

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 5027/01.03.2021

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 4322/18.02.2021 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κας Α.-Α. Αλεξοπούλου, αναφορικά με τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της χώρας και την κατάσταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ:

1. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Μήδεια» προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που οφείλονταν σε βλάβες, κυρίως λόγω πτώσεων δένδρων σε στοιχεία του Δικτύου Διανομής και συνεπώς σε λόγους εκτός της σφαίρας ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ. Οι Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, ενισχύοντας άμεσα με τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό τις πληγείσες περιοχές, ωστόσο το έργο επιδιόρθωσης των βλαβών υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης των συνεργείων σε αυτές μέσω του οδικού δικτύου.
2. Το Δίκτυο Διανομής εκσυγχρονίζεται διαρκώς με τη χρήση υλικών νέας τεχνολογίας, ενώ ο εξοπλισμός που παραμένει σε αυτό συντηρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία και τις εσωτερικές οδηγίες της επιχείρησης, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την πρακτική των μεγαλύτερων ομοειδών εταιρειών στις πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή και συντήρηση των Δικτύων Διανομής είναι σε πλήρη συμφωνία με τους Κανονισμούς για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ.Ε.Σ.Υ.Γ.Η.Ε. – Φ.Ε.Κ.-608/Β/06.10.67, Φ.Ε.Κ.-476/Β/25.07.69, Φ.Ε.Κ.-829/Β/19.12.69 και Φ.Ε.Κ.-687/Β/24.08.71), τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (Φ.Ε.Κ.-78/Β/20.01.2017) και τις εσωτερικές οδηγίες ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο, παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων από τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο να αποκλειστεί στα ηλεκτρικά συστήματα η εμφάνιση διακοπών ρεύματος που οφείλονται σε απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες, ιδιαίτερα δε όταν επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα.



3. Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αττική και την Πελοπόννησο, οι οποίες έλαβαν χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου και οφείλονταν στο Δίκτυο Μεταφοράς (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ) εκφεύγουν της αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. Παρ' όλ' αυτά και σε αυτήν την περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε η όχληση των καταναλωτών να είναι η μικρότερη δυνατή.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων