



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 23-3-2021

Αριθμ. Πρωτ. : 51181

Σχετικά : 49839/2021

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email : info@ypes.gr

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθ. 21384/22-3-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. **4945/10-3-2021** με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει το δίκτυο αποχέτευσης στο Νυδρί Λευκάδας».

β) Το υπ' αριθμ. 20588/3566/Φ.3.1./19-3-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

γ) Το υπ' αριθμ. 12596/23-3-2021 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας.

Η ίδια ερώτηση έχει υποβληθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ

Διαγραφή ID: 60585ac8843ce89b290fea51 στις 02/04/21 15:58



Λευκάδα 19-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 20588/3566
Φ.3.1.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ – ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Γρ. Συντονιστή

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή
Τηλέφωνο : 26453 60778
FAX. : 26453 60765
E-mail : perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. Πρωτ. 44446/12-3-2021 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ'αριθμ. 4945/10-3-2021 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα "Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει το δίκτυο αποχέτευσης στο Νυδρί Λευκάδας."

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ήτοι διαπίστωση πρόκληση ρύπανσης/υποβάθμισης περιβάλλοντος και έλεγχος τήρησης της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας έχει διενεργήσει επανειλημμένως αυτοψίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νυδριού, από τις οποίες προέκυψε δυσλειτουργία του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων. Έχει επιβάλει στον Δήμο Λευκάδας, ως τον φορέα λειτουργίας της ΕΕΛ, τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα, για παράβαση περιβαλλοντικών όρων και για κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης και έχει διαβιβάσει κατ'εφαρμογή των άρθρων 26 & 28 του Ν. 1650/86 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τους φακέλους των ελέγχων στην Εισαγγελία.

Επιπροσθέτως σχετικά με την αναφορά για υπερχειλίση φρεατίων του αποχετευτικού δικτύου του Νυδριού που βρίσκονται στην παραλία, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 02-03-2021 δεν διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια του ελέγχου διαρροή λυμάτων από αυτά. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αυτοψίας διαβιβάστηκαν στον Δήμο Λευκάδας, ως τον καθ'ύλην αρμόδιο φορέα για ενέργειες του σχετικά με την καλή λειτουργία των φρεατίων και του αποχετευτικού δικτύου Νυδριού.

Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι η διερεύνηση και η εξακρίβωση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων, εξ αιτίας των οποίων το σύστημα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Νυδριού Δ. Λευκάδας δυσλειτουργεί καθώς και η εκπόνηση, η έγκριση και η υλοποίηση έργων για την επίλυση αυτών δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΕΣΒΕΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

19-3-21
Γραμματείας

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΔΕΛΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
με Α ΒΑΘΜΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπουργείο Περ/ντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμ. Κοινοβ/κού Ελέγχου
- Γρ. Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη ΠΙΝ Ιωάννου Σπυρ.

3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Γεν. Δ/ση Υποδομών & Μεταφορών

Γρ. Γενικού Δ/ντή, Σαμάρια 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Σαμάρια 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Α. Τζεβελέκη – Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες: Παπαρίζου Βικτωρία
Τηλέφωνο: 26453 60598

Λευκάδα, 23-03-2021

Αριθ.Πρωτ.:12596

ΠΡΟΣ

Γραφείου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158

ΚΟΙΝ

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Αντιδημάρχου
κ. Λιβιτσάνου Ιωάννη

Θέμα:Κοινοβουλευτική ερώτηση

Σχετ.:Το με αρ.πρωτ.:44446/12-03-21 έγγραφο Γραφείου Συντονιστή,
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά Ερώτηση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει το δίκτυο αποχέτευσης στο Νυδρί Λευκάδας», σας γνωρίζουμε ότι:

- 1) Το δίκτυο αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου λειτουργεί ομαλά με όλα τα τυχόν αναμενόμενα - φυσιολογικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλα τα δίκτυα λόγω χρήσης όπως π.χ. εμφράξεις φρεατίων, υπολειτουργία αντλιοστασίων λόγω διακοπών ΔΕΗ, βλάβες στις αντλίες.
Τα φαινόμενα αυτά αντιμετωπίζονται μόλις γνωσθούν, άμεσα απο την Υπηρεσία μας.
- 2) Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του δικτύου αποχέτευσης όπως αναφερθηκαν ανωτέρω, έχουν ήδη αιτηθεί για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου μας και οι μελέτες είναι σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι με την ΑΤΝΣΥ/οικ./199/2-7-2019 (ΑΔΑ:64ΩΑ465ΧΘΞ-838) εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση περί αποδοχής ένστασης της «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Λευκάδας

Για την ακρίβεια

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Υδρευσης – Αποχέτευσης
Δήμου Λευκάδας

Βραχνούλας Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαρίζου Βικτωρία
Πολιτικός μηχανικός