



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-15 13 811
E-mail: n.mylonas@prv.ypeka.gr

Αθήνα 20-4-2021
Αρ. Πρωτ. 15210/620

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 4154/15-2-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, κοινοποιούμε:

- Το με α.π. 20541/25-2-2021 έγγραφο της εταιρίας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε».
- Το με α.π. 5826/1-3-2021 έγγραφο της εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».
- Το με α.π. 15210/1362/4-3-2021 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΕΝ.
- Το με α.π. 15210/1023/21-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα των Διαχειριστών των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι Διαχειριστές, όπως οφείλουν, τηρούν τη σχετική νομοθεσία και δεν χρησιμοποιούν ή αποθηκεύουν απαγορευμένα χημικά προϊόντα στις εγκαταστάσεις τους, για τις οποίες λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Επίσης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος, διενεργήθηκε στις 8-2-2021 περιβαλλοντικός έλεγχος στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου, η διαδικασία του οποίου είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα, τέλος, με το έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, τόσο στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των ΚΥΤ, όσο και στις υπαγωγές σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των Υ/Σ, αναφέρεται ρητά η απαγόρευση της χρήσης πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (κλωφέν) στις μονάδες μετασχηματιστών και αυτομετασχηματιστών.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Σκρέκας

Επισυνάπτονται: Τα αναφερόμενα έγγραφα

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 6