

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΑΔΥ/20541/25.02.2021

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Μετασχηματιστές σε υποσταθμούς Υπερυψηλής /Υψηλής / Μέσης Τάσης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 4154 / 15.2.202 Ερώτηση του Προέδρου Κόμματος κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ερώτησης που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ποσότητες <κλοφέν> σε εγκαταστάσεις αρμοδιότητας μας. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει συμμορφωθεί πλήρως στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 18083/1098 Ε/103/2003 (ΦΕΚ Β606/15.5.2003) που αφορά την απαίτηση του ελέγχου τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση εξοπλισμού και αποβλήτων με PCB.
2. Σε Υποσταθμούς και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης, δεν υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ που να χρησιμοποιούνται μονωτικά λάδια που περιλαμβάνουν πρόσθετα τύπου PCB's.
3. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΑΔΜΗΕ.
4. Για τους Υ/Σ υψηλής και Υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και φύλαξης (περιφράξεις, φωτισμός, ελεγχόμενη πρόσβαση, επιτήρηση). Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του σχετικού εξοπλισμού με χρήση υπέρυθρων καμερών. Οι Υ/Σ μέσης τάσης ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με τιμή,

Μανούσος Μανουσάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κοινοποίηση:

- Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου