



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης**

Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 641 7802
FAX. : 210 641 7753
Email : sec.dipa@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

*Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα*

Θέμα : Ερώτηση Βουλής σχετικά με τους μετασχηματιστές στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) και στα ΚΥΤ του ΑΔΜΗΕ.

Σχετ. : Η υπ' αρ. 4154/15.02.2021 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ 15210/1523/16.02.2021)

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης Βουλής αναφορικά με τη χρήση της χημικής ουσίας «κλοφέν» στους μετασχηματιστές των ΚΥΤ και υποσταθμών του ΑΔΜΗΕ και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι τόσο στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των ΚΥΤ, όσο και στις υπαγωγές σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των Υ/Σ, αναφέρεται ρητά η απαγόρευση της χρήσης πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (κλοφέν) στις μονάδες μετασχηματιστών και αυτομετασχηματιστών.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 3, του Ν. 4014/2011, είναι:

α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,

β) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους και

γ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ