

Αρ./Ημ.: ΓρΔ /6060/03.03.2021

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 4451/23.02.2021 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. κ. Διαμάντω Μανωλάκου και Γιώργος Μαρίνος

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτροδότηση της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Κάθε χρόνο η Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) προβαίνει σε επιθεώρηση και εντοπισμένη συντήρηση του συνόλου του δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Στα πλαίσια της συντήρησης εντάσσεται και το κλάδεμα των δέντρων που γειτνιάζουν στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Εύβοια πραγματοποιήθηκαν οι ανωτέρω εργασίες για το έτος 2020 ενώ πριν την έναρξη της κακοκαιρίας «Μήδεια» έγινε εκ νέου έλεγχος των γραμμών Μέσης Τάσης κυρίως αυτών που αφορούν στις ορεινές εκτάσεις της Εύβοιας. Επίσης τέθηκαν σε επιφυλακή τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και των συμβεβλημένων αναδόχων αλλά και το σύνολο των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένου και των ερπυστριοφόρων οχημάτων).

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν στα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής Τάσης από τις πτώσεις των δένδρων σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

- Από τις 15.02.2021 λόγω του ύψους του χιονιού που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε και το ένα (1) μέτρο, δημιουργήθηκαν προβλήματα μετακίνησης και πρόσβασης των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση των βλαβών.
- Προς ενίσχυση των τοπικών συνεργείων μετέβησαν και εργάστηκαν περισσότεροι από 60 τεχνικοί και χρησιμοποιήθηκαν 30 οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και 2 ερπυστριοφόρα οχήματα.
- Από το βράδυ της 16.02.2021 είχαν αποκατασταθεί περισσότερα από το 80% των βλαβών.
- Από τις 17.02.2021 που δόθηκε οδική πρόσβαση ο ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτροδότησε με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z) περίπου 10 οικισμούς. Χωρίς ηλεκτροδότηση παρέμειναν μεμονωμένοι καταναλωτές και λίγοι οικισμοί που δεν ήταν δυνατή η προσέγγιση των συνεργείων.
- Στις 19.02.2021 ηλεκτροδοτήθηκε και ο τελευταίος οικισμός της Δαφνούσας που δεν είχαν μέχρι τότε αποκατασταθεί οι βλάβες.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω η Υπηρεσία μας και το σύνολο του προσωπικού της προέβη σε όλες τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες σύμφωνα με τους Κανονισμούς που τη διέπουν, συνεργάστηκε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εργάστηκε με συνέπεια και αυταπάρνηση για την αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάστηκαν παρόλη την σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων