

Αθήνα, 31.03.2021

Αρ. Πρωτ.: 12/ΚΟΙΝ/27

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5165/18.03.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης της Βουλευτή κ. Ευαγγελίας Λιακούλη, με θέμα: «Η Φαλάνη ν. Λάρισας δεν μπορεί να μείνει χωρίς δημοτικό σχολείο.» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

Στις 11.03.2021 μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Λαρισαίων κλιμάκιο της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. επισκέφθηκε την Φαλάνη στο Νομό Λάρισας για να κάνει αυτοψία στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από τρία (3) κτίρια. Το κτίριο το οποίο είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή, κατασκευής 1925, χαρακτηρισμένο διατηρητέο, μετά από τον ταχύ οπτικό έλεγχο του κλιμακίου διαπιστώθηκε ότι έχει εκτεταμένες βλάβες στον φέροντα οργανισμό και θεωρείται ακατάλληλο για χρήση εάν δεν γίνουν εργασίες αποκατάστασης, μετά από μελέτη.

Τα υπόλοιπα δυο (2) κτίρια δεν παρουσιάζουν βλάβες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να ληφθούν μέτρα προστασίας κατά την επισκευή του διατηρητέου κτιρίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

