

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**  
**Υπουργό**  
**Περιβάλλοντος και Ενέργειας**

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 3974/08.02.2021 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στη σχετική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη σχετικά με την πυρκαγιά στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου και την κατάσταση των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Την Κυριακή 07.02.2021 και ώρα 22:47 σημειώθηκε βλάβη στο ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, σε εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός τάσεως όλοι οι ζυγοί 150 kV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ.
2. Η βλάβη αφορούσε στο Σύστημα Μεταφοράς και η αποκατάσταση αυτής εναπόκειτο στις αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ. Λόγω όμως της προσωρινής αδυναμίας τροφοδοσίας του ΚΥΤ Κουμουνδούρου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και λόγω της θέσεως εκτός τάσης και φορτίου του 1/3 περίπου του συνολικού φορτίου της Αττικής, ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε άμεσα την τροφοδότηση των εκτός τάσεως Περιοχών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) από γειτονικά Κ/Δ.
3. Το προσωπικό των ΚΕΔΔ του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Αγίου Στεφάνου, κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και με κατάλληλους χειρισμούς σε εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΠΑ Υψηλής Τάσης 150kV καθώς και χειρισμούς στο δίκτυο Μέσης Τάσης των πληγείσων Περιοχών με τα αντίστοιχα εργοδηγεία, επανηλεκτροδότησε το μεγαλύτερο πλήθος των πελατών του έως τις 23:32, εκτός μεμονωμένων περιστατικών περιοχών.
4. Τα Αστικά Κέντρα Διανομής που παρέμειναν εκτός τάσης, τροφοδοτήθηκαν άμεσα με χειρισμούς από όμορα Κέντρα Διανομής αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι περιφερειακοί Υ/Σ τροφοδοτήθηκαν σταδιακά μέχρι τις 00:30 (08.02.2021) από πλευράς 150kV μετά την απομόνωση του Αυτομετασχηματιστή που είχε υποστεί βλάβη.

Με εκτίμηση

  
Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων "