



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα

Πληροφορίες: Αδαμίδου Ελισσάβετ

Τηλέφωνο: 213-1513853

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 15-7-2021

Αρ. Πρωτ. 54585/2298

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αρβανιτίδη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 7022/2-6-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Αρβανιτίδη Γεώργιο, κοινοποιούμε το με α.π. 12221/11-6-2021 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Όπως αναφέρεται, το γεγονός της δωδεκάωρης περίπου καθυστέρησης στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της γραμμής του Χορτιάτη, η οποία είχε πρόσφατα συντηρηθεί (Μάρτιος 2021), οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή τροφοδοτείται με εναέρια γραμμή Μέσης Τάσης που διέρχεται μέσα από δύσβατο και με χαράδρες γεωγραφικό ανάγλυφο, αφετέρου στην αντικειμενική αδυναμία του Συνεργείου να προβεί σε εργασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και μάλιστα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις για την εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων στοιχείων στην εν λόγω περιοχή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών ενεργειών από απόσταση.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Σκρέκας

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 12221/11-6-2021 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 3

Ακριβές αντίγραφο