

Αρ./Ημ. : ΓρΔ/12221/11.06.2021

Προς : **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 7022/02.06.2021 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη σχετικά με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Χορτιάτη τη νύχτα της 28^{ης} Μαΐου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Η περιοχή του Χορτιάτη τροφοδοτείται σήμερα με εναέρια γραμμή Μέσης Τάσης η οποία διέρχεται μέσα από δύσβατο και με χαράδρες γεωγραφικό ανάγλυφο και εκ του λόγου αυτού φέρει σύνθετες κατασκευές για την επίτευξη υψηλής μηχανικής αντοχής.

Την Παρασκευή της 28^{ης} Μαΐου 2021 και ώρα 00:20, προκλήθηκε βλάβη σε ξύλινο στύλο της ως άνω γραμμής λόγω πτώσης κεραυνού επάνω σε αυτόν.

Αμέσως με την εκδήλωση της βλάβης ενημερώθηκε η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μετά την μετάβαση του Τεχνικού Συνεργείου Φυλακής το οποίο επιβεβαίωσε την αιτία της πυρκαγιάς στο στύλο και έγιναν οι απαραίτητοι χειρισμοί για την ηλεκτρική απομόνωση του δικτύου, ώστε να αποκλειστούν προφανείς κίνδυνοι για πρόσωπα και εγκαταστάσεις.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας εκκίνησαν οι εργασίες επισκευής της βλάβης, με την αναγκαία συνδρομή του Αναδόχου Δικτύων και των συνεργείων της περιοχής και στις 11:30 π.μ. ηλεκτροδοτήθηκαν όλοι οι καταναλωτές. Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε οφείλεται στην αντικειμενική αδυναμία του Συνεργείου Φυλακής να προβεί, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μάλιστα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε εργασίες αντικατάστασης του καμένου ξύλινου στύλου πράγμα που απαιτεί Τεχνικό Συγκρότημα Βαρέων Κατασκευών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρεί και συντηρεί αδιάλειπτα το σύνολο του Δικτύου της χώρας όπως και τη συγκεκριμένη γραμμή που τροφοδοτεί και τον Χορτιάτη, η οποία είχε επιθεωρηθεί και συντηρηθεί κατά τη διάρκεια του παρελθόντος Μαρτίου 2021. Είναι προφανές ότι βλάβες, όπως και η συγκεκριμένη, λόγω απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων, παρουσιάζονται στο δίκτυο και επηρεάζουν τους καταναλωτές.



Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς μας για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, έχουμε ήδη δρομολογήσει δράσεις για την εγκατάσταση άμεσα τηλεχειριζόμενων στοιχείων στη συγκεκριμένη περιοχή ώστε, και σε ακραίες περιπτώσεις όπως η περιγραφόμενη, να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών απομακρυσμένων ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της έκτασης και της διάρκειας διακοπής της ηλεκτροδότησης των χρηστών του Δικτύου μας.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων