



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ**

Βόλος

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Αντωνοπούλου-Δ.Γεωργιάδου
Ταχ. Κωδικας : 38001
Τηλέφωνο : 24213 52614
Telefax : 24213 52632
Πληροφορίες : Κασούμη Σταυρούλα
Ηλ.Διευθυνση: s.Kasoumi@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ & Π.Ε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-ΑΘΗΝΑ
104 33
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(κ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ-ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ)
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 411 10
ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ Π.Σ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ».

ΣΧΕΤ: 1. Η Κ.Υ.Α Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017(ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017)
(ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 3^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/1787
2. Η ΥΜ 5673/57 (ΦΕΚ5/τ.β/9.1.58) Υγειονομική Διάταξη.
3. Εγκύκλιοι αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ2/108548/16-11-2005 και ΔΥΓ2/99437/5-1-2012 του Υ.Υ σχετικά με «χλωριούχα στο πόσιμο νερό»
4.Τα με αριθ. πρωτ.575/26-05-2021,576/27-5-2021,437/19-5-2021,έγγραφα του Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας με επισυναπτόμενες «εκθέσεις αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και μικροβιολογικής ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
5.Το με αριθμ.πρωτ.183467/19-5-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας,
6.Τα με αριθμ.πρωτ.4468/19-5-2021,4467/19-5-2021 έγγραφα της ΔΕΥΑΜΒ.
7.Το με αριθμ.πρωτ.4629/25-5-2021 έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 60b5ec4ee910c255f9e27907 στις 01/06/21 13:10

-Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (5) εγγράφου της υπηρεσίας μας, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού, κατόπιν επαναληπτικής δειγματοληψίας που διενέργησε η υπηρεσία μας στις 19-5-2021 στην **Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ** του Δήμου Βόλου, από κοινού με την ΔΕΥΑΜΒ, λόγω υπέρβασης της παραμετρικής τιμής του Υδραργύρου (Hg) και της παραμετρικής τιμής του Μολύβδου (Pb).

Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του πόσιμου νερού (σχετικό 4) **δεν** προκύπτει υπέρβαση στις ανωτέρω παραμετρικές τιμές και ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΜΒ, **αφού προβεί στις κατά αρμοδιότητα απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και εντοπίσει την πηγή ρύπανσης και την απομονώσει, όπως ακριβώς αναφέρει στο με αριθμ.πρωτ.4629/25-5-2021 έγγραφό της, εφόσον όπως μας αναφέρει επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη Hg στα δικά της αποτελέσματα της από 19-5-2021 κοινής δειγματοληψίας,** και αποδειχθεί με επαναληπτικές δειγματοληψίες η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε και μόνο τότε θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

-Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στον Α' ΒΑΘΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, σχετικά με την συνέχιση σημαντικής υπέρβασης της παραμετρικής τιμής των **χλωριόντων** του ποτίσιμου νερού στην **Τ.Κ ΑΓΡΙΑΣ**, στα δείγματα που ελήφθησαν στις 19-5-2021 από:

1.ΑΣΤΕΡΙΑ (ΑΓΡΙΑ) 2. ΜΑΣΟΥΤΗΣ (ΑΓΡΙΑ) 3.ΤΕΡΜΑ (ΑΓΡΙΑ) 4.ΑΝΩ ΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΡΙΑ) 5.ΧΑΥΕΤ CAFE ΑΓΡΙΑ

Τονίζουμε στην ΔΕΥΑΜΒ την αναγκαιότητα λήψης **αποδοτικότερων** επανορθωτικών μέτρων και ενεργειών, δεδομένου ότι αυτά τα οποία μέχρι τώρα λαμβάνει **δεν αντιμετωπίζουν** το πρόβλημα της υπέρβασης των χλωριόντων και δεν συμβάλουν στην αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού όπως ορίζει η νομοθεσία.

Εκτενή και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για τα αποτελέσματα και τις δικές σας ενέργειες.

Ζητούμε την λήψη άμεσων **επανορθωτικών μέτρων**, όπως ορίζει η νομοθεσία(σχετικά 1,2,3), για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού στα συγκεκριμένα σημεία αναφοράς του Π.Σ ΒΟΛΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ως προς την παραμετρική τιμή των χλωριόντων.

Υπενθυμίζουμε στη ΔΕΥΑΜΒ ότι η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων αυξάνει τον βαθμό διάβρωσης των μετάλλων στο σύστημα διανομής, σε συνάρτηση πάντα με την αλκαλικότητα του νερού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει **σε πιθανή αύξηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων στην παροχή** (σχετικό 3).

Μετά την λήψη των απαιτούμενων ενεργειών, ζητούμε την παρακολούθηση του δικτύου με **νέες αναλύσεις** από όλα τα σημεία αναφοράς, βάση του χάρτη του υδρευτικού συστήματος και αποστολή αυτών(αναλύσεων) στην υπηρεσία μας.

Η υπηρεσία μας επίσης, θα προχωρήσει σε άμεση επαναληπτική δειγματοληψία στα σημεία του υδρευτικού δικτύου που διαπιστώθηκε επιβάρυνση σε χλωριόντα.

Ζητούμε άμεση εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας με δικές σας ενέργειες, καθώς έχετε την αποκλειστική αρμοδιότητα και υπευθυνότητα για παροχή ασφαλούς και υγιεινού πόσιμου νερού, απαλλαγμένου από κάθε επιβάρυνση, για ανθρώπινη κατανάλωση, σε όλες τις περιοχές του Δήμου σας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω η υπηρεσία μας θα προβεί στις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία κυρώσεις.

ΜΕ Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α

ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 60b5ec4ee910c255f9e27907 στις 01/06/21 13:10

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 60e6a4183237b604756f55c2 στις 08/07/21 15:08