

Αθήνα, 16.09.2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/57

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
FAX: 210-6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3588/06.09.2021 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς από τον Βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου με θέμα: «Ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου καταθέτει αναφορά την επιστολή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με θέμα «Διαπίστωση καταλληλότητας χρήσης σχολικών μονάδων Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 24^{ης} Ιουλίου 2021» που κρίνεται επιβεβλημένη εν' όψει της νέας σχολικής χρονιάς» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

Μετά το με Αριθμ. Πρωτ. 11097/03-08-2021 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την διαπίστωση της καταλληλότητας της χρήσης των σχολικών μονάδων του Δήμου του, και ειδικότερα τεσσάρων (4) σχολικών κτιρίων, μετά από τον σεισμό της 24/07/21 η Διοίκηση της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προγραμματίσει την διενέργεια αυτοψιών στις αναφερόμενες σχολικές μονάδες δια του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματικών Συμβάσεων Ποιοτικού Ελέγχου των Έργων και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών η οποία έλαβε χώρα την 9η και 10η Αυγούστου του 2021, παρουσία και του Μηχανικού και Συμβούλου του Δήμου κ. Νικόλαου Χρονάκη.

Κατά τον επιτόπιο οπτικό έλεγχο της μετασεισμικής αυτοψίας στα κτίρια των:

- α. 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου
- β. 2ου Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Αρκαλοχωρίου
- γ. Δημοτικού Σχολείου Θραψάνου και
- δ. Λυκείου Αρκαλοχωρίου,

διαπιστώθηκαν ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης των κτιρίων (μικρές αποκολλήσεις από τον φέροντα οργανισμό σε έκταση και εύρος και μικρού εύρους ρωγμές σε επιχρίσματα καθώς και βλάβες ενανθράκωσης οπλισμού μη οφειλόμενες στην σεισμική δράση), όπως αυτά αναφέρονται πιο αναλυτικά στις παρατηρήσεις του κάθε δελτίου Α/θμιας μετασεισμικής αυτοψίας των σχολικών μονάδων.

Οι εν λόγω διαπιστώσεις κατατάσσουν τα σχολικά κτίρια στην κατηγορία Β, που σημαίνει ότι είναι άμεσα κατάλληλα προς χρήση και οι επισκευές τους μπορεί να εκτελεστούν σε χρόνο μη λειτουργίας τους.

Τα δελτία Α/θμιας μετασεισμικής αυτοψίας των σχολικών μονάδων καθώς και φωτογραφικό υλικό αυτών, διαβιβάστηκαν στις υπηρεσίες του δήμου με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 11773/25-08-21 έγγραφο της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ενώ μετά το πέρας των αυτοψιών ενημερώθηκαν πλήρως ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου για την κατάσταση των σχολικών μονάδων και την δυνατότητα της άμεσης χρήσης αυτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιαννάκης

