

Αρ./Ημ. : ΓρΔ/17092/24.09.2021

Προς : **κ. Κ. Σκρέκα**  
**Υπουργό**  
**Περιβάλλοντος & Ενέργειας**

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 8441/05.08.2021 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σωκράτης Φάμελλος και Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Σ. Φάμελλου και Θ. Αυγέρη για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτροδότηση του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Στον Δήμο Βόλβης με τις 6 Δημοτικές Ενότητες, τις 22 Κοινότητες και τους 38 οικισμούς το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σημειώθηκαν πέντε μεγάλης έκτασης βλάβες κατά τον μήνα Ιούνιο, μία κατά τον μήνα Ιούλιο και δύο εντός του τρέχοντος Αυγούστου που επηρέασαν τις 5 από τις 22 Κοινότητες του Δήμου Βόλβης.

Συγκεκριμένα :

- τον Ιούνιο από πρόβλημα σε Διακόπτη Ισχύος Γραμμής Μέσης Τάσης του Υποσταθμού Αμφίπολης σημειώθηκαν πέντε διακοπές που επηρέασαν τις κοινότητες Σταυρού και Άνω Σταυρού, Ασπροβάτας και Βρασνών, διάρκειας από 15 λεπτά έως 2,5 ώρες. Το πρόβλημα λύθηκε οριστικά στις 30/6.
- τον Ιούλιο σημειώθηκε μία διακοπή διάρκειας 4 ωρών σε Γραμμή Μέσης Τάσης του Υποσταθμού Σταγείρων που επηρέασε τις κοινότητες Νέας Απολλωνίας και Νέας Μαδύτου, από πρόβλημα κατά τον παραλληλισμό γειτονικών Υποσταθμών μας (Σταγείρων και Λητής).
- Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Αυγούστου (και μέχρι τις 13/8) εμφανίστηκε μία βλάβη σε Γραμμή Μέσης Τάσης του Υποσταθμού Αμφίπολης που επηρέασε τις κοινότητες Σταυρού και Άνω Σταυρού με διάρκεια 5,5 ώρες και δύο βλάβες σε Γραμμή Μέσης Τάσης του Υποσταθμού Σταγείρων συνολικής διάρκειας 4 ωρών που επηρέασαν τις κοινότητες Νέας Απολλωνίας και Νέας Μαδύτου, στο σύνολό τους εξαιτίας κεραυνών της καταιγίδας που έπληξε την υπόψη Περιοχή.

Όσον αφορά στα προβλήματα πτώσης τάσης στον Σταυρό, και μόνο σε αυτόν από όλο τον Δήμο Βόλβης, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία με έργα που έγιναν την προηγούμενη τριετία. Η πρόσκαιρη επανεμφάνισή τους οφειλόταν σε βλάβη συστοιχίας πυκνωτών στον Κάτω



Σταυρό που αποκαταστάθηκε στις 3/8. Έκτοτε η τάση παρακολουθείται και δεν έχει εμφανιστεί πρόβλημα καθ' όλο το 24ώρο.

Συνεπώς, καμία διακοπή της ηλεκτροδότησης δεν οφειλόταν σε ανεπάρκεια του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και σε αδυναμία αντιμετώπισης του πρωτοφανούς καύσωνα και των τουριστικών φορτίων στον Δήμο Βόλβης.

Οι εντοπισμένες και διάσπαρτες μικρής έκτασης βλάβες που σημειώθηκαν στον Δήμο Βόλβης αντιμετωπίστηκαν άμεσα και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατόν αποκατάστασή τους.

Καταλήγοντας σημειώνουμε ότι, στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης του δικτύου μας εγκαθιστούμε, μεταξύ άλλων, τηλεχειριζόμενους διακόπτες που διευκολύνουν τον εντοπισμό των βλαβών και μειώνουν δραστικά τον χρόνο αποκατάστασής τους και αυτό υλοποιείται και στη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Βόλβης το αμέσως προσεχές διάστημα.

Με εκτίμηση



Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων