

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/23895/18.11.2021

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτών

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 434/10.11.2021 Αναφορά που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Βαρουφάκης και Λοιποί

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρουφάκη και Λοιπών, αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές ηλεκτρικού ρεύματος στις πληγείσες από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου περιοχές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ:

1. Το ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο επηρέασε τη χώρα ξεκινώντας από την Τρίτη 27.07.2021 και με διάρκεια τουλάχιστον δέκα ημερών, με ακραίες θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθώς και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη συνέχεια σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και Ηλεία, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που οφείλονταν σε καταστροφές μεγάλου αριθμού στύλων Μέσης και Χαμηλής Τάσης και ζημιές στο Δίκτυο Διανομής.
2. Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης των πυρκαγιών ανεστάλησαν οι άδειες του τεχνικού προσωπικού στις πληγείσες περιοχές και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον βάρδιες και επιφυλακές, καθώς και πλήρη ετοιμότητα όλων των συνεργείων πανελλαδικά, προκειμένου να μετακινούνται άμεσα και να συνδράμουν σε όποιο γεωγραφικό σημείο τους ζητείται. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία τεχνικού προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων από περιοχές της χώρας που δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα μετακινήθηκαν για συνδρομή στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.


Οι Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, ενισχύοντας άμεσα με τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό τις πληγείσες περιοχές, ωστόσο το έργο επιδιόρθωσης των βλαβών υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης των συνεργείων σε αυτές, λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων.

3. Με την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων κατέστη δυνατή η επανηλεκτροδότηση σχεδόν του συνόλου των καταναλωτών που είχαν υποστεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω της αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου είτε μέσω ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ήδη από τις 13.08.2021, εντός πολύ μικρού δηλαδή χρονικού διαστήματος, αναλογιζόμενοι ότι το μήκος του κατεστραμμένου δικτύου (Μέσης και Χαμηλής Τάσης) άγγιζε τα 285km, ενώ χρειάστηκαν αντικατάσταση πάνω από 4.000 στύλοι.



4. Πλέον όλες οι ζημιές στο Δίκτυο έχουν αποκατασταθεί, με εξαίρεση την ηλεκτροδότηση κτιρίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Παράλληλα δε με την αποκατάσταση των ζημιών υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται έργα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δικτύου. Αυτά τα έργα αναβάθμισης Δικτύου περιλαμβάνουν ενδεικτικά αντικαταστάσεις γυμνών αγωγών εναέριων Δικτύων με συνεστραμμένα καλώδια, μετατοπίσεις εναέριων Δικτύων κατά μήκος οδικού δικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό ή υπογειώσεις τμημάτων αυτών.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων