

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/24722/29.11.2021

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 501/19.11.2021 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη σχετικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Ε.Ε.Θ.) με το οποίο ζητείται η άμεση ηλεκτροδότηση εξωτερικών χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ρόλο και τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ στην περίπτωση που τίθεται σε γνώση του ότι μια ηλεκτρική εγκατάσταση είναι μη νόμιμη ή επισφαλής:

1. Ο ν. 4483/1965 όπως ισχύει, υπαγορεύει τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Οι εγκαταστάτες διενεργώντας δοκιμές, ελέγχους και μετρήσεις, πιστοποιούν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία μιας εγκατάστασης και συνακόλουθα συντάσσουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Οι ΥΔΕ υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος τηρεί το μητρώο των ΥΔΕ, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη λειτουργία του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» που προβλέπεται στον ν.3982/2011. Σε κάθε ΥΔΕ που υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ καταγράφονται τα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ηλεκτρολογικοί πίνακες, γραμμές, θέση ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.). Αν τα στοιχεία της εγκατάστασης τροποποιηθούν τότε απαιτείται επανέλεγχος και υποβολή νέας ΥΔΕ.
2. Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω ανήκει στις Περιφέρειες του κράτους. Εν προκειμένω λοιπόν, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε αυτές τροφοδοτούν το εσωτερικό των καταστημάτων είτε τους εξωτερικούς παρακείμενους χώρους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα, ως προς τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας αυτών, των υπηρεσιών των Περιφερειών.
3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των αρμοδίων οργάνων της, προχώρησε σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν ώστε να είναι νόμιμες και ασφαλείς οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων, τάσσοντας καταληκτική ημερομηνία. Επιπλέον κοινοποίησε τα αποτελέσματα των ελέγχων στο



αρμόδιο γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Θεσσαλονίκης και κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που οι καταναλωτές δε συμμορφωθούν. Τέλος, δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έπρεπε να τροποποιηθούν, ζητήθηκε επανέλεγχός τους και υποβολή νέας ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ.

4. Σχετικά με την έκβαση του αιτήματος της Περιφέρειας, στο οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν υποχρεωμένος να ενεργήσει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν εκτελέστηκε καμία διακοπή ηλεκτροδότησης καθώς τελικώς όλοι οι καταναλωτές συμμορφώθηκαν στις απαιτήσεις/υποδείξεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων