



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 118

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ζήση Τζηκαλάγια

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2001/22.12.2021 Ερώτηση με θέμα:
«Αντιμετώπιση ηχορύπανσης που προκαλεί το σύστημα κλιματισμού του Βυζαντινού
Μουσείου Καστοριάς »

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 2001/22.12.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ζήση Τζηκαλάγια και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς από το Μάρτιο 2016 λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο με Επανεκθεση της Συλλογής του και νέες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου: «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις για την Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Μακεδονία –Θράκη 2007-2013.

Το υποέργο των «Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς» υλοποίησε η αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ. Ειδικότερα, στις 25-07-2014 υπεγράφη σύμβαση για το ως άνω έργο έργο μεταξύ της Διεύθυνσης Μελετών και αναδόχου και οι συμβατικές εργασίες του περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 20-11-2015. Κυρίαρχο αντικείμενό τους ήταν η εγκατάσταση του κλιματισμού, που αποτελεί αναγκαία επιλογή για τη διατήρηση των απαιτούμενων συνθηκών για την προστασία των ευαίσθητων εκθεμάτων (εικόνες) του Μουσείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, από την αρχή λειτουργίας των Η/Μ συστημάτων του Μουσείου υπήρξαν διαμαρτυρίες από περίοικους, των οποίων οι οικίες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το Μουσείο, για όχληση από το θόρυβο κατά τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων προέβη κατά τα έτη 2016 και 2017 στην κατασκευή πρόσθετων ηχομονωτικών διατάξεων και στις δυο θέσεις, όπου χωροθετούνται τα μηχανήματα. Οι πρόσθετες ηχομονωτικές επεμβάσεις μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν από εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα της ηχομόνωσης.

Από τις καταγραφές της ηχοστάθμης του θορύβου που ακολούθησαν στα όρια των γειτονικών προαναφερόμενων ιδιοκτησιών προέκυψε ότι αυτές βρισκόταν εντός των νομίμων ορίων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δεδομένου ότι οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν, η

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς προέβη σε εκ νέου ηχομετρήσεις, τον Οκτώβριο 2021, που επιβεβαίωσαν τα ανωτέρω.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα προβούν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2022, κατά την οποία απαιτείται πρόσθετη λειτουργία ψυκτικών συγκροτημάτων, σε εκ νέου μετρήσεις και, εάν απαιτηθεί λήψη επιπρόσθετων μέτρων, θα ληφθούν εγκαίρως.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΜΤΕ
3. ΓΔΑΠΚ
4. ΕΦΑ Καστοριάς
5. ΔΜΕΕΜΠΚ