



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αθήνα, 6-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 156387

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
(e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αρ. 651/2021 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: - Το από 26.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 651/26.11.2021 αναφορά του βουλευτή κ. Α. Αθανασίου με θέμα «Να ανακληθούν οι άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειον Όρος και στον Λαυρεωτικό Όλυμπο», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 153192/1.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, το υπ' αρ. 153368/1.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και το υπ' αρ. 153642/2.12.2021 έγγραφο της Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Α. με τα συνημμένα σε αυτό και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο.Α.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Συνημμένα: Επτά (7) έγγραφα

Εσωτερική Διανομή:

1. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2. Αν. Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
3. Αν. Προϊστάμενη Γεν. Δ/σης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
4. Αν. Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 239

Ταχ. Κώδικας: 15451

Τηλεομοιοτυπία: 2103725712

Πληροφορίες: Α. Αγγελόπουλος

Τηλέφωνο: 2103725716

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ν. Ψυχικό

ΠΡΟΣ

Α.Δ. Αττικής

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κοιν.:

ΥΠΕΝ

Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

Τέρμα Αλκμάνος

Ιλίσια ΤΚ 115 28

Θέμα: Απάντηση σε αναφορά κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΣΧΕΤ.:

α) Η υπ' αριθμ. 651/26-11-2021 αναφορά με θέμα «Να ανακληθούν οι άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειον Όρος και στον Λαυρεωτικό Όλυμπο»

β) Το αριθμ. πρωτ. 152410/30-12-2021 έγγραφό σας

Σε απάντηση της (α) σχετικής αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι, το Δασαρχείο Λαυρίου προέβει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 6α και 8 του ν. 998/1979 (Α289) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α159) και εκδόθηκε η αριθ. 4697/9-11-2018 απόφαση έγκρισης επέμβασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με τους όρους που είχε θέσει η αρμόδια δασική υπηρεσία για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού ενέργειας σε αναδασωτέα έκταση στη θέση «Στεφάνα» Πανείου όρους ΔΕ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής και ΔΕ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού ΠΕ Αν. Αττικής στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». Η ανωτέρω έγκριση επέμβασης χορηγήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 998/79 για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η επέμβαση.

Όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα στην σχετική (α) αναφορά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της δασικής υπηρεσίας.

Ο Διευθυντής
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών α.α

Γεώργιος Βασιλόπουλος
Δασολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αθήνα, 01 / 12 / 2021
Αρ. Πρωτ. εισερχ.: 152412 /21

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Α. Συννέφα
Τηλέφωνο : 2103725739
E-mail : pexo@attica.gr

Προς: Δ/νση Διοίκησης Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
11525, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Η υπ' αρ. 651/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 152410/30.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. εισερχ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 152412/30-11-2021)

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Α' της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α., είναι αρμόδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων υποκατηγορίας Α2 σύμφωνα με το ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την Υ.Α. αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ2471/Β/16), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 είναι αυτά που έχουν εγκατεστημένη ισχύ (P), $10 < P \leq 60$ MW και μήκος διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (≥ 150 kV) (L), $L < 20$ km. (Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 3291Β/2020)). Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά από διερεύνηση στα αρχεία της υπηρεσίας μας, δεν εντοπίστηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή αίτημα/φάκελος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριότητας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό στη θέση «Στεφάνα – Πάνειο όρος», των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε..

Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει εκδώσει τη με αρ. πρωτ. Φ668/480/10/09-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι00Ε5-93) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και τη με αρ. πρωτ. 65373/3900/18/30-01-2019 (ΑΔΑ: 7Ζ5ΠΟΡ1Κ-ΩΥΚ) Τροποποίηση – Συμπλήρωση αυτής, για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 22,95MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση "ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ" στους Δήμους Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής». Επίσης, έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αίτημα επέκτασης της χρονικής διάρκειας της με α.π.: Φ668/480/10/9-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και των τροποποιήσεών της, για το εν λόγω έργο καθώς και νέο αίτημα τροποποίησής της, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση στην Υπηρεσία μας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61a749931f569a6113c6e5a1 στις 01/12/21 14:58

Σελίδα 1 από 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Αντώνης Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 213-2035615
Φαξ : 213-2035673
Email : a.nydriotis@attica.gr

Θέμα: "Ερώτηση Βουλής των Ελλήνων με αρθ. 651/26-11-2021. "

Σχετ. το αριθ. 153142/01-12-2021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας με την αριθ. 6110/37/23-01-2019 Απόφασή της (συνημμένο αντίγραφο) έχει χορηγήσει στην «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού (μία ανεμογεννήτρια) ισχύος 0,8 MW, στη θέση "Στεφανιά Πάνειον Όρος" του Δήμου Λαυρεωτικής & Σαρωνικού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής.

Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης έγινε μετά από αίτηση της «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.» υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310/10-7-2007 (ΦΕΚ 2464/Β/2007) και ειδικά:

- Την αριθ. Δ6/Φ17.417/3497 π.ε./28-5-2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής (συνημμένο αντίγραφο).
- Την αριθ. 65353/23-5-2018 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου, από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (συνημμένο αντίγραφο).

Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης είναι νόμιμη και έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προαναφερόμενη Υπουργική απόφαση.

Η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης μπορεί να γίνει εάν ανακληθεί η άδεια παραγωγής.

Πρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.» με αίτησή της έχει ζητήσει την παράταση της άδειας εγκατάστασης και η υπηρεσία μας με το αριθ. 22096/25-02/2021 έγγραφό της (συνημμένο αντίγραφο) έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία. Η «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.» μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στο εν λόγω έγγραφό μας.

Συνημμένα: 4

**Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια**

Μαρία Παναγοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 23 - 01 - 2019
Αριθ. Πρωτ.: 6110/37

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Αντώνης Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 213-2035615
Φαξ : 213-2035673
Email : a.nydriotis@attica.gr

Θέμα: "Χορήγηση στην «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 0,8 MW, στη θέση "Στεφάνα Πάνειον Όρος", Δήμου Λαυρεωτικής & Σαρωνικού, της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής".

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής" όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) "Έκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις." όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις".
4. Το Ν. 2647/1998 (237/Α/1998) "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις".
5. Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ Α' 160).
6. Το Ν. 2244/1994 "Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 168).
7. Το Ν. 2773/1999 "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α' 207) και το Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α' 309).
8. Το Ν. 2941/2001 "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 201).

9. Το Ν. 3468/2006 "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 129) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν. 3734/2009 "Προώθηση της συμπαράγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 8).
11. Το Ν. 3851/2010 "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει.
12. Το Ν. 4001/2011 "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 179/Α/2011) και ειδικά την παρ. 1 (στ) του άρθ. 195, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
13. Το Ν. 4014/2011, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).
14. Το Ν. 4062/2012, "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ). (ΦΕΚ 70/Α/2012).
15. Την υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13129/02-08-1996 "Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής" (ΦΕΚ Β' 766) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2647/1997 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 237) και ειδικότερα του άρθρου 1, Κεφάλαιο Β παρ. 4 αυτού και του ν.3468/2006.
16. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/05-08-2002 "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002" (ΦΕΚ Β' 1022).
17. Την Κ.Υ.Α. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-05-2006 "Διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/2002" (ΦΕΚ Β' 663).
18. Την Κ.Υ.Α. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-05-2006 "Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)" (ΦΕΚ Β' 663).
19. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ.13310/10-07-2007 **"Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"** (ΦΕΚ Β' 1153).
20. Την Κ.Υ.Α. 49828/12-11-2008 "Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού" (ΦΕΚ Β' 2464).
21. Την απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α.Υ./Φ1/οικ.17149/30-08-2010 "Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαράγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών" (ΦΕΚ Β' 1497).

22. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α.Υ./Φ1/οικ.15277/09-04-2012 "Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β'/13-01-2012) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011" (ΦΕΚ Β' 1077).
23. Το με αριθμό πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ5/2170/οικ.16247/31-07-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, "Έκδοση αδειών εγκατάστασης Φ/Β σε αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.)".
24. Το με αριθμό πρωτ. 20384/26-07-2012 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ "Τροποποίηση σε καταστατικά εταιρειών κατόχων Αδειών Παραγωγής από Α.Π.Ε. και Προσφορές Σύνδεσης".
25. Την από 07-11-2018 αίτηση της «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού ισχύος 0,8 MW στη θέση "Στεφάν Πάνειον όρος της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
26. Το αριθ. 101210/861/08-11-2018 έγγραφό μας προς την «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
27. Το από 21-01-2019 έγγραφο της «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την εν λόγω άδεια.
28. Την αριθ. Δ6/Φ17.417/3497π.ε/28-5/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, "Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 1,2 MW στη θέση "Στεφάνα- Πάνειον όρος" του Δήμου Κερατέας Αττικής.
29. Την από 15-3-2018 Βεβαίωση της ΡΑΕ, Για τη μεταβολή της υπ'αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ 00518 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ'αριθ. Δ6/Φ17.417/349π.ε./28-5-2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, με την οποία μεταβλήθηκε η εγκατεστημένη ισχύς από 1,2 σε 0,8 MW.
30. Την αριθ. 478/2018/25-5-2018 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. "Για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ'αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.417/349π.ε./28-5-2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518) άδειας παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 0,8 MW, στη θέση "Στεφάνα – Πάνειον όρος", των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ517/2016, παρ.Β, περίπτωση (δ).
31. Την αριθ. 2949/24-5-2018 , Οριστική Προσφορά Σύνδεσης της ΔΕΔΗΕ προς την «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», για τον αιολικό σταθμό Ισχύος 0,8 MW στη θέση "Στεφάνα – Πάνειο όρος." της Δ.Ε. Κερατέας, του Δ. Λαυρεωτικής, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
32. Το αριθ. 65353/23-5-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, "Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο μία ανεμογεννήτρια)» ισχύος 0,8 MW, με φορέα την «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», με συντεταγμένες θέσης Χ=49016.87 Ψ= 4184553.87 κατά ΕΓΣΑ '87 και φ=37° 48'39.41" λ= 23° 56'1.38" κατά WGS'84, στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
33. Το από 19-12-2018 θεωρημένο από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Μιχαήλ Αβορίτη.
34. Το αριθ. 200/18-01-2019 έγγραφό της Περιφέρειας Αττικής –Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής το οποίο αποφαίνεται ότι η έκταση της εγκατάστασης δεν συνιστά Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

35. Την με αριθ. πρωτ. 4697/09-11-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής-Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση για την εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού σταθμού.
36. Την Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής καταχώρησης στο Μητρώο Αωνυμικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.».(ΦΕΚ 5321/ΤΑΕΕΠΕ&ΓΕ/26-7-2012).
37. Την από 18-01-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.» Κων/νου Μαυρουδή, για την ανάθεση μελέτης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,8 MW στη θέση "Στεφάνα – Πάνειον Όρος" του Δήμου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στον Μιχαήλ Αβορίτη Πολ. Μηχ. (AM TEE 132598).
38. Την από 07-11-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Μιχαήλ Αβορίτη, Πολ. Μηχ. (AM TEE 132598), για την ανάληψη της εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,8 MW στη θέση "Στεφάνα – Πάνειον Όρος" του Δήμου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
39. Την Τεχνική Περιγραφή του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό του έργου.
40. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ιθ της περίπτωσης 2 Α της Υποπαραγράφου ΙΑ3 του Ν. 4252/2014 (ΦΕΚ85/Α/2014), σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η κράτηση 1 ο/οο επί του προϋπολογισμού έργου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
41. Τις διατάξεις του άρθ. 39 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4393/2016 (άρθ.2 παρ.6^α, σύμφωνα με τις οποίες καταργήθηκε η κράτηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ επί της αμοιβής μελέτης του έργου, καθώς και η καταβολή τέλους χαρτοσήμου 2 ο/οο επί της αμοιβής του μηχανικού.
42. Τα παράβολα και τις αποδείξεις, με επισυναπτόμενα τα παραστατικά πληρωμής τελών, κρατήσεων και φόρων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18-6-2007 και αφορούν τον μελετητή Αβορίτη Μιχαήλ, και τον ιδιοκτήτη του έργου.
43. Την αριθ. οικ. 47601/17682/08-6-2017 (ΦΕΚ 2056/Β/2017.) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

Αποφασίζουμε

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΣ

- i. Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Γλυφάδας Περιφέρειας Αττικής, οδός Κυνουρίας 5, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, χορηγείται άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού (μία μόνο ανεμογεννήτρια) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- ii. Ο αιολικός σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση "Στεφάνα – Πάνιον όρος" του Δήμου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής και η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 2.500 τ.μ. από τα συνολικά 21.344,47 τ.μ.. όπως αυτή περιγράφεται στο από Μάρτιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ. Μιχαήλ Αβορίτη καθώς και το απο19-12-2018 θεωρημένο από τον ΔΕΔΔΗΕ τοπογραφικό διάγραμμα και την Τεχνική Περιγραφή του έργου.
- iii. Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,8 MW θα αποτελείται από:
- α) **Μία (1) ανεμογεννήτρια** τύπου ENERCON E-48/800 KW της εταιρείας ENERCON, ισχύος

800 KW, με διάμετρο ρότορα 48μ., αριθμού πτερυγίων 3, ύψους πύργου περίπου 50 μ. και η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ		
1	ΕΓΣΑ 87	
	X	Y
	494016.87	4184553.87

Οι συντεταγμένες του γηπέδου (πλατείας) που θα εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια είναι:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ		
Α/Α	ΕΓΣΑ '87	
	X	Y
1	494001.28	4184581.83
2	494051.28	4184581.58
3	494051.03	4184531.58
4	494001.03	4184531.83

Η ανεμογεννήτρια φέρει εσωτερικά μετασχηματιστή ανύψωση τάσης 0,40/20 kv.

β) Μεταλλικό οικίσκο στον οποίο θα εγκατασταθεί κεντρικός πίνακας Μ.Τ. καθώς και οι αυτοματισμοί χειρισμών και διακοπών. Μέσω υπόγειας γραμμής Μ.Τ. η παραγόμενη ενέργεια θα μεταφέρεται στον κεντρικό πίνακα Μ.Τ. Η υπόγεια γραμμή Μ.Τ. θα αποτελείται από τρία (3) μονοπολικά καλώδια διατομής 70 mm² και θα τοποθετηθεί σε βάθος 1μ. από την επιφάνεια του εδάφους.

γ Γραμμή μεταφοράς από οικίσκο Μ.Τ. σε δίκτυο ΔΕΔΔΗ. Θα είναι εναέριο εξωτερικό δίκτυο από τον οικίσκο και θα συνδέεται με την γραμμή μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (20KV) που διέρχεται μέσα από τον χώρο εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας πλησίον του οικίσκου.

δ) Αντικεραυνική προστασία. Η Α/Γ θα διαθέτει ειδικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Τα τυχόν κεραυνός θα εκκενώνεται στη θεμελιακή γείωση της ανεμογεννήτριας μέσω ενός συνεχούς συστήματος αγωγών οι οποίοι θα παρακάμπτουν τριβείς συνδέσμους και άλλα κινητά μέρη της ανεμογεννήτριας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ

- i. Κατά την εγκατάσταση του σταθμού, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί αυστηρά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται :
 - a) Στη με αριθ. Δ6/Φ17.417/3497π.ε/28-5/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, "Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 1,2 MW στη θέση "Στεφανα- Πάνειον όρος" του Δήμου Κερατέας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (με τις σχ. 31 & 32) και ισχύει.
 - b) Στη με αριθ. 2949/24-5-2018 , Οριστική Προσφορά Σύνδεσης της ΔΕΔΔΗΕ προς την «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», για τον αιολικό σταθμό Ισχύος 0,8

MW στη θέση "Στεφάνα – Πάνιο όρος." της Δ.Ε. Κερατέας, του Δ. Λαυρεωτικής, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

- c) Στο με αριθ. 65353/23-5-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αγгаγής, "Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο μία ανεμογεννήτρια)» ισχύος 0,8 MW, με φορέα την «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», με συντεταγμένες θέσης $X=49016.87$ $Y=4184553.87$ κατά ΕΓΣΑ '87 και $\varphi=37^{\circ} 48' 39.41''$ $\lambda=23^{\circ} 56' 1.38''$ κατά WGS '84, στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
- d) **Επισημαίνουμε την ειδική σήμανση του σταθμού για την ασφάλεια των πτήσεων αεροσκαφών.**
- e) Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης οφείλει να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση, τροποποίησης ή παράταση του χρόνου ισχύος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- ii. Για την υπεύθυνη επίβλεψη της εγκατάστασης του σταθμού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσωπα, τα οποία έχουν τα οριζόμενα από το Νόμο απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- iii. Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης, μετά την περάτωση των εργασιών οφείλει να καταθέσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Υπηρεσία της Αδειοδοτούσας Αρχής, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας.
- iv. Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται πριν από κάθε οικοδομική εργασία, εφόσον απαιτείται, να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής ή άλλη σχετική θεώρηση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
- v. Κατά την εγκατάσταση του σταθμού θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με τον Ν. 2260/1952 "Περί εξασφάλισης των ραδιοφωνικών λήψεων και καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων" (ΦΕΚ Α' 275) και το από 9.4.1955 Β.Δ. "Περί κυρώσεως του Τεχνικού Κανονισμού «περί Καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων» και εφαρμογής του άρθρου 3 § 4 του Ν. 2260/1952" (ΦΕΚ Α' 161).
- vi. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
- vii. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- i. Ο σταθμός θα συνδεθεί με το Δίκτυο Μέσης Τάσης (γραμμή 1-22 του Μ/Σ Νο 1 του Υ/Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ με κατασκευή νέου τμήματος εναέριου δικτύου ΜΤ, μήκους 0,1 km με αγωγούς 3X35 mm² ACSR.
- ii. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσει στο μέλλον κέντρο τηλεέγχου και συλλογής λειτουργικών στοιχείων όλων των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη περίπτωση αυτή ο κάτοχος της παρούσας, επιβαρύνεται με το κόστος των έργων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του σταθμού με το αντίστοιχο σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου.
- iii. Ο κάτοχος της παρούσας οφείλει να κινήσει χωρίς καθυστέρηση την διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύνδεσης του σταθμού με τον Διαχειριστή του συστήματος και τον κύριο του Δικτύου.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει:

1. Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των επισκεπτών του χώρου. Απαιτείται επ' αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που τυχόν διατρέχουν οι προαναφερόμενοι, σε κατάλληλες θέσεις.
2. Να διασφαλίσει την αντοχή, στερεότητα, ευστάθεια και γενικά τη δομική ακεραιότητα και την αντικεραυνική προστασία της όλης εγκατάστασης.
3. Να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α' 67/10.04.1995) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ».
4. Να μεριμνά για την τεχνική αρτιότητα και άριστη κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και να τηρεί τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
5. Να χρησιμοποιεί συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέσα ατομικής προστασίας και κάθε είδους συστήματα και εγκαταστάσεις που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και έχουν εφοδιασθεί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, σήματα, τεχνικά έγγραφα και σχέδια, καθώς και με γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, όπου τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
6. Να αναθέτει το χειρισμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των διαφόρων συσκευών, εργαλείων και οργάνων, καθώς επίσης την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του σταθμού σε πρόσωπα τα οποία έχουν τα από το Νόμο οριζόμενα προσόντα και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
7. Να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τυχόν ατυχήματα και σοβαρές βλάβες στο σταθμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- i. Για την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, ο κάτοχος αυτής υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα της με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.13310/10-07-2007 (ΦΕΚ Β' 1153) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
- ii. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολή στοιχείων της, το αίτημα για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την έκδοση της τροποποίησης της άδειας παραγωγής ή τη βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ότι έχουν μεταβληθεί στοιχεία της.
- iii. Με μεταγενέστερη τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για :
 - α) την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων,
 - β) την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού
 - γ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- i. Εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια παραγωγής, ανακαλείται υποχρεωτικά και η άδεια εγκατάστασης με πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής.
- ii. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και την διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της άδειας εγκατάστασης από τον κάτοχο αυτής,

εφαρμόζονται οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 4 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α/22-10-1998) και της Υ.Α. 13129/1996 (ΦΕΚ 766 Β/ 28-8-1996), καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3468/2006.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

- i. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη.
- ii. Η διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης μπορεί να παραταθεί, κατ' ανώτατο όριο, για δύο (2) έτη, μετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:
 - a) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης, ή
 - b) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης α) αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ή
 - c) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
- iii. Περίληψη της παρούσας άδειας εγκατάστασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Α.Π.Ε. και δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 8, παρ. 9 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129).

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

Βάσει της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840/25.11.2010 "Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε." (ΦΕΚ Β' 1900), ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (Μ.Α.Σ.) του έργου είναι :

2	0	0	3	0	5	2	8	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
(Δ/ντρια Γεν. Δ/σης Χωροταξίας &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής)

Κοινοποίηση:

1. «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»
Κυνουρίας 5 Τ.Κ. 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
Δ/ση Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύων
Πατησίων 27
104 32 ΑΘΗΝΑ

4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πειραιώς 132
118 54 ΑΘΗΝΑ
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κάστορος 72
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τομέας Αιολικών
10^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Πικερμίου
190 09 ΡΑΦΗΝΑ
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
Τ.Κ. 118 54 ΑΘΗΝΑ
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Δ/ση Χρηστών Δικτύου
Λ. Συγγρού 24 Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Πολυτεχνείου Τ.Κ. 104 33.
10. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ. Ιωάννου 65 Τ.Κ. 153 42
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 28 Μαΐου 2003
Αριθ. πρωτ.Δ6/Φ17.417/3497π.έ.

Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Τσαλέμης
Τηλέφωνο: 21-06.96.94.49
Telefax: 21-06.96.94.48

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
πάрко ισχύος 1,2 MW στη θέση «Στεφάνα - Πάνειον όρος» του Δήμου
Κερατέας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- α) το Ν. 1558/1985 'Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα' (ΦΕΚ Α 137), όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με το Π.Δ. 381/1989 'Όργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας' (ΦΕΚ Α 168) και το Π. Δ. 27/1996 'Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης' (ΦΕΚ Α
19),
- β) το Ν. 2244/1994 'Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ Α 168),
- γ) το Ν. 2773/1999 'Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργ-
ειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις' (ΦΕΚ Α 286),
- δ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 'Κανονισμός
Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)' (ΦΕΚ Β 1498),
- ε) την αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με τα συνοδεύοντα στοιχεία και έγγραφα για λήψη άδειας παραγωγής
αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW στη θέση «Στεφάνα - Πάνειον όρος»
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατέας του Νομού Αττικής,
- στ) τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1315/30.01.2003 (κωδικός ΡΑ 1315),
αποφασίζου με:

1. Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής

1. Στην εταιρία με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με έδρα τη
Γλυφάδα, Κυνουρίας 5, Τ.Κ. 165 61 (με βασικούς μέτοχους τους Κωνσταντίνο Μαυρουδή με
ποσοστό 59,4%, Παναγιώτη Χατζάρα με ποσοστό 25% και Όθωνα Μαυρουδή με ποσοστό 14,6%),
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Μαυρουδή,
Οικονομολόγο, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο που
θα κατασκευαστεί στη θέση «Στεφάνα - Πάνειον όρος» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Κερατέας του Νομού Αττικής.

2. Το αιολικό πάρκο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW και προβλεπόμενης ετήσιας
παραγωγής ενέργειας 4,2 GWh, θα αποτελείται από δύο (2) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος
600 kW, ενδεικτικού τύπου E-40, κατασκευής του οίκου ENERCON, ονομαστικής ταχύτητας
περιστροφής 18/36 στρ/1', ελέγχου ισχύος με την αρχή του μεταβλητού βήματος πτερυγίων (pitch
control), αριθμού πτερυγίων 3, ύψους πυλώνα 46 m, διαμέτρου πτερωτής 42 m, τάσης παραγο-
μένης ενέργειας 400 V συχνότητας 50 Hz, ισάριθμους με τις ανεμογεννήτριες μετασχηματιστές 700.

kVA, εξωτερικού χώρου, σχέσης ανύψωσης 0,4/20 kV, κτίριο ελέγχου εμβαδού 25 m² περίπου και λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις.

2. Παροχή Στοιχείων

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κάθε αιτούμενο έγγραφο ή στοιχείο προκειμένου να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητές της.

3. Διεξαγωγή ελέγχων

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης να διευκολύνει τη ΡΑΕ για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων.

4. Τήρηση λογαριασμών

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά.

5. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρίας

1. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρίας ή εταιρίας που είναι εταίρος αυτής ή σχετικά με κάθε αλλαγή της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταβολή ελέγχου της εταιρίας ή την αλλαγή της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής.

3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του όρου αυτού η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι η προσδιοριζόμενη στο Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α 278) όπως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείμενο τις μετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

6. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων

1. Εάν ο κάτοχος της παρούσας άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου του, οφείλει να προβεί σε έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος του. Οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία με τη διάθεση δικαιώματος του πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί.

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη διάθεση δικαιωμάτων του σε περιουσιακό του στοιχείο κατά το προηγούμενο εδάφιο εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση.

3. Για την εφαρμογή των όρων του παρόντος άρθρου περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισμός σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή.

7. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του αιολικού πάρκου

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της παρούσας άδειας προτίθεται να πραγματοποιήσει κατασκευές ή μετατροπές που επηρεάζουν ουσιαστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της παρούσας άδειας ή να διακόψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και οριστικά τη λειτουργία του αιολικού πάρκου, οφείλει να προβεί σε έγγραφη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί.

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να προβεί στις ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου αν, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση.

8. Υποχρέωση σεβασμού Κωδίκων

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

9. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος

1. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να συνάψει με το διαχειριστή του Συστήματος (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του, τη χρήση του συστήματος και τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στα πλαίσια του Συστήματος.

2. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.

10. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 8988/2001 (ΦΕΚ Β 623) και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 8989/2001 (ΦΕΚ Β 654).

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσποζουσας θέσης του στην αγορά.

11. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων για τις οποίες χορηγείται αυτή να τηρεί:

- (α) τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 2516/1997 «*Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α 159) μέχρι την έκδοση των Κανόνων Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2773/1999,
- (β) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής,
- (γ) κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του.

12. Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύει, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

13. Καταβολή τελών

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α 178) και την κοινή υπουργική απόφαση 591/2001 (ΦΕΚ Β 43).

14. Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση

1. Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής.

2. Ανάκληση της άδειας είναι δυνατή μετά από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής εάν μέσα στο διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης δεν εκδοθεί άδεια λειτουργίας, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκλησή της.

- (β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους όρους 6 έως και 8 της παρούσας,
- (γ) μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης εκδιδόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. προς είσπραξη τελών οφειλόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2837/2000 και την κοινή υπουργική απόφαση 591/2001 ή προστίμων επιβαλλομένων κατά το άρθρο 33 του Ν. 2773/1999,
- (δ) όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ' επανάληψη και συστηματικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής,
- (ε) όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 2773/1999 όπως ισχύει,
- (στ) όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια,
- (ζ) όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση.

15. Ειδικό Όροι

1. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να ενημερώνει την ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης της εν λόγω άδειας με την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η έκθεση θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των εργασιών, το κατ' εκτίμηση υπολειπόμενο ποσοστό (κατά αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσχέρειες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία επιβεβαιώνεται η εμπρόθεσμη έναρξη του έργου στο Σύστημα. Ειδικότερα στην έκθεση του 2^{ου} τριμήνου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος της άδειας έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη άδειας εγκατάστασης. Επίσης ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στη ΡΑΕ κάθε αρνητική γνωμοδότηση που έχει διατυπωθεί επί αιτήματός του.

2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια Παραγωγής ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Η ΡΑΕ, εφ' όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Άδεια Παραγωγής, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου, μπορεί με αιτιολογημένη έκθεση, να ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης την ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.

3. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να κοινοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη ΡΑΕ αντίγραφο κάθε επιπλέον άδειας που λαμβάνει ή κατέχει.


4. Ο κάτοχος της άδειας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους και για το προηγούμενο έτος τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη μέγιστη ισχύ,
- (β) το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας της μονάδας και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται,
- (γ) τυχόν προβλήματα συνεργασίας της μονάδας με το Σύστημα.


5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άδεια άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση.

16. Δημοσίευση περίληψης της παρούσας

Περίληψη της παρούσας άδειας θα δημοσιευθεί μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας με μέριμνα της Υπηρεσίας. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα καταβληθεί από το δικαιούχο της άδειας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Φ. ΓΚΟΤΣΙΟΥ

4

Ο Υπουργός

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού (σχετ. 15541/03.02.2003)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-Τμήμα Α' (3)

Κοινοποίηση

- ✓ 1. ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Κυνουρίας 5
165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Χαλκοκονδύλη 15
104 32 ΑΘΗΝΑ
3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου
105 64 ΑΘΗΝΑ
4. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων
Πατησίων 27
104 32 ΑΘΗΝΑ
5. Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Λεωφ. Αμφιθέας 11
171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
6. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
19^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Πικέρμι
190 09 ΡΑΦΗΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Τηλ.: 213-2101106
Fax: 213-2101104, 210-6914602
Πληροφορίες: Β. Ντούγιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 23 -5 -2018
Α.Π. : 65353
Σχετ. : 95303, 94450, 47571, 98422
Προς: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Κυνουρίας 5, 16561 Γλυφάδα

Κοιν.: Ως Πίνακας

Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο μία ανεμογεννήτρια)» ισχύος 0,8 MW, με φορέα την ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με συντεταγμένες θέσης Χ= 494016.87 Ψ=4184553.87 κατά ΕΓΣΑ '87 και φ= 37° 48' 39.41" λ= 23° 56' 1.38" κατά WGS'84, στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά:

1. Ο Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
2. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β/2018) όπως ισχύει.
3. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως ισχύει.
5. Η ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚΑ'209/2011)» όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016), τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. οικ. 2307/26-1-18 (ΦΕΚ 439 Β/14-2-18) και ισχύει.
6. Η ΥΑ 3791/2013 (ΦΕΚ 104Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) ΥΑ, με α/α 1, 2, 8 και 9».
7. Ο Ν. 3468/2006 για την «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

8. Η ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» όπως ισχύει.
9. Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής Ν.4277/14 (156Α') και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού.
10. Ο Ν. 3851/10 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 9 αυτού.
11. Ο Ν. 4203/13 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 235 /Α/1-11-2013) όπως ισχύει.
12. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 65353/30-3-18 αίτηση του φορέα με την οποία υποβλήθηκε δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την 30-3-18 από τον φορέα και την Δ.ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ENCON), σε έντυπη μορφή, με συνημμένα:
 - I.Τεχνική περιγραφή του έργου υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την ENCON.
 - II.Χάρτης προσανατολισμού του έργου, κλίμακας 1: 50.000 (αριθμ. 1 , έκδοση 1.0 , από Μάρτιο 2018) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την ENCON.
 - III.Τοπογραφικό Διάγραμμα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87, κλίμακας 1: 5000 με προσαρμοσμένο απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ (αριθμ. φύλλου 6467-7), σε κλίμακα 1: 5000, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Διπλ. Πολ. Μηχανικό Αβρότη Δ. Μιχαήλ, το Μάρτιο 2018.
 - IV.Απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 «ΑΘΗΝΑΙ – ΚΟΡΩΠΙΟΝ» με επισημασμένη τη θέση του έργου από την ENCON.
 - V.Το χάρτη αρ. 2. με θέμα: «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ζώνες ενδιαφέροντος & αποκλεισμού έργων)», κλ.:1:25000, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον περιβαλλοντολόγο Δαμιανό Μπάμπο για την ENCON, το Μάρτιο 2018.
 - VI.Το α.π. Φ.114.1/436/549022 Σ.5013 από 2-Νοε 2017, έγγραφο του ΓΕΕΘΑ/Γ' Κλάδος /Δνση Γ2/Τμήμα 4 που συνηγορεί στην από 13-7-15 αίτηση του φορέα για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 1,2 MW, στη θέση Στεφάνα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 - VII.Την αριθμ. πρωτ. Δ3/Δ/2359/804 από 9-2-2016 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με συνημμένο τοπ. κλ.1:5000 , σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση δύο Α/Γ συν. ισχύος 1,2 MW, στη θέση Στεφάνα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 - VIII.Το Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/196465/18321/3799 από 16-7-2015 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.
 - IX. Η α.π. 581/16113//04-08-16 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου σύμφωνα με το οποίο η έκταση εμβαδού 21,34435 στρ. όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ 1.5000 με αρ. 6467/7 του Πολ. Μηχανικού Αβρότη Δ. Μιχαήλ στη θέση «Στεφάνα» Δ.Ε. Κερατέας Δ. Λαυρεωτικής, εμπίπτει εντός ευρύτερης δημόσιας δασικής έκτασης που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς με την υπ. Αρ. 2052/31-07-1991 (ΦΕΚ 597/τ. Δ' 09-09-91) Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής και ισχύει.
 - X.Την αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2MW στη θέση«Στεφάνα –Πάνειον όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού , η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.417/3497π.ε./28.05.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 - XI.Την από 15 Μαρτίου 2018 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας περί μη απαίτησης τροποποίησης, λόγω μεταβολής των στοιχείων, της υφιστάμενης Άδειας παραγωγής.
 - XII.Τεύχος Συμβατότητας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο την 30-3-18 από την ENCON.
13. Την α.π. 95303/17-5-18 συμπληρωματική αίτηση του φορέα με συνημμένα
 - I. «Τεχνικές λεπτομέρειες και σύντομο ιστορικό του έργου στην θέση Στεφάνα Πάνειο Όρος» υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα.

- II. Το Α.Π. ΥΠΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/194093/138337/3249/1555 από 11-05-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με συνημμένο τοπογραφικό κλ. 1:5000.
- III. Το Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/196465/18321/3799 από 16-7-2015 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής (12VIII σχτ.) με συνημμένο τοπογραφικό.
14. Την α.π. 98422/22-5-18 συμπληρωματική αίτηση του μελετητή με την οποία υποβλήθηκε η Δήλωση Υπαγωγής και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.
15. Το από 15-5-2018 Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση δεν επηρεάζει την χορηγηθείσα 12VII σχτ. γνωμάτευση.
16. Τα αναφερόμενα στο 13 I (Τεχνικές λεπτομέρειες...) ότι η μεταβολή των στοιχείων του αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, όπως έχουν περιγραφεί και στο 12 XI σχτ., δεν απαιτούν «νέα διάνοιξη ή διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζομένων από τις αρχικές εγκρίσεις.» και δοθέντος αυτού δεν επηρεάζουν την χορηγηθείσα 12 VI σχτ. γνωμάτευση.
17. Το α.π. 387/22-2-2018 έγγραφο διαβίβασης απόψεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Δ-νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ', με συνημμένο το 326/7-2-18 έγγραφο της Γεν. Δ-νσης Δασών & Α.Υ. (της Απ. Διοικ. Αττικής) και το 3166/88867/17/10-1-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου με προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.
18. Το γεγονός ότι το έργο χωροθετείται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000.
19. Το Ν. 4447/2016 (241 Α) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 14 αυτού, όπως ισχύει.
20. Το γεγονός ότι αναφερόμενος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης αδειας παραγωγής και συνεπώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 8 σχτ. «Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας...».

I. Στοιχεία της δραστηριότητας

α. Ονομασία του έργου: "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (μόνο μία ανεμογεννήτρια) "

β. Θέση του έργου: Συντεταγμένες θέσης Α/Γ Χ= 494016.87 Ψ=4184553.87 κατά ΕΓΣΑ '87 και φ= 37° 48' 39.41" λ= 23° 56' 1.38" κατά WGS'84, στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

• Χαρακτηριστικά του σταθμού:

- Αριθμός Ανεμογεννητριών :1
- Ισχύς Ανεμογεννήτριας: 0,8 MW
- Διάμετρος Ρότορα: 48 m
- Ύψος Πυλώνα: 50 m

• Διασύνδεση έργου: Δεν θα κατασκευαστεί υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης.

Η σύνδεση του έργου με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. θα γίνει μέσω εναέριου εξωτερικού δικτύου μεταφοράς Μέσης Τάσης 35 mm² (20kV) το οποίο διέρχεται εντός του πολυγώνου του Αιολικού Σταθμού.

γ. Φορέας του έργου: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

δ. Υπεύθυνος του έργου: Νόμιμος εκπρόσωπος κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - τηλ. 210 9634098

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου I της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Α/Γ να σημειωθεί για ημέρα και νύχτα, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ που εκτελούν πτήσεις με διαδικασίες όψεως (VFR/VMC).

Ημερήσια σήμανση

Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας με λευκό χρώμα.

Νυχτερινή σήμανση

(α) Στην άτρακτο (νασέλλα) της α/γ πρέπει να τοποθετηθούν αναλάμποντες ερυθροί φανοί Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ) , (medium-intensity Type B) οι οποίοι θα εκπέμπουν αναλαμπές ερυθρού φωτός συχνότητας μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης τουλάχιστον 2000 ($\pm 25\%$) Cd στο ερυθρό φως, σύμφωνα με ICAO Annex 14, chapter 6, sixth edition, July 2013.

(β) Οι φανοί θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι ορατοί από κάθε κατεύθυνση και επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργούν **αυτόματα** μέσω φωτοκύτταρου κατά την διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος καθώς και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Το φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς Βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.

(γ) Σε περίπτωση βλάβης των φανών θα πρέπει να προβείτε με δικά σας μέσα και ενέργειες στην **άμεση** επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.

(δ) Μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης ο φορέας **να γνωρίσει άμεσα** στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης και συγκεκριμένα, τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε φ και λ της ανεμογεννήτριας και το απόλυτο υψόμετρο (από την Μέση Στάθμη Θάλασσας) του εδάφους στο σημείο εγκατάστασης.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

α. Για λόγους ασφάλειας πτήσεων απαιτούνται να τηρούνται τα προβλεπόμενα περί ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτισμένης όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Annex 14 (ICAO) chapter 6, sixth edition, July 2016.

β. Θα **διακοπεί άμεσα** η λειτουργία των ανεμογεννητριών, εφόσον κατά τη λειτουργία τους εμφανιστούν προβλήματα στα συστήματα- διαδικασίες της Π.Α., προϋπόθεση που θα ενταχθεί ως όρος στην τελική έγκριση.

γ. Την **άμεση** ενημέρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας με την έναρξη των εργασιών και για την εκτέλεση αυτών αυστηρά , εντός της κοινοποιηθείσας περιοχής χωροθέτησης.

δ. Να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της ΓΥΣ.

3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

► Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στ. Ελλάδας & Κυκλάδων

Εάν κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου εντοπιστούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3028/2002 ή οποιοσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές (όπως γεφύρια, μύλοι, υδραγωγεία, μεταλλευτικές στοές, κλπ) παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στ. Ελλάδας & Κυκλάδων για να προβεί σε ενέργειες διάσωσής τους.

► Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ.)

Για τυχόν εκσκαφικές εργασίες (π.χ. διάνοιξη διόδου-οδού πρόσβασης, τοποθέτηση νέων ανεμογεννητριών και καλωδίων κατασκευή οικοδομής κλπ) να υποβληθεί προς έγκριση στην (ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ.) σχετικός φάκελος.

Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παρακολούθηση υπαλλήλου της (ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ.). Η χρήση μηχανικού εκσκαφέως επιτρέπεται μόνο **κατόπιν συνεννόησης** με την (ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ.).

Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων, οι εργασίες **θα διακοπούν** προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3028/2002 από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχεια των εργασιών.

4. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων θα πρέπει να αποφευχθούν οι αλόγιστες εκσκαφές και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας.
- Για τα προϊόντα εκσκαφής από τα θεμέλια των ανεμογεννητριών θα υπάρξει μέριμνα για την πλήρη απομάκρυνση αυτών και την τοποθέτησή τους σε χώρους εξασφαλισμένους εκ των προτέρων.
- Να μην ασφαλτοστρωθούν ή τσιμεντοστρωθούν οι οδοί πρόσβασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο.
- Το δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν εκκίνηση δικαιωμάτων τρίτων επί της έκτασης ή μέρους αυτής.
- Δεν θα χρησιμοποιηθεί η έκταση για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν της κατασκευής Αιολικού Πάρκου.
- Το Δασαρχείο φρονεί ότι χρήσιμη θα ήταν να μελετηθεί η τυχόν επίδραση στην πανίδα της περιοχής.

Πίνακας Κοινοποίησης:

1. Δασαρχείο Λαυρίου

Φ. Νέγρη 5

19 500 Λαύριο

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΓΕΕΘΑ / Γ' Κλάδος

Δνση Γ2/Τμήμα 4

Στρατόπεδο Παπάγου

Λ. Μεσογείων 227-231

15561 Χολαργός

3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων

Αττικής, Ανατολικής Στ. Ελλάδας & Κυκλάδων

Λυσίου & Κλεψύδρας 1

Αθήνα- Τ.Κ.105 55

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τμ. Περ/ & Κλ.Αλλαγής Φ. 76_18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Κυνουρίας 5
Τ.Κ. 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Αλέξης Δρόσος
Τηλέφωνο : 213-2035781
Φαξ : 213-2035673
Email : a.drosos@attica.gr

Θέμα: Παράταση της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού στη θέση "Στεφάνα – Πάνειο όρος."

Σχετικό: Το με αρ.πρωτ. 8571/26-01-2021 αίτημα σας.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης με την οποία μας ζητείται παράταση της άδειας εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού σταθμού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. β του άρθ. 10 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18-6-2007 (ΦΕΚ 1153/Β) προκειμένου να παραταθεί η άδεια λειτουργίας του σταθμού **απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου.**

Παρακαλούμε για την προσκόμιση **επικυρωμένων των συμβάσεων** που έχουν συναφθεί από την εταιρεία σας για την υλοποίηση του έργου.

Πρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας η από 10-9-2019 Βεβαίωση της ΡΑΕ σύμφωνα με την οποία έχει μεταβληθεί η ισχύς της ανεμογεννήτριας και έχει γίνει 1,0 MW.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τη νέα ισχύ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης.

Με Εντολή Συντονιστή
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

