



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/ 3599/01.02.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 2503/19.1.2022 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. Γ. Μαρίνος και κ. Γ. Γκιόκας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ. Γ. Μαρίνου και κ. Γ. Γκιόκα με θέμα «Συντήρηση και Εξσυγχρονισμός της γραμμής Δικτύου Μέσης Τάσης Ρ-350 από τον Υ/Σ Θήβας προς τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Θηβαίων», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης όπως και ολόκληρο το δίκτυο αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ετήσια βάση πραγματοποιεί πρόγραμμα επιθεώρησης (οπτικής και με θερμοκάμερα) όλου του δικτύου και εντοπισμένης συντήρησης όπου απαιτείται. Προβαίνει σε κλάδεμα των δένδρων που γειτνιάζουν στο δίκτυο και αποψίλωση χόρτων γύρω από στύλους με μέσα ζεύξης ή προστασίας.
3. Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει και υλοποιεί έργα ενίσχυσης, αναβάθμισης και εξσυγχρονισμού του δικτύου του με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.
4. Οι πρόσφατες διακοπές ηλεκτροδότησης των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης και των παραλιακών οικισμών τους οφείλονταν στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
5. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, τα τελευταία χρόνια η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, με συνέπεια να καταπονούνται τα δίκτυα διανομής και να προκαλούνται προβλήματα διακοπών ηλεκτροδότησης.



6. Η κατάσταση των υφιστάμενων υποδομών έχει ήδη καταγραφεί από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ και είναι σε φάση υλοποίησης σχέδιο δράσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των διακοπών ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και Βαγίων:
- 6.1. Οδεύει προς ολοκλήρωση εφεδρική τροφοδότηση τμήματος της ευρύτερης περιοχής από γραμμή του Υποσταθμού Κωπαΐδας.
- 6.2. Εντός του Α' εξαμήνου 2022 έχει προγραμματιστεί έργο παραλλαγής - βελτίωσης τμήματος του δικτύου, με στόχο τη μείωση των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασης αυτών.
- 6.3. Επιπρόσθετα προγραμματίζεται για υλοποίηση εντός του 2022 η επιπλέον εγκατάσταση σύγχρονων στοιχείων τηλεπιτήρησης και τηλεχειρισμού των δικτύων, με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση των χρόνων διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων