



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ/ 3621/01.02.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1109/14.01.2022 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρ. Γκόκας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του Βουλευτή, κ. Χρήστου Γκόκα με θέμα «Διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει, στο πλαίσιο των ενισχύσεων – βελτιώσεων και της προγραμματισμένης επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων Διανομής, σε μία σειρά έργων και μέτρων, εναρμονισμένων με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.
2. Το δίκτυο στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας όπως και ολόκληρο το δίκτυο αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συντηρείται όπως προβλέπεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τελικά να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
3. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ το



Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50160/November 1999: «Voltage characteristics of Electricity supplied by public distribution systems» (Υπουργική Απόφαση Φ.7.5.1816, ΦΕΚ Β' 470/05.03.2004). Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης (ΧΤ και ΜΤ), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα διανομής, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το πρότυπο προβλέπει εξαιρέσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις και σε παρεμβάσεις καταναλωτών και τρίτων. Αποδέχεται μεταβολές (διαταραχές) των χαρακτηριστικών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις, διακυμάνσεις και διακοπές της τάσης καθώς και μεταβατικές ή περιστασιακές υπερτάσεις ως προς τη γη, που μπορεί να προκαλούνται από χειρισμούς ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών ή του δικτύου διανομής, από κεραυνούς, παρεμβάσεις τρίτων ή άλλα εξωτερικά αίτια, από τη λειτουργία συσκευών καταναλωτών κλπ.

4. Για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης των Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΥΕ) ΦΕΚ-608/13/6.10.67 όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, κλαδέματα, πλύσιμο μονωτήρων κλπ. Επίσης με χρήση των πιο προηγμένων μέσων, υλικών και μεθόδων και με συνεχείς βελτιώσεις και ενισχύσεις του δικτύου, καταβάλλει κάθε προσπάθεια περιορισμού και πρόληψης των διακοπών στα δίκτυα.
5. Στο Δίκτυο ωστόσο εκδηλώνονται και απρόβλεπτες, μη προγραμματισμένες, διακοπές, που οφείλονται σε βλάβες που εξ' ορισμού δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστούν ούτε να είναι γνωστός ο χρόνος εμφάνισής τους (πτώση κεραυνών, πρόσκρουση ξένων αντικειμένων, πτώση δέντρων επί του δικτύου λόγω ισχυρών ανέμων κ.α.). Το δίκτυο που ηλεκτροδοτεί το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι εναέριο, μεγάλου μήκους, λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής και της απόστασης από τον κεντρικό υποσταθμό Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης. Είναι λογικό λοιπόν να υπόκειται σε διαταραχές όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών σε τέτοιες περιπτώσεις δεν διαφέρει από αντίστοιχους χρόνους σε άλλες παρόμοιες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την πρόσφατη



κακοκαιρία «Διομήδης» που έπληξε την περιοχή μας από τις 11/01/2021 έως και τις 12/01/2021, εκδηλώθηκαν βλάβες εκτός άλλων και στο δίκτυο της Περιοχής Άρτας συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για τις οποίες άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ προς αντιμετώπιση.

Στις 11/01/2022 και ώρα 09:05π.μ τέθηκε εκτός λειτουργίας η γραμμή μέσης τάσης R-25 Αράχθου που ηλεκτροδοτεί ολόκληρο τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη εξαιτίας κομμένων αγωγών και η επανηλεκτροδότηση της γραμμής έγινε σε μικρό χρόνο και συγκεκριμένα στις 10:04π.μ.

Επίσης στις 11/01/2022 και ώρα 06:55π.μ συνέπεια βλάβης εξαιτίας του δυνατού ανέμου ήταν να παραμείνουν χωρίς ρεύμα τρεις υποσταθμοί στο Διάσελλο, τους οποίους ηλεκτροδοτήσαμε στις 11:45.

6. Θα θέλαμε ακόμα να σας πληροφορήσουμε ότι στα πλαίσια των στοχευμένων έργων ενίσχυσης που εκτελεί συστηματικά η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, μελετά νέο διασυνδεδετικό δίκτυο μέσης τάσης μήκους δύο(2) χιλιομέτρων για την διασύνδεση των Μηλιανών με το Μεσόπυργο. Η κατασκευή του έργου έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου. Επίσης εντός του 2022 έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθούν τέσσερις (4) τηλεχειριζόμενους διακόπτες φορτίου για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου στον Δήμο σας και την ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών, με τον πρώτο να εγκαθίσταται ήδη προς το τέλος Φεβρουαρίου.
7. Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, μέσω στοχευμένων έργων ενίσχυσης και συντηρήσεων που γίνονται συστηματικά σε όλα τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής Τάσης της Περιοχής Άρτας, προσπαθεί γενικά να ελαχιστοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που προκαλούνται στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών από τυχαίες βλάβες. Είναι όμως αδύνατο να ελέγξουμε και να εξαλείψουμε τα απρόβλεπτα γεγονότα ή τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων όπως σας αναφέραμε, που είναι η κύρια αιτία από τα στοιχεία που έχουμε για τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Επίσης οφείλουμε να προσθέσουμε ότι καταβάλλεται πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό των βλαβών,



παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν και λαμβάνοντας υπόψη το δυσπρόσιτο των σημείων & περιοχών που εκδηλώνονται συχνά βλάβες.

Με εκτίμηση



Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων