



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ /6906/02.03.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 2994/07.02.2022 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα και Λοιποί.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Θ. Πέρκα και Λοιπών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» το χρονικό διάστημα της 11^{ης} & 12^{ης} Ιανουαρίου 2022.

Χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας αυτής ήταν η πάρα πολύ έντονη χιονόπτωση, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες που οδήγησαν σε συνθήκες ολικού παγετού. Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών ήταν η πτώση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού δένδρων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της, στις οποίες τα δένδρα που έπεσαν στο Δίκτυο Μέσης Τάσης προκάλεσαν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πολλά Δημοτικά Διαμερίσματα.

Επίσης η επικάθιση - συγκέντρωση στρώματος παγωμένου χιονιού στους αγωγούς και στα υπόλοιπα στοιχεία του δικτύου προκάλεσε τη θραύση αγωγών και στηριγμάτων τους, όπως και κοπή καλωδίων δικτύου ΧΤ και παροχών σε πολλά σημεία, εντός και εκτός οικισμών.

Το συγκεκριμένο αυτό διάστημα των 48 ωρών αναγγέλθηκαν στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Φλώρινας) περί τις 210 βλάβες. Η συντριπτική πλειοψηφία των αναγγελιών αυτών, (άνω των 180), πραγματοποιήθηκαν το πρώτο 24ωρο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο συγκεκριμένος αριθμός βλαβών σε μια ημέρα υπερβαίνει τον μηνιαίο μέσο όρων βλαβών ολόκληρου του έτους, της συγκεκριμένης Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (που είναι 208 βλάβες το μήνα την τελευταία τριετία 2019-2021) και κατά πολύ τον μηνιαίο μέσο όρο βλαβών



Ιανουαρίου (που είναι 132 βλάβες τον μήνα Ιανουάριο την τελευταία τριετία 2019-2021).

Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες οργανώθηκαν άμεσα από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, συνεργεία άρσης βλαβών και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, αφού ανακλήθηκαν όλες οι άδειες και τα ρεπό του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε ο Ανάδοχος Κατασκευών Έργων Δικτύων.

Αποτέλεσμα των ως άνω ήταν να επιχειρήσουν 6 Συνεργεία Εναερίων Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και 5 Συνεργεία Εναερίων Δικτύων του Αναδόχου, τόσο στον Δήμο Φλώρινας (κυρίως στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Φλώρινας, Φλάμπουρου, Τριανταφυλλιάς, Μελίτης και Βεύης), όσο και στον Δήμο Αμυνταίου (κυρίως στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Αμύνταιο, Σκλήθρο, Λέχοβο, Νυμφαίο, Ξινό Νερό, Πέτρες και Φιλώτας).

Τα Συνεργεία αυτά εργάστηκαν αδιάλειπτα έως και 48 ώρες συνεχόμενα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των πλέον σοβαρών βλαβών, οι οποίες επισκευάστηκαν μέχρι το μεσημέρι της 12^{ης} Ιανουαρίου 2022.

Στα πλαίσια της εργώδους αυτής προσπάθειας θεωρούμε ότι τα στελέχη και οι τεχνικοί, τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και του Αναδόχου στη Φλώρινα υπερέβησαν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, υπό συνεχή έντονη χιονόπτωση, εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους και ανταποκρίθηκαν με άψογο επαγγελματισμό στον κοινωνικό τους ρόλο. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα Δημοτικά Διαμερίσματα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ σε ορισμένα σημεία βλαβών του δικτύου, αδύνατη.

Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, ο ΔΕΔΔΗΕ στις μη προβλέψιμες παραπάνω προκληθείσες βλάβες έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά.

Σε ότι δε αφορά στα θέματα αποζημιώσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφενός μεν δεν προκύπτει να υφίσταται υπαιτιότητα του Διαχειριστή Δικτύου για την πρόκληση ζημιών σε ηλεκτρικές συσκευές, αφετέρου η αποζημίωση λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης δεν προβλέπεται στις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Διαχειριστή, αλλά ούτε και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 78/Β/20.01.2017).

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: -ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων