



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ /6905/02.03.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 2794/31.01.2022 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Σοφία-Χαϊδω Ασημακοπούλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κας. Σ.-Χ. Ασημακοπούλου, σχετικά με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε όλες τις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και κακοκαιριών, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων και δρομολογεί σειρά ενεργειών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑΣ» και προκειμένου για την αντιμετώπιση αυτής, ο ΔΕΔΔΗΕ τήρησε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ν. 4662/2020 - ΦΕΚ Α'/22/7-2-2020), τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιήθηκε σχετικά με την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» στις 21.01.2022 μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ειδοποιήσεων για τα έκτακτα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όλες οι διοικητικές Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (εφεξής ΔΠΑ) έλαβαν έγκαιρα, από το Σάββατο 22.01.2022 και ώρα 15:00 όλα τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, θέτοντας άμεσα το σύνολο του προσωπικού και των μέσων της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων Εργολάβων σε 24ωρη επιφυλακή, ελέγχθηκε η κατάσταση όλων των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς επίσης ελέγχθηκε στοχευμένα το δίκτυο σε συγκεκριμένα σημεία.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά το πέρας του φαινομένου, οι διακοπές ηλεκτροδότησης που έλαβαν χώρα εντάσσονται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γγ' του Εγχειριδίου Λειτουργίας Δικτύου (ΦΕΚ Β' 1891/18.05.2020). Η υπόψη κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης προέκυψε από εκτεταμένες ζημιές στο εναέριο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης λόγω της θραύσης και πτώσης δέντρων συνεπεία της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ» (άρ. 2 παρ. 2 περ. δ' Εγχειριδίου Λειτουργίας Δικτύου). Συνεπώς, δεν παρουσιάστηκαν βλάβες σε Υποσταθμούς λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και μη κατάλληλης



συντήρησης, αλλά ήταν η εκταταμένη πτώση δέντρων που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση εναερίων γραμμών Μέσης Τάσης, με συνέπεια τη διακοπή ηλεκτροδότησης στους Υποσταθμούς.

Από το μεσημέρι προς απόγευμα της Δευτέρας 24.01.2022 άρχισαν να εμφανίζονται βλάβες τόσο στο Δίκτυο Μέσης Τάσης, όσο και στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, καθώς επίσης και μεμονωμένες-ατομικές βλάβες σε καλώδια παροχών. Στη συνέχεια και αμέσως μετά την αρχική εκδήλωση των βλαβών αυτών που περιγράφησαν προηγούμενα, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επενέβησαν άμεσα με αποτέλεσμα η πρόοδος της αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης να είναι εμφανής και ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης 25.01.2022 να έχει επανηλεκτροδοτηθεί το 50% των διακοπέντων νοικοκυριών, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας (Τρίτη 25.01.2022) να έχει επανηλεκτροδοτηθεί το 95% των διακοπέντων νοικοκυριών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά πάγια πρακτική τα συνεργεία επισκευής βλαβών σε καμιά ηλεκτρική εταιρεία διεθνώς, δεν επιχειρούν κατά τη διάρκεια εξέλιξης του καιρικού φαινομένου για προφανείς λόγους ασφάλειας προσωπικού και εξοπλισμού. Πάρα ταύτα, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ανέλαβε άμεσα δράσεις άρσης των βλαβών και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Ως προς τους χρόνους αποκατάστασης, προφανώς μόνος ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να προχωρήσει στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αν δεν υπάρχει πχ πρόσβαση στις βλάβες, αν υπάρχουν πεσμένα δέντρα, χιόνι και χρειάζεται συνδρομή των αρμόδιων φορέων, ήτοι των Δήμων, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας κ.α. Η μοναδική αιτία καθυστέρησης για την εκτέλεση εργασιών άρσης των βλαβών που εμφανίστηκαν ήταν η προφανής αδυναμία πρόσβασης των συνεργείων στα σημεία που είχαν εντοπιστεί βλάβες και η οποία αποτέλεσε τον πιο σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για κατά το δυνατόν πλέον σύντομη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μετά την θέση εκτός λειτουργίας της Αττικής Οδού το μεσημέρι της Δευτέρα 24.1.2022, το σύνολο των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ που επιχειρούσαν στην Ανατολική Αττική αποκόπηκε από τη γραμμή εφοδιασμού υλικών, αφού το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες κύριες οδικές αρτηρίες λόγω τόσο του χιονιού αλλά και κύρια λόγω των ακινητοποιημένων και εγκαταλελειμμένων ΙΧ οχημάτων.

Εν κατακλείδι, τα ως άνω αναφερθέντα αίτια των διακοπών της ηλεκτροδότησης, δεν οφείλονται σε καμία περίπτωση σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, δοθέντος ότι πριν την επέλαση της κακοκαιρίας δεν υπήρξε κανένας απολύτως πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, αλλά αποκλειστική αιτία αυτών, ήταν η σφοδρότητα του φαινομένου, η οποία, κατέστησε παντελώς αδύνατη την πρόσβασή μας στα σημεία των βλαβών η οποία συνακόλουθα οδήγησε σε αδυναμία αποκατάστασής τους. Η εταιρεία μας έκανε το καλύτερο δυνατόν για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών (όπως και εν γένει στην αντιμετώπιση του



καιρικού φαινομένου) με βάση τα δεδομένα και την έκτακτη συνθήκη που δημιουργήθηκε, και δεν θα μπορούσε ούτε να έχει αποφύγει την επέλευση των βλαβών, ούτε να αποκαταστήσει αυτές νωρίτερα, με δεδομένα όσα αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση : - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων