



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/Δ
ISO 14001:2004
252/Π
ΕΛΟΤ 1429:2008
136/ΔΕ
ISO 27001:2013
25/ΑΠ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
(ΔΙΣΗΣΗΚ)**

Τμήμα : ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ

Πληροφορίες: Δ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ταχ. Δ/ση : 104 45

Τηλέφωνο : 210 5298874

E-mail : OSE.YSSTHE.TA@gmail.com

Αθήνα: 31-03-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 9013641

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγου
Τηλ. 210-6508316
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
3. ΔΙΣΣΑ
4. Κ.Φ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4147/22-03-2022 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο και Νίκο Παππά

ΣΧΕΤ.: 9013475/24-03-2022/ΔΙΣΣΑ

Σε απάντηση επί της εν θέματι ερώτησης κυρίων βουλευτών, που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό, για την αποκατάσταση λειτουργίας ανελκυστήρα και κυλιόμενων κλιμάκων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μετρό Κορωπίου του Προαστιακού Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-22 έως 22-03-2022 οι βλάβες των μονάδων στον υπόψη σταθμό είχαν ως εξής:

1. Δύο βλάβες στον ίδιο ανελκυστήρα έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα αναγγελίας βλαβών στις ημερομηνίες 14-03-2022 και 19-03-2022, οι οποίες προκλήθηκαν από βραχυκυκλώματα στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό λόγω αυξημένης και παρατεταμένης υγρασίας (καιρικά φαινόμενα) καθώς και από βραχύχρονο εγκλωβισμό επιβάτη. Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε εντός τριών ημερών από την αναγγελία βλάβης λόγω αναμονής ανταλλακτικών και χρονοβόρων εργασιών, ήτοι στις 16-03-2022 και 22-03-2022 αντίστοιχα.
2. Στις 11-03-2022 έχει καταχωρηθεί βλάβη κυλιόμενης κλίμακας η οποία προκλήθηκε στην μηχανική διάταξη κίνησης χειρολαβών λόγω πολυετούς χρήσης. Αποκαταστάθηκε στις 16-03-2022 λόγω αναμονής προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και χρονοβόρου εργασίας εγκατάστασης ένεκα καιρικών συνθηκών.

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι από κατασκευής του Σταθμού Κορωπίου έχουν εγκατασταθεί δύο κυλιόμενες κλίμακες ανόδου και δύο ανελκυστήρες σε αντίθετες θέσεις του κτιρίου του σταθμού. Ως εκ τούτου κατά το χρονικό διάστημα βλαβών των ανωτέρω μονάδων, εξυπηρετούσαν το επιβατικό κοινό αλλά και τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ

Δημήτριος Δημόπουλος



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σπυρίδων Κ. Πατέρας