



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ /10328/ 15-04-2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 4084/22.03.2022 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μυλωνάκης Αντώνιος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μυλωνάκη Αντώνιου σχετικά με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Παλαιά Φώκεια Αττικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ», παρουσιάστηκε βλάβη στο εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης από το οποίο ηλεκτροδοτείται η περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας.

Η αρμόδια Υπηρεσία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε τεχνική μελέτη για την τροποποίηση και οριστική αποκατάσταση του δικτύου.

2. Προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες, αντικατάστασης κατεστραμένου μεταλλικού στύλου, είναι απαραίτητη η διάνοιξη δρόμου πρόσβασης στο σημείο της βλάβης. Επειδή πρόκειται για δασική έκταση, πρέπει να εκδοθούν άδειες από το Δασαρχείο και τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι σε εξέλιξη.
3. Μετά τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον Ανάδοχο του έργου εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση : - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων