



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πληροφορίες: Φ. Καλλιάρια

Ταχ. Δ/ση: Μπλατσούκα 24

43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 24413 54923

fax: 24413 54902

e-mail: f.kalliara@thessaly.gov.gr

website: www.thessaly.gov.gr

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελίστριας 2 - 10536 ΑΘΗΝΑ

EMAIL: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αρ. 4100 / 22-03-2022 ερώτηση με θέμα: «Ανακήρυξη παλιάς γέφυρας Μουζακίου Καρδίτσας ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο»

Σχετ : α) Το αριθμ. 19635/28-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

β) Η αριθμ. 4100/22-03-2022 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα

Απαντώντας στα παραπάνω σχετικά έγγραφα σχετικά με την «παλιά γέφυρα Μουζακίου Καρδίτσας» θέτουμε υπόψη τα εξής :

- Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1932-1936.
- Στις 22.10.2018 με το αρ.230461/6893/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας απαγορεύθηκε η διέλευση οχημάτων στην παλιά γέφυρα Μουζακίου λόγω επικινδυνότητας.
- Με το αρ. 1018/30/114-α έγγραφο της Δ/σης Αστυνομίας Καρδίτσας αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της παλιάς γέφυρας Μουζακίου.
- Στις 19-20.07.2020 πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας μας αυτοψία από κλιμάκιο εξειδικευμένων στατικών μηχανικών και συντάχθηκε « Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης», σύμφωνα με την οποία:
 - Οι παραδοχές με τις οποίες σχεδιάσθηκε η γέφυρα είναι άγνωστες και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία της μελέτης του έργου.
 - Από τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές σε δομικά στοιχεία της πεζογέφυρας (υπάρχει και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση) .
 - Απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος, η μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας, η μελέτη ανασχεδιασμού του φορέα και η μελέτη επεμβάσεων (επισκευών/ενισχύσεων).
- Μετά την θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» της 18-19/09/2020 ο φορέας της γέφυρας υπέστη επί πλέον σοβαρές βλάβες. Για το λόγο αυτό απαγορεύθηκε η διέλευση και των πεζών.
- Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 63 ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 / Α' / 18-11-2020) και την αριθμ. 22667/29-1-2021 (ΦΕΚ 390/Β'/3-2-2021) απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον "ΙΑΝΟ" στους Δήμους Μουζακίου, Καρδίτσας και Αργιθέας. Ήδη από την ανάδοχο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» πραγματοποιούνται εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού Πάμισου. Η επίβλεψη των ανωτέρω εργασιών ασκείται από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. (Ειδική Υπηρεσία

Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών η οποία είναι και υπεύθυνη σχετικά με τυχόν επεμβάσεις στην «**παλιά γέφυρα Μουζακίου**»

- Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο Περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις

Ο Περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός