



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 14-12-2021

Αριθμ. Πρωτ. : 227736

Σχετικά : 224119/2021

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email : info@ypes.gr

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το υπ αριθ. 90281/7-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. **1638/1-12-2021** με θέμα: «Ακατάλληλο το νερό στην Ίρια και στην Κάντια της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Νομού Αργολίδας».

β) Το υπ' αριθμ. 413907/10-12-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα μετά των συνημμένων.

γ) Το υπ' αριθμ. 224341/13-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου.

δ) Το υπ' αριθμ. 2372/9-12-2021 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ναυπλίων.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) , γ) και δ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Τρίπολη 10-12-2021

Αριθμ. Πρωτ. 413907

Ταχ. Δ/ση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713610102
E-mail : ektelestikos@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
info@ypes.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση βουλευτών κ. Αβδελά και κ. Χήτα με θέμα
“Ακατάλληλο το νερό στην Ίρια και στην Κάντια της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του
Νομού Αργολίδας”

ΣΧΕΤ : 1) Το με αριθμ. 90281/07-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών
2) Το με αριθμ. 224119/08-12-2021 έγγραφο Γραφείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Απαντώντας στα ανωτέρω 1) και 2) σχετικά έγγραφα, σας αποστέλλουμε το με αριθμ. 410897/09-
12-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας και σας παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b366e44544f5a99525417f στις 10/12/21 16:41



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/νση : Θεσσαλονίκης 9
Ταχ.Κώδικας : 21100
Πληροφορίες : Γ. Λυκουρέντζου
Τηλέφωνο : 2752362245
Email : glykourentzou@argolida.gr**

Ναύπλιο 9/12/2021

**ΠΡΟΣ: Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

**ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στα Ίρια και στην Κάντια της
Δ.Ε. Ασίνης του Ν. Αργολίδας».**

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 224119/8-12-2021 του Γραφείου Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η εν θέματι κοινοβουλευτική ερώτηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Η Υπηρεσία μας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων ασκεί εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει να ελέγχεται αυστηρά όσον αφορά στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Οι φυσιολογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1(δ) / ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β'/19-09-2017) που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχοντας τον δεύτερο βαθμό ευθύνης, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τον υπεύθυνο Ύδρευσης (Δημοτική Αρχή, Δ.Ε.Υ.Α. κλπ), αλλά συνεργάζονται, προτείνουν και συστήνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων για να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού και ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία μας ενημερώνεται περί αποτελεσμάτων εκτός ορίων που προκύπτουν από δειγματοληψίες βρίσκεται σε διαρκή διάυλο επικοινωνίας με τους φορείς που επιλαμβάνονται αρμοδίως με α' βαθμό ευθύνης, εν προκειμένω τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση κάθε ενδεδειγμένου και καθιερωμένου δια νόμου μέτρου για την προστασία της υγείας και αποστέλλει συστάσεις για τη λήψη επανορθωτικών ενεργειών.

- Στις 10/11/2021 η ΔΕΥΑΝ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου) προέβη σε δειγματοληψίες νερού στις περιοχές Ιρίων και Κάντιας της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της και προέκυψε αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων και αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα πράγμα που ενδεχομένως οφείλεται στην Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b1d5b34544f5a995fc3e5b στις 09/12/21 12:10

υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων, φαινόμενο πολύ συχνό σε παράκτιες περιοχές όλης της χώρας, καθώς και στην υπεράντληση των διαθέσιμων πηγών υδροληψίας. Οι εν λόγω τιμές τίθενται εκτός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Παρά ταύτα και σύμφωνα με προηγούμενες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο εντός του 2021 (Ιούλιος) όσο και κατά το έτος 2020, τα αποτελέσματα των οποίων είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΝ, οι τιμές χλωριούχων και αγωγιμότητας βρίσκονταν εντός επιτρεπόμενων ορίων στις εν λόγω περιοχές. Συνεπώς, η πρωτογενής εμφάνιση του φαινομένου τον Νοέμβριο του 2021 καθιστά την κατάσταση πιθανότατα πρόσκαιρη με δυνατότητα αναστροφής της στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ύστερα από τις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο υπεύθυνος φορέας ύδρευσης με τον α' βαθμό ευθύνης. Η Υπηρεσία μας επικοινωνήσε άμεσα με τη ΔΕΥΑΝ προκειμένου ο φορέας ως οφείλει να ενημερώσει άμεσα το κοινό για τις υπερβάσεις των τιμών και την ακαταλληλότητα του νερού για πόση. Η ΔΕΥΑΝ διαβεβαίωσε την Υπηρεσία μας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ένταξη του έργου σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης των εν λόγω δημοτικών διαμερισμάτων με το δίκτυο παροχής πόσιμου νερού από την πηγή της Λέρνης μέσω υδροδότησης από τη δεξαμενή Προφήτη Ηλία, έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς της ΔΕΥΑΝ του Δήμου Ναυπλίων η διαδικασία προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης για την περιοχή της Κάντιας. Καθίσταται πρόδηλο ότι οι ενέργειες αυτές θα επιφέρουν οριστική επίλυση στα προβλήματα περί καταλληλότητας του πόσιμου νερού στις περιοχές Ιρίων και Κάντιας.

- Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε προς ενημέρωσή σας ότι τα χλωριούχα υπάγονται στις υποχρεωτικές παραμέτρους για την ποιότητα του πόσιμου νερού, οι δε ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες καθώς σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία η παραμετρική τιμή των χλωριούχων ορίζεται στο όριο των 250 μg/L. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο, που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις χλωριούχων στο πόσιμο νερό άνω των 250 mg/l Cl- προσδίδουν ενδεχομένως μια χαρακτηριστική γλυφή γεύση στο νερό, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε στα δείγματα των περιοχών Ιρίων και Κάντιας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΤΡΙΠΟΛΗ 13-12-2021

Αρ. Πρωτ. 224341

Ταχ. Δ/ση : Μαινάλου & Σέκερη 37
Ταχ. Κώδ. : Τρίπολη 22100
Πληροφορ. : Γκαργκάσουλας Κων/νος
Τηλέφ. : 2710-234458
ΦΑΞ : 2710-234492
Email : kostagdp@yahoo.gr
Website : <http://4862.syzefxis.gov.gr>

Προς: **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**
FAX: 2610 461431
email: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: “Ακατάλληλο το νερό στην Τρια και στην Κάντια της Δ.Ε. Ασίνης του Ν. Αργολίδας”».

ΣΧΕΤ:

1. Το με αρ. πρωτ. 224119/08-12-2021 (αρ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων Πελ/σου: 224341/08-12-2021) έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθ.1638/01-12-2021 επί θέματι κοινοβουλευτική ερώτηση

Σε συνέχεια των αναφερομένων στο ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφό σας, η υπηρεσία μας δηλώνει **μη αρμόδια**.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ/σης Υδάτων Πελοποννήσου**

*Κωνσταντίνος Γκαργκάσουλας
Π.Ε. Μηχανικών με Α' β.*

Εσωτερική Διανομή:

- Φ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣ

*Τρίπολη, 13-12-2021
Ο Υπαίτιος*

[Signature]
ΑΝΑΡΤΗΣΙΜΟ

**Δ ΗΜΟΤΙΚΗ
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ν Α Υ Π Λ Ι Ε Ω Ν**

Ναύπλιο, 09 /12 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 2372

Ταχ. Δ/ση : 25^{ης} Μαρτίου 2
Ταχ. Κωδ. : 211 00
Τηλέφωνα : 27520 - 28976, 24167
FAX : 27520 - 99461
e - mail : deyanafpliou@yahoo.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
(υπόψιν κ. Θ. Μαγώνου)**

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1638/1-12-2021

ΣΧΕΤ.: 'Το με υπ' αριθμ. Πρωτ.: 224119/8-12-2021, δικό σας

Σχετικά με την από 1^η -12-2021 με αρ.πρωτ. 1638 Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Απ. Αβδελά και Κ. Χήτα που αφορά την ποιότητα του παρεχόμενου νερού στις Τ.Κ. Ιρίων – Κάντιας της Δ.Ε. Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων σας γνωρίζουμε ότι:

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού στους εν προκειμένω οικισμούς «βγαίνει» εκτός ορίων στις παραμέτρους της αγωγιμότητας και των χλωριούχων μία συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου η οποία επί παραδείγματι για το τρέχον έτος ήταν από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο.


Τούτο οφείλεται στο φαινόμενο της λειψυδρίας που έχει ενσκήψει και στην περιοχή μας τα τελευταία έτη έχων ως αποτέλεσμα να «στερεύουν» οι δημοτικές γεωτρήσεις των οικισμών.

Για τον ανωτέρω λόγο τα τελευταία έτη η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συμβασιοποιεί την Προμήθεια νερού από Ιδιωτική Γεώτρηση για την εξασφάλιση της ποσότητας τουλάχιστον του παρεχόμενου νερού προς τους καταναλωτές.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχει ήδη ξεκινήσει τις κάτωθι διαδικασίες:

- Ένταξη του Έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ – ΙΡΙΩΝ», ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ, Προϋπολογισμού: 5.000.000,00 ευρώ (σήμερα γίνονται οι διαδικασίες συμβασιοποίησής του).
- Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ως εναλλακτική λύση έχει ήδη προχωρήσει στη συμβασιοποίηση του Έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ – Τ.Κ. ΚΑΝΤΙΑΣ», Προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ εξ' Ιδίων Πόρων.

Έτσι με την ολοκλήρωση των ανωτέρω Έργων θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της υφαλμύρωσης του παρεχόμενου νερού στους Οικισμούς Ιρίων – Κάντιας και οι καταναλωτές θα έχουν πλέον επαρκές ποσοτικά και κατάλληλο ποιοτικά νερό στις βρύσες τους (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Έργων έως το τέλος του έτους 2022).





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Τρίπολη 10-12-2021

Αριθμ. Πρωτ. 413907

Ταχ. Δ/ση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713610102
E-mail : ektelestikos@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
info@ypes.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση βουλευτών κ. Αβδελά και κ. Χήτα με θέμα “Ακατάλληλο το νερό στην Ίρια και στην Κάντια της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Νομού Αργολίδας”

ΣΧΕΤ : 1) Το με αριθμ. 90281/07-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Εσωτερικών
2) Το με αριθμ. 224119/08-12-2021 έγγραφο Γραφείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Απαντώντας στα ανωτέρω 1) και 2) σχετικά έγγραφα, σας αποστέλλουμε το με αριθμ. 410897/09-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας και σας παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση : Θεσσαλονίκης 9
Ταχ.Κώδικας : 21100
Πληροφορίες : Γ. Λυκουρέντζου
Τηλέφωνο : 2752362245
Email : glykourentzou@argolida.gr**

Ναύπλιο 9/12/2021

**ΠΡΟΣ: Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στα Ίτρια και στην Κάντια της Δ.Ε. Ασίνης του Ν. Αργολίδας».

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 224119/8-12-2021 του Γραφείου Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η εν θέματι κοινοβουλευτική ερώτηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Η Υπηρεσία μας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων ασκεί εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει να ελέγχεται αυστηρά όσον αφορά στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Οι φυσιολογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1(δ) / ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β' /19-09-2017) που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχοντας τον δεύτερο βαθμό ευθύνης, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τον υπεύθυνο Ύδρευσης (Δημοτική Αρχή, Δ.Ε.Υ.Α. κλπ), αλλά συνεργάζονται, προτείνουν και συστήνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων για να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού και ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία μας ενημερώνεται περί αποτελεσμάτων εκτός ορίων που προκύπτουν από δειγματοληψίες βρίσκεται σε διαρκή διάυλο επικοινωνίας με τους φορείς που επιλαμβάνονται αρμοδίως με α' βαθμό ευθύνης, εν προκειμένω τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση κάθε ενδεδειγμένου και καθιερωμένου δια νόμου μέτρου για την προστασία της υγείας και αποστέλλει συστάσεις για τη λήψη επανορθωτικών ενεργειών.

- Στις 10/11/2021 η ΔΕΥΑΝ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου) προέβη σε δειγματοληψίες νερού στις περιοχές Ιρίων και Κάντιας της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλίων, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της και προέκυψε αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων και αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα πράγμα που ενδεχομένως οφείλεται στην Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b1d5b34544f5a995fc3e5b στις 09/12/21 12:10

υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων, φαινόμενο πολύ συχνό σε παράκτιες περιοχές όλης της χώρας, καθώς και στην υπεράντληση των διαθέσιμων πηγών υδροληψίας. Οι εν λόγω τιμές τίθενται εκτός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Παρά ταύτα και σύμφωνα με προηγούμενες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο εντός του 2021 (Ιούλιος) όσο και κατά το έτος 2020, τα αποτελέσματα των οποίων είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΝ, οι τιμές χλωριούχων και αγωγιμότητας βρίσκονταν εντός επιτρεπόμενων ορίων στις εν λόγω περιοχές. Συνεπώς, η πρωτογενής εμφάνιση του φαινομένου τον Νοέμβριο του 2021 καθιστά την κατάσταση πιθανότατα πρόσκαιρη με δυνατότητα αναστροφής της στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ύστερα από τις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο υπεύθυνος φορέας ύδρευσης με τον α' βαθμό ευθύνης. Η Υπηρεσία μας επικοινωνήσε άμεσα με τη ΔΕΥΑΝ προκειμένου ο φορέας ως οφείλει να ενημερώσει άμεσα το κοινό για τις υπερβάσεις των τιμών και την ακαταλληλότητα του νερού για πόση. Η ΔΕΥΑΝ διαβεβαίωσε την Υπηρεσία μας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ένταξη του έργου σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης των εν λόγω δημοτικών διαμερισμάτων με το δίκτυο παροχής πόσιμου νερού από την πηγή της Λέρνης μέσω υδροδότησης από τη δεξαμενή Προφήτη Ηλία, έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς της ΔΕΥΑΝ του Δήμου Ναυπλίων η διαδικασία προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης για την περιοχή της Κάντιας. Καθίσταται πρόδηλο ότι οι ενέργειες αυτές θα επιφέρουν οριστική επίλυση στα προβλήματα περί καταλληλότητας του πόσιμου νερού στις περιοχές Ιρίων και Κάντιας.

- Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε προς ενημέρωσή σας ότι τα χλωριούχα υπάγονται στις υποχρεωτικές παραμέτρους για την ποιότητα του πόσιμου νερού, οι δε ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες καθώς σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία η παραμετρική τιμή των χλωριούχων ορίζεται στο όριο των 250 μg/L. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο, που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις χλωριούχων στο πόσιμο νερό άνω των 250 mg/l Cl- προσδίδουν ενδεχομένως μια χαρακτηριστική γλυφή γεύση στο νερό, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε στα δείγματα των περιοχών Ιρίων και Κάντιας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ