



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ | 219193) ΔΙ.08.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 2960/15.07.2022 Αναφορά που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σωκράτης Φάμελλος και Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Σ. Φάμελλου και Θ. Αυγέρη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στις 08.07.2022 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που ξεκίνησαν το απόγευμα σημειώθηκαν από τις πρώτες βραδινές ώρες σημαντικές διακοπές ρεύματος λόγω βλαβών στο εναέριο αλλά και υπόγειο δίκτυο στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Δικτύων Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δεν ήταν συνήθης, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΕΜΥ για το νομό Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έντονη κεραυνόπτωση, ισχυροί άνεμοι, κοντά στο ετήσιο μέγιστο έντασης 2021 και 7μηνο 2022, και συνεχής έντονη βροχόπτωση για σχεδόν 24 ώρες με ημερήσιο ύψος βροχής που είναι και το ετήσιο μέγιστο τόσο για το 2021 όσο και για το 7μηνο του 2022.

Για την αξιολόγηση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν στο ηλεκτρικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω δεδομένα. Η αξιολόγηση της προσπάθειας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού μας για την αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της νύκτας και υπό συνεχή βροχή, θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις παραπάνω επικρατούσες αντίξοες συνθήκες εργασίας.

Επιπρόσθετα, η πολύωρη καθυστέρηση της αποκατάστασης της βλάβης στον Τρίλοφο, εκ της οποίας προκλήθηκαν και οι μικρότερης διάρκειας διακοπές σε Καρδία και Πλαγιάρι, οφείλετο, πέραν του σκότους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην ιδιομορφία του σφάλματος (διαρροή μονωτήρα), που εκ φύσεως ήταν απλό αλλά δύσκολα ανιχνεύσιμο τόσο από τους τεχνικούς όσο και από το σύστημα προστασίας του δικτύου μας και στη μεγάλη δυσκολία πρόσβασης και επιθεώρησης του εναερίου δικτύου ακόμη και με οχήματα 4x4, λόγω της



λάσσης, της μορφολογίας, της άστατης δόμησης και την κακής ρυμοτομίας της περιοχής.

Τα συνεργεία βλαβών και συντήρησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι επαρκή και έμπειρα και ενισχύονται πλέον με νέες προσλήψεις που ήδη υλοποιούνται, μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Ο εξοπλισμός των Μονάδων μας ανανεώθηκε τα τελευταία χρόνια και πλέον διαθέτουν σύγχρονο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Πέραν τούτου τα συνεργεία βλαβών που ενεπλάκησαν με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων βλαβών εργάστηκαν συνεχώς και υπερωριακά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση τους και ενισχύθηκαν με προσωπικό συνεργείων συντήρησης.

Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Θέρμης είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία εκτεταμένων βλαβών στους τρεις αναφερόμενους οικισμούς, Τριλόφου, Καρδίας και Πλαγιαρίου. Αντίθετα από τα αναφερόμενα, στις τρεις κύριες ροηφόρες γραμμές Μέσης Τάσης που τροφοδοτούν τους τρεις αυτούς οικισμούς του Δήμου Θέρμης καταγράφηκαν την τελευταία τριετία οι παρακάτω μόνο γενικές διακοπές από βλάβη (ανά ημερομηνία), εμφανώς από κακοκαιρίες:

	2020	2021	2022
Γραμμή 24 Σχολαρίου - Τρίλοφος	1 (στις 26/10)	3 (στις 16/1, 3 & 6/8)	1 (στις 8/7/)
Γραμμή 23 Σχολαρίου - Πλαγιάρι	1 (στις 26/10)	1 (στις 6/8)	0
Γραμμή 32 Φοίνικα - Καρδία	1 (στις 9/8)	3 (στις 16/1, 7/8, 15/10)	1 (στις 26/1)

Παρ' όλα αυτά, το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται εντατικά σε όλη τη χώρα και στο Δήμο Θέρμης, ενόψει μάλιστα των προκλήσεων και κινδύνων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιώντας ίδιους πόρους, χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανασυγκρότησης και εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, όπως τους τηλεχειριζόμενους διακόπτες και τα ενδεικτικά διέλευσης σφάλματος. Από το 2020 έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής αρκετά τέτοια στοιχεία, τα οποία απέδωσαν στον εντοπισμό και στη γρήγορη αποκατάσταση βλαβών. Με αφορμή μάλιστα το συγκεκριμένο συμβάν σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε μέσα στον επόμενο μήνα (Αύγουστο 2022) τουλάχιστον τρεις (3) νέους τηλεχειριζόμενους διακόπτες, που θα εξασφαλίσουν τη γρήγορη εναλλακτική τροφοδότηση των τριών οικισμών Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Καρδίας. Παράλληλα στο εγγύς μέλλον θα ενισχύσουμε το υπάρχον διασυνδεδετικό δίκτυο μεταξύ του Τριλόφου και της Καρδίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης της περιοχής έτι περαιτέρω.



Τα στελέχη της αρμόδιας Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης) αλλά και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ είναι γνωστοί και πάντα διαθέσιμοι για ενημέρωση και συνεργασία με ΜΜΕ του Νομού, τις Αρχές, τους Δήμους και τις υπηρεσίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους. Από τους πολίτες – καταναλωτές των τριών οικισμών υπήρξαν πλέον των 200 αναγγελιών στο call center του ΔΕΔΔΗΕ με ανάλογη ενημέρωση.

Τέλος, όσον αφορά τυχόν ζημίες και αποζημιώσεις πολιτών από την συγκεκριμένη πολύωρη διακοπή ρεύματος σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί κάποια αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, ούτε τέθηκαν υπόψη μας κάποια σχετικά στοιχεία. Εξάλλου δεν προκύπτει να υφίσταται υπαιτιότητα του Διαχειριστή Δικτύου για την πρόκληση ζημιών, η δε αποζημίωση λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης δεν προβλέπεται στις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Διαχειριστή, αλλά ούτε και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 78/Β/20-01-2017).

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων