



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο

Ταχ. κώδικας: 54123

Πληροφορίες: Μ. Μάνου

Τηλ: 2313 501181

E-MAIL: manou@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 2 . 8 . 2022

Αρ. Πρωτ: 3768

ΠΡΟΣ. Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κτίριο Βουλής, 100 21, Αθήνα

Κοιν: 1. Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας &
Κοινοβουλευτικού Έλεγχου

2. Βουλευτή κ. Αβδελά Απόστολου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 6551/21.7.2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σοβαρό πρόβλημα διαρροής υδάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω ΜΚΕ αναφορικά με τη διαρροή υδάτων επί της οδού Ερμού 45 του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από την ΕΥΑΘ Α.Ε σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δικτύων Ύδρευσης της Εταιρίας προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

1. Στις 03.12.2021, αντικατάσταση αγωγού Φ200 επί της οδού Εγνατίας 70-72.
2. Στις 03.12.2021, εκλήθη ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών. Πραγματοποιήθηκε ακουστικός έλεγχος στις δικλείδες και στις παροχές επί των οδών Ερμού, Αριστοτέλους, Βενιζέλου, Εγνατία. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ήχος διαρροής σε δικλείδα στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Ερμού. Πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί και χρήση γαιοφώνου και υποδείχθηκε σημείο εκσκαφής, επί της οδού Ερμού 43 & Μενεξέ 1.
3. Στις 25.12.2021, ερευνητική τομή κι επισκευή δικλείδας Φ200 επί της οδού Εγνατίας 94-96, καθώς επίσης κι επισκευή αγωγού Φ200 στη συμβολή των οδών Εγνατίας 80 με Αριστοτέλους.
4. Στις 26.12.2021, ερευνητική τομή κι επισκευή αγωγού Φ50 στη συμβολή των οδών Εγνατίας 80 με Αριστοτέλους.
5. Στις 21.01.2022, επισκευή αγωγού Φ63 επί της οδού Εγνατίας 66.
6. Στις 25.01.2022, εκλήθη ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών. Πραγματοποιήθηκε ακουστικός έλεγχος στις δικλείδες και στις παροχές επί των οδών Ερμού, Καρόλου Ντηλ, Εγνατία και Βενιζέλου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ήχος διαρροής στην παροχή στην οδό

Χαλκέων 2 καθώς και στην δικλείδα στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Ερμού. Πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί και χρήση γαιοφώνου και υποδείχθηκαν δύο σημεία εκσκαφής, το πρώτο στην παροχή Χαλκέων 2 και το δεύτερο στην συμβολή των οδών Ερμού & Μπαλανού.

7. Στις 27.01.2022, αντικατάσταση αγωγού Φ50 επί της οδού Χαλκέων 2.
8. Στις 29.01.2022, επισκευή αγωγού Φ100 επί της οδού Σπανδώνη 18 εντός του φρεατίου, καθώς επίσης κι επισκευή αγωγού Φ100 επί της οδού Σπανδώνη 14-16 εντός φρεατίου. Επίσης πραγματοποιήθηκε ακρόαση στην ευρύτερη από το συνεργείο για τον εντοπισμό της διαρροής.
9. Στις 30.01.2022, ερευνητική τομή επί της οδού Χαλκέων 2.
10. Στις 02.02.2022, επισκευή αγωγού Φ80 επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 35.
11. Στις 08.02.2022, επισκευή αγωγού Φ150 στη συμβολή των οδών Ερμού 57 με Μπαλανού.
12. Στις 10.02.2022, επισκευή αγωγού Φ150 κι ακύρωση αγωγού Φ150 στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 21 με Ερμού.
13. Στις 13.02.2022, αντικατάσταση διακλάδωσης Φ20 επί της οδού Ασκητού 38-40.
14. Στις 25.02.2022, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διακοπής υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, για τον εντοπισμό της διαρροής.
15. Στις 27.02.2022, ερευνητική τομή επί της οδού Ερμού 37.
16. Στις 14.03.2022, επισκευή αγωγού Φ160 στη συμβολή των οδών Εγνατία 65 με Μπακατσέλου.
17. Στις 14.03.2022 αποστολή Υπηρεσιακού Σημειώματος στο Γραφείο Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. για λήψη δείγματος προς χημική ανάλυση στις οδούς Ερμού 33 και Ερμού 45.
18. Στις 16.03.2022, Συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε, έπειτα από το αίτημα της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης, πραγματοποίησε λήψη δείγματος νερού που αναβλύζει από τις οδούς Ερμού 33 και Ερμού 45 καθώς επίσης και δείγματα πόσιμου νερού από τις ανωτέρω διευθύνσεις, προς χημική ανάλυση αυτών. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπηρεσιακό σημείωμα της ανωτέρω Διεύθυνσης τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δείχνουν ότι **αμφότερα τα δείγματα διαφέρουν ως προς τα χημικά τους χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτά του Δικτύου Ύδρευσης.**
19. Στις 17.03.2022, επισκευή αγωγού Φ150 επί της οδού Ερμού 37 με πύκνωση δικλείδων.
20. Στις 23.03.2022, επισκευή δικλείδας Φ100 επί της οδού Εγνατίας 29 .

21. Στις 23.03.2022, εκλήθη ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών. Πραγματοποιήθηκε νέος ακουστικός έλεγχος στις δικλείδες και στις παροχές επί των οδών Ερμού, Αριστοτέλους, Σπανδώνη, Ασκητού, Μενεξέ, Δ. Σολωμού, Γ. Βλάχη, Εγνατία και Βενιζέλου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ήχος διαρροής στην παροχή της οδού Σπανδώνη και Ασκητού, στην οδό Ερμού καθώς και στην οδό Ασκητού. Πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί και χρήση γαιοφώνου και υποδείχθηκαν τρία σημεία εκσκαφής, το πρώτο στην οδό Σπανδώνη και Ασκητού, Ερμού 45 και Ασκητού 25.
22. Στις 27.03.2022, ερευνητική τομή επί της οδού Ερμού 61.
23. Στις 10.04.2022, επισκευή διακλάδωσης Φ20 επί της οδού Μενεξέ 12 κι επισκευή διακλάδωσης Φ20 στη συμβολή των οδών Σπανδώνη με Ασκητού.
24. Στις 11.04.2022, ερευνητική τομή κι ακύρωση παλιάς διακλάδωσης Φ20 επί της οδού Ερμού 45, καθώς επίσης κι επισκευή διακλάδωσης Φ50 επί της οδού Εγνατίας 24. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διακοπής υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή από τις 10:00 έως τις 13:00 περίπου, για τον εντοπισμό της διαρροής.
25. Στις 12.04.2022, επισκευή δικλείδας Φ100 στη συμβολή των οδών Εγνατίας 29 με Αντιγονιδών.
26. Στις 14.04.2022, επισκευή δικλείδας Φ80 επί της οδού Ερμού 33.
27. Στις 17.05.2022, επισκευή διακλάδωσης Φ50 επί της οδού Εγνατίας 74.
28. Στις 23.05.2022, επισκευή εκκένωσης Φ50 στη συμβολή των οδών Εγνατίας 41 με Συγγρού.
29. Στις 12.06.2022, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διακοπής υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή από τις 22:00 έως τις 10:00 περίπου, για τον εντοπισμό της διαρροής.
30. Στις 14.06.2022, αποστολή Υπηρεσιακού Σημειώματος στο Γραφείο Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. για λήψη δείγματος προς χημική ανάλυση στην οδό Ερμού 33 (Ξενοδοχείο Αμαλία).
31. Στις 16.06.2022, Συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης, πραγματοποίησε λήψη δείγματος νερού από την οδό Ερμού 33 (Ξενοδοχείο Αμαλία) καθώς επίσης και δείγμα πόσιμου νερού από την ίδια διεύθυνση, προς χημική ανάλυση αυτού. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπηρεσιακό σημείωμα της ανωτέρω Διεύθυνσης τα **αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δείχνουν ότι τα δείγματα διαφέρουν ως προς τα χημικά τους χαρακτηριστικά.**
32. Στις 01.07.2022, επισκευή διακλάδωσης Φ20 επί της οδού Ασκητού 44.

33. Στις 03.07.2022, ερευνητική τομή επί της οδού Ασκητού 25.

Εν κατακλείδι, η ΕΥΑΘ ΑΕ, παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο όργανό της που είναι το τμήμα του Χημείου Ύδρευσης, σε δύο διαφορετικά δείγματα που εξετάσε απεφάνθη και τις δύο φορές ότι τα χαρακτηριστικά του νερού που εξετάστηκε από τους χώρους των επίμαχων διαρροών είναι διαφορετικά από εκείνα του δικτύου ύδρευσης, άοκνα κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες να συνεισφέρει στην αποκατάσταση του προβλήματος με όλα τα μέσα που διαθέτει. Ωστόσο τα νερά φαίνεται να μην προέρχονται από τα δίκτυά της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας
του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης