



Προς :  
Υπουργό Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας  
κ. Σκρέκα

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Αρ. ΓρΔ/ 727

Περίληψη : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2425/23.5.2022 Αναφορά του Βουλευτή κ. Σαντορινιού Νεκτάριου με θέμα : «Να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των μονάδων του ΑΗΣ Σορωνής και του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου».

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 2425/23.5.2022 Αναφορά

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Αναφοράς του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαντορινιού Νεκτάριου, αναφορικά με τα θέματα που εγείρονται στην από 13.05.2022 επιστολή του Σωματίου Εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. (ΖΕΥΣ) για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς της ΔΕΗ στη νήσο Ρόδο, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

- Όπως εύστοχα αναφέρεται στην επιστολή λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης σε ενέργεια στο νησί της Ρόδου, η ΔΕΗ προχώρησε στην κατασκευή και 2ου εργοστασίου στο νησί, στην περιοχή της Κατταβιάς, εξοπλισμένου με σύγχρονες μονάδες, εξασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια κάλυψη της ζήτησης σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Διαχειριστή.
- Βασική προϋπόθεση και κύριο μέλημα της Εταιρίας μας αποτελεί πάντα η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των δύο σταθμών η οποία επιτυγχάνεται πρωτίστως με τον έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό των συντηρήσεων των μονάδων τους όπως αυτές καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους. Παράλληλα η χρήση πάντα εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή τους ανταλλακτικών, δίνει τη δυνατότητα στις μονάδες μας να λειτουργούν στην μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ τους καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.
- Στο νέο εργοστάσιο στην Κατταβιά δεν υπάρχουν τεχνικά θέματα από την αρχική θέση του σε λειτουργία που δεν έχουν επιλυθεί. Είναι απόλυτα αναμενόμενο η αρχική λειτουργία κάθε εργοστασίου να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και μικρές δυσλειτουργίες οι οποίες όμως στην προκειμένη περίπτωση έχουν επιλυθεί και ο σταθμός λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

- Αναφορικά με το συμβάν για τη θέση εκτός λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Κατταβιάς και την ανησυχία για ενδεχόμενο κίνδυνο για black out, σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο των συντηρήσεων των μονάδων και προκειμένου να γίνει η ηλεκτρική απομόνωση των μηχανών, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος, ούτε για το προσωπικό ούτε για τον εξοπλισμό, γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί σε ώρες όπου η όχληση για τους καταναλωτές ελαχιστοποιείται.
- Στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα, είναι σύνηθες οι μονάδες να λειτουργούν έστω και με μειωμένο φορτίο μέχρι την ημερομηνία συντήρησής τους εφόσον καλύπτουν ανάγκες του συστήματος και η λειτουργία τους σε αυτές τις συνθήκες είναι ασφαλής.
- Το πρόγραμμα συντηρήσεων εξελίσσεται κανονικά. Οι σχετικές εργασίες είναι σε εξέλιξη και γίνεται προσπάθεια να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εγκεκριμένο πρόγραμμα πάντα σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή του Η/Σ τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα η επισκευή του αεριοστροβίλου Α/Σ Νο 4 στη Σορωνή. Οι ηλεκτρικές δοκιμές του τυλίγματος του στάτη της γεννήτριας έγιναν επιτυχώς στο Σαλέρνο της Ιταλίας, ήδη έχει τοποθετηθεί στη μηχανή και σύντομα θα ολοκληρωθούν και οι επί τόπου δοκιμές ώστε η μονάδα να είναι πλήρως διαθέσιμη προς λειτουργία. Η καθυστέρηση οφειλόταν στην πανδημία και στις δυσκολίες που προξένησε στην αγορά, στα ανταλλακτικά, στις επισκευές, στις μεταφορές κ.α. αλλά και στην τεχνική ιδιαιτερότητα της επισκευής του τυλίγματος που έπρεπε να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.
- Για τις ελλείψεις προσωπικού, σημειώνουμε ότι τα αναφερόμενα στην επιστολή δεν είναι ακριβή δεδομένου ότι οι ανάγκες καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη εσωτερική διαδικασία πλήρωσης της θέσης με μόνιμο προσωπικό από άλλους σταθμούς της εταιρείας.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά ότι η ΔΕΗ καταβάλλει όπως πάντα κάθε προσπάθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Ηλεκτρικού Συστήματος της Ρόδου.

Με τιμή,



Γεώργιος Στάσσης

Κοινοποιήσεις :

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών  
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων