



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 18-2-2022

Αριθμ. Πρωτ. : 26804

Σχετικά : 7279/2022

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email : info@ypes.gr

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το υπ αριθ. 2587/17-1-2022 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. 2152/11-1-2022 με θέμα: «Αναστάτωση και δυσχέρειες στη ζωή των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας , λόγω της καθίζησης της γέφυρας Ευηνοχωρίου».

β) Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΓΠ/41900/689/16-2-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

γ) Το υπ' αριθμ. 308/11-2-2022 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613507
FAX : 2613-613532
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠ/41900/689

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα «Αναστάτωση και δυσχέρειες στη ζωή των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω καθίζησης της γέφυρας Ευνοχωρίου».

Σχετ.: 1) το αρ. πρωτ. 1587/17-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης/ Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

2) το αρ. πρωτ. 7279/17-01-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γραφείο Συντονιστή.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σχετικά με την αρ. 2152/11-01-2022/11-01-2022 κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλου με θέμα «Αναστάτωση και δυσχέρειες στη ζωή των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω καθίζησης της γέφυρας Ευνοχωρίου», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα της ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι για την οριστική επίλυση του προβλήματος απαιτείται καταρχήν η απομάκρυνση του τμήματος του φορέα της γέφυρας Ευνοχωρίου το οποίο έχει υποστεί καθίζηση. Στη συνέχεια, απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών όπως γεωτεχνικής, στατικής υδραυλικής κλπ.. (με στόχο την αποτίμηση της επάρκειας του εναπομένοντος τμήματος του φορέα), η οποία είναι δυσχερής λόγω του απρόβλεπτου υδραυλικού φορτίου του ποταμού κατά τη χειμερινή περίοδο. Θα πρέπει να επιλεγεί η βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση αποκατάστασης της προσβασιμότητας

με την επιμέρους ή ολική ανακατασκευή του φορέα και των βάθρων της γέφυρας Ευηνοχωρίου. Στον παρόντα χρόνο αναμένεται η συνεργασία και συμβολή στην επίλυση του θέματος εκ του αρμόδιου Υπουργείου, σε συνάρτηση με το χρόνο που απαιτείται για τη μελέτη και κατασκευή, της λύσης που θα επιλεγεί για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας, δηλ. αποκατάσταση των βλαβών ή ανακατασκευή της γέφυρας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης της προσβασιμότητας εξαρτάται και από το χρόνο έναρξης των εργασιών, λόγω του ότι, εργασίες στην χειμερινή περίοδο, είναι δύσκολα υλοποιήσιμες στον ποταμό Εύηνο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, προβαίνει σε ενέργειες αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων και παρακολουθήσης της εξέλιξης των βλαβών των έργων υποδομής και του φορέα της γέφυρας, στον εν θέματι ποταμό, με ιδιαίτερο έλεγχο στη θέση της γέφυρας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΣΟΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 11-02-2022
Α.Π.: 308

Δ/ση : Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη
Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι
Τηλ. : 2631026734 & 2631027000
F A X : 2631022101
E-mail: deyam@deyamesol.gr
http: www.deyamesol.gr

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 158

Κοιν. : Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου
κο Λύρο Κων/νο

Θέμα: «Απάντηση σε επερώτηση του βουλευτή κου Βελόπουλου Κυριάκου»
Σχετ.: το με α.π. 7279/17-1-2022 έγγραφό σας

Με την κατάρρευση της γέφυρας του ΟΣΕ, που συνέβη κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων στις 11/12/2021 στην περιοχή μας, στον Εύηνο ποταμό, αποκόπηκε ο δίδυμος χαλύβδινος αγωγός 2ΧΦ250, που διέρχονταν πάνω στην γέφυρα και συνέδεε τον πρώτο εκ των δύο, παλαιότερο καταθλιπτικό χαλύβδινο αγωγό διατομής Φ400, που τροφοδοτούσε την δεξαμενή υδροδότησης του Μεσολογγίου. Ο δεύτερος καταθλιπτικός αγωγός πολυαιθυλενίου διατομής Φ400 και πίεσης 16ΑΤ, που επίσης ταυτόχρονα με τον πρώτο τροφοδοτεί την δεξαμενή, διέρχεται από την γέφυρα της εθνικής οδού Αντιρίου - Αγρινίου, η οποία και αυτή υπέστη καθίζηση και κινδυνεύει με κατάρρευση τμήματός της. Προσωρινά, η υδροδότηση της πόλης του Μεσολογγίου αποκαταστάθηκε, με πέντε σωλήνες πολυαιθυλενίου (5ΧΦ125-16ΑΤ) που κι αυτές διέρχονται πάνω στην ετοιμόρροπη γέφυρα της εθνικής οδού. Επειδή ακουγονται διάφορα σενάρια κατασκευής νέας γέφυρας, νέων γεωτρήσεων στην απέναντι δυτική όχθη του ποταμού κλπ., χωρίς να έχουμε επίσημα ενημερωθεί ή να ζητηθεί δική μας ενημέρωση, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ώστε να τα λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Οι τέσσερις γεωτρήσεις του Μεσολογγίου έγιναν το 1997, ύστερα από γεωτεχνικές μελέτες του τμήματος ορεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που διεύθυνσαν μεγάλη υδροφορία στην ανατολική όχθη του ποταμού, όπου εικάζεται ότι είναι ο παλαιός ρους του και μπορούν να δώσουν 300 κυβικά την ώρα και πάνω, πράγμα που επιβεβαιώθηκε. Ο φλύσχος βρέθηκε κατά την διάνοιξη των γεωτρήσεων στα 100μ και 110μ βάθος. Αντίθετα στην δυτική όχθη του ποταμού η αναμενόμενη υδροφορία δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα 120 με 130 κυβικά μέτρα την ώρα. Ο τότε υδρογεωλόγος της Διεύθυνσης Υδάτων που επέβλεπε τις γεωτρήσεις μας, κος Ταβιτιάν, μας συνέστησε να πάμε στο μέγιστο βάθος και να τοποθετήσουμε και τις αντλίες βαθειά, επειδή επρόκειτο μελλοντικά να γίνει η άρδευση του Γαλατά, που θα αντλούσε 800.000 κυβικά μέτρα επιφανειακών νερών ημερησίως. Έτσι φτάσαμε στον φλύσχο στα 100 με 110 μέτρα και οι υποβρύχιες αντλίες τοποθετήθηκαν στα 75 με 80 μέτρα, από την βάση διάνοιξης των γεωτρήσεων. Οι τέσσερις αυτές γεωτρήσεις συνολικά παρέχουν γύρω στα 800 με 850 κυβικά την ώρα και συχνά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, απαιτείται η ταυτόχρονη λειτουργία τους.

Με δεδομένη την επιθυμία μας να υδροδοτήσουμε από κοινή δεξαμενή το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας ΙΠ Μεσολογγίου, αλλά και την ΔΚ Αιτωλικού που εδώ και χρόνια το διεκδικεί απεγνωσμένα, θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη λύση διέλευσης και διατομής δύο τουλάχιστον αγωγών. Η λύση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τη έννοια της Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να περιλαμβάνει και την περίπτωση που θα χρειαστεί να υδροδοτήσουμε και τον υπόλοιπο δήμο, σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων, καιρικών ή πολεμικών. Στο πνεύμα αυτό να επισημάνουμε την έλλειψη Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους που δυστυχώς σήμερα είναι απόλυτα απαραίτητο για τις γεωτρήσεις, ενώ θα έπρεπε να αντικατασταθούν και οι αγωγοί μεταφοράς του νερού των γεωτρήσεων προς τον συλλέκτη (κτίριο ηλεκτρικών πινάκων), οι οποίοι είναι χαλύβδινοι με εσωτερική επίστρωση λιθανθρακόπισσας η οποία τα τελευταία χρόνια αποκολλάται και κατακλύζει το δίκτυο ύδρευσης της πόλης με δυσμενείς επιπτώσεις στην οσμή και την γεύση του νερού. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να αντικατασταθούν και ο πρώτος καταθλιπτικός χαλύβδινος αγωγός Φ400 από τον συλλέκτη έως την δεξαμενή, καθώς και ο παλαιός τροφοδοτικός χαλύβδινος αγωγός Φ400 από την δεξαμενή έως την πόλη του Μεσολογγίου (κόμβος Αγριλιάς). Με την σημερινή κατάσταση και την ανάγκη ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των υπαρχουσών γεωτρήσεων, καθίσταται άμεσα αναγκαία η κατασκευή δύο ακόμη γεωτρήσεων ως εφεδρεία και για ανάγκη υδροδότησης κοινοτήτων λόγω προβλήματος στην υδροδότησή τους.

Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι στην τελευταία πλημμύρα τα νερά του ποταμού Ευήνου ξεπέρασαν την στάθμη των γεωτρήσεων, με συνέπεια να τις γεμίσουν με λάσπη και να τις θολώσουν, πράγμα που μεταφέρθηκε σε όλο το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να προστατευθούν όλες οι γεωτρήσεις και να ανυψωθούν έως το επίπεδο της παρόχθιας οδού, ώστε η πρόσβαση σε αυτές και οι αναγκαίες εργασίες ελέγχου και επισκευής να είναι δυνατές ακόμη και αν ο ποταμός είναι φουσκωμένος. Σήμερα η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσα από τον ποταμό.

Αυτά τα έργα θα παρακαλούσαμε να συμπεριληφθούν στα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν από το Υπουργείο Υποδομών ή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Σταματάτος Σπύρος
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
KATSOTA
Ημερομηνία: 2022.02.11 15:29:30 EET