



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ 1277676/16.09.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 7061/31.08.2022 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Δ. Βίτσας και Λοιποί

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Δ. Βίτσα και Λοιπών αναφορικά με μη προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε συνοικίες της Πετρούπολης στις 26.08.2022 και στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος του ίδιου Δήμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Στις 23/08/2022 και ώρα 18:30, σημειώθηκε βλάβη στον υποσταθμό διανομής με κωδική ονομασία NK-165 στην Άνω Πετρούπολη. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε τροφοδότηση των καταναλωτών η οποία ολοκληρώθηκε στις 22:00 της ίδια ημέρας.
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, απαιτήθηκαν δύο έκτακτες διακοπές για την οριστική αποκα-τάσταση της βλάβης, στις 24/08/2022 από ώρα 07:30 έως 14:00 και στις 25/08/2022 από ώρα 15:00 έως 18:30.
- Στις 26/08/2022 και από ώρα 21:00 έως 22:30, υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τμήματα του δήμου Πετρούπολης λόγω βλάβης υπογείου καλωδίου της γραμμής Μέσης Τάσης με κωδική ονομασία 32-12.
- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να εντοπιστούν οι βλάβες και να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση.
- Τα δίκτυα Διανομής είναι εκτεθειμένα σε πολυάριθμους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία



τους. Οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να προβλεφθούν ούτε και να αποκλειστούν παρότι από μέρους της Επιχείρησης τα δίκτυα επιθεωρούνται και συντηρούνται περιοδικά, σύμφωνα πάντοτε με τους σχετικούς Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

Με εκτίμηση

Αναστασίου Μάνος

Κοινοποίηση : - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων