



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ / 368873 / 11.11.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αρ. 320/03.11.2022 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Συρμαλένιος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιου, σχετικά με διακοπές ρεύματος και πτώσεις τάσης στο δίκτυο της Άνδρου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Στις 22.10.22 σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο της Υψηλής Τάσης, αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ.
- Στις 23 και 24.10.22 σημειώθηκαν επανοπλισμοί στο δίκτυο της Μέσης Τάσης με κατά τόπους διακοπές της ηλεκτροδότησης, λόγω λειτουργίας των μέσων προστασίας από παροδικά σφάλματα στο εναέριο δίκτυο. Μετά από ενέργειες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε το μεσημέρι της 24^{ης}.10.22.
- Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Άνδρο είναι εναέριο, εκτεθειμένο σε πολυάριθμους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του, όπως η έντονη υγρασία, οι καθαλατώσεις καθώς και οι ισχυροί άνεμοι. Από μέρους της Εταιρείας, τα δίκτυα επιθεωρούνται και συντηρούνται περιοδικά, σύμφωνα πάντοτε με τους σχετικούς Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική, είναι όμως πρακτικά αδύνατο να αποκλειστεί η επίδραση των εξωγενών παραγόντων σε αυτό.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση : - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων