



Αρ./Ημερ.: Γρδ/415057/12.12.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 450/17.11.2022 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Συρμαλένιος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Ο ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τα θέματα της ηλεκτροδότησης των νησιών με ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, όπως η Πάρος και η Αντίπαρος. Επιδίωξη της εταιρίας μας είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στα νησιά, ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους και να διασφαλίζει στους καταναλωτές απρόσκοπτη, αξιόπιστη και ποιοτική ηλεκτροδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και σε υλοποίηση του γενικότερου σχεδιασμού του ΔΕΔΔΗΕ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων σε όλη τη χώρα, είναι σε εξέλιξη προμελέτη για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του δικτύου της Πάρου και Αντιπάρου στο σύνολό του.

Η οργάνωση και στελέχωση των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ και η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού του αποτελεί αντικείμενο συνεχούς μελέτης των αρμοδίων Υπηρεσιών του, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου σε κάθε γεωγραφικό χώρο, με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ στη Σύρο, που εποπτεύει και την Πάρο, μεταξύ πολλών άλλων νησιών των Κυκλάδων, ενισχύθηκε πρόσφατα με προσλήψεις προσωπικού (κυρίως τεχνικού) με συμβάσεις αορίστου χρόνου, βάσει σχετικών Προκηρύξεων που αναρτήθηκαν εντός του 2021.



Επιπλέον, εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω σε τεχνικό προσωπικό, με βάση σχετική Προκήρυξη που αναρτήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και είναι σε εξέλιξη. Στην προκήρυξη αυτή, προβλέπεται πρόσληψη (3) τριών Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου ΔΕ, στην Πάρο.

Σε ότι αφορά στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπομπής και επικοινωνίας της Πάρου στους Άγιους Πάντες, αυτά οφείλονταν σε βλάβες στο δίκτυο που το τροφοδοτεί, οι οποίες προκλήθηκαν από τη θεομηνία Εύα και συγκεκριμένα από τις ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή. Αντιμετωπίστηκαν αμέσως, μόλις το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δίκτυο έχει ανακαινισθεί πρόσφατα. Ωστόσο, εξαιτίας της διέλευσής του από την κορυφογραμμή αναγκαστικά, λόγω της θέσης που είναι εγκατεστημένο το κέντρο εκπομπής και επικοινωνίας της Πάρου, αναπόφευκτα είναι συχνά εκτεθειμένο σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων