



Αρ./ Ημερ.: ΓρΔ /433771/ 22.12.2022

Προς: κ. Κ. Σκρέκα
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1265/07.12.2022 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Α. Μυλωνάκη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Ο αριθμός των εγκαταστημένων στύλων στην Ανατολική Αττική ανέρχεται σε 121.134 τεμάχια. Ο αριθμός των στύλων που έχουν αντικατασταθεί την τελευταία 4ετία (Αύγουστος 2018 έως Αύγουστος 2022), ανέρχεται σε 4.215 τεμάχια, ήτοι ποσοστό 3,5 % επί των εγκατεστημένων στύλων. Σημειωτέον ότι η ανάγκη αντικατάστασης των στοιχείων του δικτύου, προκύπτει μετά από παρατηρήσεις της επιθεώρησης του εναερίου δικτύου ή την ανάγκη αναβάθμισης του και δεν πραγματοποιείται προληπτικά.
2. Το δίκτυο επιθεωρείται ετησίως. Έως τις 09.12.2022 είχε επιθεωρηθεί το 94% του δικτύου της Ανατολικής Αττικής, η επιθεώρηση του οποίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
3. Ο υπόψη στύλος ο οποίος αναφέρεται στη σχετική Ερώτηση, επιθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 24.11.2021 χωρίς να προκύψουν παρατηρήσεις. Η βλάβη η οποία αναφέρεται, συνέβει στις 30.11.2022 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή της Αρτέμιδας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Αριελ», που έπληξε μεταξύ άλλων και την υπόψη περιοχή.
4. Λόγω της ανωτέρω βλάβης, σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού επί των οδών Σωκράτους και Σοφοκλέους της Αρτέμιδας καθώς και μερική διακοπή σε μία οικία. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 01.12.2022.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων