

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Την Δευτέρα 13/03/2023 διενεργήθηκε αυτοψία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου με την οποία διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ρηγματώσεις στην τοιχοποιία πληρώσεως του κτιρίου, η θέση, η διάταξη και η γεωμετρία των οποίων μαρτυρά ότι οφείλονται σε ένταση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου η οποία πιθανολογείται ότι προκαλείται από την ύπαρξη διαφορικών καθιζήσεων στη θεμελίωση του.

Ως εκ τούτου, επειδή οι υπάρχουσες καθιζήσεις δημιουργούν ζητήματα που αφορούν στην ασφαλή λειτουργία του κτιρίου και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προτείνεται η διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου μέχρι την αναγνώριση του φαινομένου, την πρόβλεψη της εξέλιξης του και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του.

Νικήτη, 14/03/2023
Ο Διενεργήσας την αυτοψία

Ο Αν/της Προϊστάμενος
της Δ/σης Δόμησης Σιθωνίας

Αρίστος Παπαζαχαρίας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
με Α' β

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Σιθωνίας

Δήμητρα Καραδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
με Α'

ARISTOS
PAPAZACHARIAS
HARIAS

Digitally signed
by ARISTOS
PAPAZACHARIAS
Date: 2023.03.14
13:55:31 +02'00'