



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 22-12-2023

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ**

Αριθ. Πρωτ. : 124748 - 22-12-2023

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10200
Τηλέφωνο : 210 3825790
Fax : 210 3843120
Email : ggb1@mindev.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1618/08-11-2023 ερώτηση βουλευτών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1618/08-11-2023 ερώτησης των βουλευτή της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στη υπ' αριθ. 101195/17.9.2021 (Β' 4654) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Ειδικότερα:

α. Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (ΕΗΕ), απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν (παρ.1 του άρθρου 4 της σχετικής ν.α.).

β. Συνακόλουθα των ελέγχων, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για την ΕΗΕ, με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, ήτοι αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά τις διατάξεις του ν.3982/2011 και του π.δ. 108/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι (παρ.2 άρθρου 4 της σχετικής ν.α.). Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλεται στον Διαχειριστή του ΔΕΔΔΗΕ εντός 30 ημερών από την έκδοσή της (άρθρο 6 της σχετικής ν.α.).

γ. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της σχετικής ν.α. και για κάθε μία από αυτές καθορίζεται το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου. Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, ως μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου ορίζονται τα δέκα (10) χρόνια.

Β) Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 8 άρθρου 4 της σχετικής ν.α. και παρ.3 άρθρου 7 του ν.4483/1965).

Γ) Ως προς την απαίτηση για εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος:

α. αυτή θεσπίστηκε με την υπ' αριθ. Φ Α' 50/12081/642/26.7.2006 (Β' 1222) κ.υ.α. «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία και κατέστη υποχρεωτική σε όλες της ΕΗΕ που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

β. αρχικά υιοθετήθηκε στον Κτιριοδομικό κανονισμό με την υπ' αρ. οικ.999/3.1.2007 (Β' 57) απόφαση «Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ' αριθμ. 3046/304/ 3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ'/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού» η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης. Πλέον, το ισχύον πλαίσιο για τις ΕΗΕ περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β' 3985), αναφέροντας «1.2. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις 101195/2021 (Β' 4654) "Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και 130414/2019 (Εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.»

γ. στην υπ' αριθμ. Φ.50/503/168/2011 υ.α. (Β' 844), η οποία καταργήθηκε από την υπ' αριθ. 101195/17.9.2021 όμοια, καθοριζόταν η μορφή της ΥΔΕ που έπρεπε να υποβληθεί και στην οποία ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δήλωνε ότι «4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύματος σε εφαρμογή της ΚΥΑ Φ Α' 50/12081/642/26.7.2006».

δ. στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικαιροποιήθηκαν οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Με την υπ' αριθ. 130414/16.12.2019 (Β' 4825) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της υπ' αριθ. Φ Α' 50/12081/642/26.7.2006 κ.υ.α.. Προκειμένου για τη συμπλήρωση του υποδείγματος της ΥΔΕ, μεταξύ άλλων στοιχείων, απαιτείται από το συντάκτη να συμπληρωθούν πεδία που αφορούν δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος και στοιχεία των χρησιμοποιούμενων διατάξεων διαφορικού ρεύματος, σε εφαρμογή της ως άνω σχετικής κ.υ.α..

Δ) Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών (παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4483/1965). Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελα, είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών, είτε ύστερα από ατύχημα (παρ.1 άρθρο 11 του ν.3982/2011).

Ε) Η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3982/2011, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων καθορίζονται με την υπουργική απόφαση Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011» (Β' 2540).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Κοινού και Πρωτοκόλλου

κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΘΩΜΑΙΣ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

- Γρ. Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας