

Αθήνα, 26/3/2024
Αρ. Πρωτ. 23

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Θέμα: Απάντηση στην 3822/15-3-2024 Ερώτηση της Βουλευτού κας Σοφίας – Χάιδω Ασημακοπούλου, με θέμα: «Σοβαρή τεχνική αστοχία στη θέση των περισσότερων αντλιοστασίων ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ στη Σαλαμίνα»

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο καθορισμός των θέσεων των αντλιοστασίων των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στα Σελήνια αλλά και στις λοιπές περιοχές της Σαλαμίνας (Κούλουρη, Παλούκια) έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία και το ΠΔ 696/1974 – Προδιαγραφές Μελετών και την εκπόνηση αντίστοιχων οριστικών υδραυλικών μελετών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων. Προφανώς οι θέσεις των αντλιοστασίων προκύπτουν από το γεωμορφολογικό υπόβαθρο της περιοχής και την ανάγκη λειτουργίας των δικτύων με βαρύτητα κατά το μέγιστο δυνατό, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της δαπάνης κατασκευής αλλά και τη δαπάνη λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντοτε συναίνεση του εκάστοτε Δήμου για τα οικόπεδα τα οποία εκχωρεί για την εγκατάσταση των αντλιοστασίων.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι αρμόδια μόνον για τα βαρυτικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων της Σαλαμίνας και τα αντίστοιχα αντλιοστάσιά τους και όχι για τα δίκτυα και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια που λειτουργούν με το σύστημα αναρρόφησης (VACUUM). Τα δίκτυα αναρρόφησης και τα αντλιοστάσιά τους κατασκευάστηκαν από το Δήμο Σαλαμίνας, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα λειτουργίας τους. Τα δίκτυα και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια του συστήματος VACUUM ουδέποτε παρελήφθησαν από την ΕΥΔΑΠ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σε ό,τι αφορά στα νέα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Σελήνια και Αμπελάκια Σαλαμίνας, η παραλαβή των οποίων ολοκληρώθηκε από την ΕΥΔΑΠ αρχές του 2024, αυτά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα δυσοσμίας στον περιβάλλοντα χώρο που να προέρχεται από τη λειτουργία τους. Παρόλα αυτά και με γνώμονα την επερχόμενη λειτουργία τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο μηνών, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη τοποθετήσει σε όλα συστήματα απόσμησης ξηρής φίλτρανσης στους υγρούς θαλάμους τους. Οι εργασίες σύνδεσης των συστημάτων απόσμησης και η θέση τους σε λειτουργία έχει ξεκινήσει και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός.

Σε ό,τι αφορά στο Αντλιοστάσιο Σ2 (το οποίο βρίσκεται κοντά σε παιδότοπο), η ΕΥΔΑΠ προέβη σε αναβάθμιση του συστήματος απόσμησης από το 2022 τοποθετώντας μεγαλύτερο σύστημα απόσμησης ξηράς φίλτρανσης (DS 1000). το οποίο λειτουργεί καλώς και εξουδετερώνει πλήρως τα δύσοσμα αέρια, όπως αυτό προκύπτει, μετά από πρόσφατες μετρήσεις με πιστοποιημένο εξοπλισμό για την εργασία αυτή και καταγράφεται στη συνημμένη Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρείας. Κάποια περιστατικά έκλυσης δύσοσμων αερίων που παρατηρήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα το Σεπτέμβριο του 2023 προέκυψαν έκτακτα, λόγω των εργασιών αναβάθμισης του Αντλιοστασίου που εκτελούνταν στα πλαίσια της σύμβασης υπ' αριθμ. 22204230-2 που αφορούσε «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για το Αντλιοστάσιο Σ2 του Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ», η οποία και έχει ολοκληρωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, συντηρεί τα αντλιοστάσια των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων φροντίζοντας για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία τους προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες αναβαθμίσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμούς των συστημάτων απόσμησης



Χαράλαμπος Σαχίνης
Διευθύνων Σύμβουλος