



Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 182

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Άλκηστη-Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 1510 926
Email: koinel@civilprotection.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 4716/14.05.2024 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80), τα σχολικά συγκροτήματα κατατάσσονται στην κατηγορία χρήσης «Εκπαίδευση» και εξετάζονται από άποψη πυροπροστασίας ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτιρίου και τις τροποποιήσεις που έχουν περιέλθει σε αυτό με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β' 2326), του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 (Α' 32) και του Προεδρικού Διατάγματος 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80).

Η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων Διοικητικών Πράξεων πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020» όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/21 Υπουργική Απόφαση (Β' 5519). Στην ως άνω Πυροσβεστική Διάταξη καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες, ο τρόπος και οι απαιτήσεις για την έγκριση/αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας, την χορήγηση πιστοποιητικού, την διαδικασία της ενημέρωσης των μελετών πυροπροστασίας καθώς και άλλες διαδικασίες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν.4662/2020 (Α' 27).

Ειδικότερα για την κατηγορία χρήσης «Εκπαίδευση» ισχύει ότι:

Με το άρθρο 6 της υπ. αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, που αφορά στην διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις, καθορίζεται ότι εκδίδεται πιστοποιητικό πυροπροστασίας κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή/και γνωστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης.

Για εκπαιδευτήρια που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, όπως τα δημόσια σχολικά συγκροτήματα, χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 του άρθρου 6 της ανωτέρω, ήτοι σε εκπαιδευτήρια που κατατάσσονται στην κατηγορία

κινδύνου «C», δηλαδή σε κτίρια με αμιγή χρήση εκπαίδευσης ύψους άνω των 23 μέτρων ή εκπαιδευτήρια που έχουν κύρια χρήση σε υπόγειο και θεωρητικό πληθυσμό άνω των 150 ατόμων.

Τα εκπαιδευτήρια που κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου «B», σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του άρθρου 4 της προαναφερθείσας Πυροσβεστικής Διάταξης, υποχρεούνται σε διαδικασία αρχειοθέτησης της μελέτης πυροπροστασίας με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπ. αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, που αφορά στην έγκριση μελέτης πυροπροστασίας, ορίζεται ότι η μελέτη εγκρίνεται σε εκπαιδευτήρια στα οποία απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού (σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω), ή εφόσον η μελέτη πυροπροστασίας απαιτείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφο του φορέα χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, που βρίσκεται σε εξέλιξη το παρόν χρονικό διάστημα για όλα τα δημόσια σχολεία των Δήμων της Επικράτειας, στο οποίο συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Δήμος Αθηναίων με σχετικές συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, και όπου απαιτείται ακολουθούν είτε την έγκριση, είτε την ενημέρωση του φακέλου πυροπροστασίας. Η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας με το εν λόγω πρόγραμμα έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους 2024.

Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας με επιφύλαξη των περιπτώσεων που κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου «C», σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 του άρθρου 6 της υπ. αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Η πλειονότητα των σχολικών συγκροτημάτων που υπάγονται στον Δήμο Αθηναίων, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης ή/και ενημέρωσης ή αρχειοθέτησης των μελετών πυροπροστασίας για όσα σχολικά συγκροτήματα έχουν ενταχθεί (ή πρόκειται να ενταχθούν) με πρωτοβουλία των Δήμων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του έτους 2024.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν κατατεθεί και εγκριθεί αρμοδίως μελέτες πυροπροστασίας για 63 σχολικά συγκροτήματα, που αντιστοιχεί σε επιμέρους 159 σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια). Οι μελέτες αυτών των σχολικών μονάδων έχουν εγκριθεί από το έτος 2019 μέχρι σήμερα.

Αναφορικά με τα στοιχεία των καταγγελιών, προκύπτουν, κατά το τελευταίο έτος, 2 καταγγελίες σχολικών μονάδων, στις οποίες διενεργήθηκε αυτοψία και δόθηκαν συστάσεις για συμμόρφωση με τη νομοθεσία πυροπροστασίας.

Η διαδικασία της διενέργειας ελέγχων σε εγκαταστάσεις πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 8484 οικ.Φ.708.2/24 Κ.Υ.Α. «Αξιολόγηση Κινδύνου και Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων σε επίπεδα επικινδυνότητας μεθοδολογία σχεδιασμού, προγραμματισμού και συχνότητα ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων στις διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.» (Β' 1902).

Η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης,

«Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 22888 οικ. Φ.700.19/24 Κ.Υ.Α. (Β' 2550).

Ενημερώσεις και ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολικά συγκροτήματα για αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών φαινομένων πραγματοποιούνται εφόσον ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους και διατίθεται προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27), την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

-Ο-
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ευάγγελος Τουρνάς