



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/ 260116/ 05-07-2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη,
Υπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 5373/28.06.2024 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημητροκάλλης Ιωάννης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Δημητροκάλλη σχετικά με το ατύχημα που έγινε στις 20/06/2024 σε γήπεδο 5x5 στους Κάτω Τρίτους της Μυτιλήνης, όταν οκτάχρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία ακουμπώντας σε στύλο φωτισμού του γηπέδου 5x5, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο στύλος δεν αφορά Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και είναι μέρος της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του Δήμου Μυτιλήνης με αριθμό παροχής 51545957, στην οποία και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση της στις 26/06/2024 κατόπιν αίτησης του Δήμου Μυτιλήνης.

Η απάντηση στις υπόλοιπες αναφορές εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου



- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων