



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/259461/05.07.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. Ερώτηση 5399/27.06.2024 (ΥΠΕΝ/ ΥΠΣΥΝ /70337/1645) που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Χήτα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο ΔΕΔΔΗΕ αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της επένδυσης της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας με σκοπό την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αυτής, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Δικτύου.

Στα πλαίσια αυτά, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύνδεση νέων σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο, αλλά αυτή δεν είναι πάντα εφικτή, δεδομένων των τεχνικών περιορισμών ένταξης (όπως αυτοί ορίζονται από τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ), η υπέρβαση των οποίων θα προκαλούσε δυσμενείς επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία του Δικτύου. Ως αποτέλεσμα ο διαθέσιμος «ηλεκτρικός χώρος» για σύνδεση νέων σταθμών ΑΠΕ είναι πεπερασμένος και συνεχώς απομειούμενος με την ένταξη αυτών στο Δίκτυο, ενώ επαυξάνεται με την υλοποίηση έργων ενίσχυσης και αναβάθμισης των βασικών υποδομών του δικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να υποδεχτούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος και ισχύ σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Αναφερόμενοι ειδικά στην περίπτωση της εταιρείας «Sonoco Ελλάς Α.Ε.» και συγκεκριμένα στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιοαερίου, τον οποίο φέρεται αυτή να κατασκευάσει και ο οποίος δεν συνδέθηκε στο δίκτυο λόγω έλλειψης «ηλεκτρικού χώρου», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Ερώτηση, επισημαίνουμε τα κάτωθι:



- α. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σχετικό αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας.
- β. Σε κάθε περίπτωση, εάν υποθεθεί ότι η θέση εγκατάστασης του ανωτέρω σταθμού βιοαερίου ευρίσκεται επί των εγκαταστάσεων των μονάδων της εταιρείας στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης ή στο Κιλκίς ή πλησίον αυτών, τότε αυτή αντιστοιχεί σε γραμμές Μέσης Τάσης (ΜΤ) των Υποσταθμών Υψηλής προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) Σίνδου και Κιλκίς αντίστοιχα, στο Δίκτυο ΜΤ των οποίων δεν είναι πλέον τεχνικά εφικτές, με τα τρέχοντα δεδομένα, περαιτέρω εντάξεις σταθμών ΑΠΕ.

Με εκτίμηση,



Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων