



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/299663/02.08.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 6045/25.07.2024 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλευτής κ. Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης της Βουλευτή κ. Κ. Γιαννακοπούλου, σχετικά με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος που προέκυψε στις 19.07.2024 στην περιοχή της Πετρούπολης και του Ιλίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 19.07.2024, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών φορτίων και των υψηλών θερμοκρασιών, παρουσιάστηκαν βλάβες σε υπόγεια καλώδια του δικτύου Μέσης Τάσης που επηρέασαν και την ηλεκτροδότηση των περιοχών Πετρούπολης και Ιλίου.

Όλο το τεχνικό του προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ όπως και των συνεργαζόμενων αναδόχων από την έναρξη του καύσωνα βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή για την αντιμετώπιση όλων των έκτακτων προβλημάτων που προέκυψαν στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα για τις περιοχές που τις εν λόγω ημερομηνίες εμφάνισαν βλάβες σε υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης όπως για τον Πειραιά, Ρέντη, Καλλιθέα, Πετρούπολη και Ίλιον, περισσότερα από 250 άτομα τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ επιχείρησαν όλο το 24ωρο προκειμένου να επέμβουν άμεσα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών. Στις βλάβες που επηρέασαν την Πετρούπολη και το Ίλιον, τα συνεργεία μετέβησαν άμεσα για αυτοψία και αποκατάσταση.

Τα υπόγεια δίκτυα, σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδεγμένα, δεν υπόκεινται σε προληπτική συντήρηση ένεκα της φύσεως της εγκατάστασης (εντός του εδάφους), η δε εκδήλωση βλαβών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και φυσικά να αποκλειστεί. Οι επεμβάσεις στα υπόγεια δίκτυα είναι κατασταλτικές (επεμβάσεις μετά την εκδήλωση βλάβης) και αφορούν σε επισκευές, αντικαταστάσεις τμημάτων αυτών ή και του συνόλου του καλωδίου.



Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αντικατάστασης υπόγειων καλωδίων για την ανακαίνιση του δικτύου Μέσης Τάσης. Εντός του 2024 και πρότερα των εν λόγω βλαβών, έχουν ήδη κατασκευαστεί 8 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου εντός των ορίων της Περιοχής Περιστερίου του ΔΕΔΔΗΕ που καλύπτει της περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Σε εξέλιξη βρίσκονται και νέα έργα αντικατάστασης υπογείων καλωδίων εντός της Περιοχής.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η φύση των βλαβών που παρουσιάστηκαν (βλάβες στο δίκτυο Μέσης Τάσης), δεν δικαιολογεί ζημιές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό καταναλωτών.

Με εκτίμηση

Αγαπστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων