

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81 132 Μυτιλήνη
Τηλ. : 2251350500
E- mail: dimos@mytilene.gr

Μυτιλήνη, 23.07.2024
Αρ. πρωτ.: 24323

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 5373/27-06-2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Δημητροκάλλη

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 54814/18-07-2024 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Στο χώρο, όπου την 20^η Ιουνίου 2024 και ώρα 22:00 αναφέρθηκε τραυματισμός ανήλικου παιδιού, λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, ήταν εγκατεστημένες προ 20ετίας, 6 μεταλλικές κολώνες φωτισμού. Επίσης στο χώρο υπάρχει γήπεδο 5x5 που φωτιζόταν με 6 προβολείς, τοποθετημένοι σε μεταλλικούς ιστούς περιμετρικά της περίφραξης. Επισημαίνεται ότι δεν υπήρχαν θυρίδες ιστών ανοιχτές ούτε καλώδια που εξείχαν από αυτά. Η διαρροή που διαπιστώθηκε οφειλόταν σε καλώδιο εσωτερικά του ιστού, που σημειακά ήρθε σε επαφή με τον ιστό.

Την επομένη του συμβάντος στις 21-06-2024, διενεργήθηκε, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας, ώστε να λειτουργήσει ο χώρος με ασφάλεια και να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος στο μέλλον.

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ