



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26 - 8 - 2024

Αρ. Πρωτ.: 34928

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με **αρ. 2046/28-6-2024 αναφορά**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλο , με θέμα «Η Διοίκηση του Γ.Ν. "Ασκληπείου" Βούλας έχει την πολυτέλεια να κλείνει χειρουργικές αίθουσες εξαιτίας απουσίας κλιματισμού», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ Βούλας διαθέτει καθημερινά επτά (7) χειρουργικές αίθουσες πλήρους λειτουργίας. Το κλείσιμο για μια (1) ημέρα ορισμένων εξ' αυτών, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϊόν «πολυτέλειας», όπως σημειώνεται στην εν λόγω αναφορά, αλλά επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών. Ειδικότερα, η έλλειψη κλιματισμού καθίσταται απαγορευτική για τη διενέργεια χειρουργικών πράξεων αφού, μεταξύ άλλων, εγείρει σοβαρούς κινδύνους ανάπτυξης λοιμώξεων. Εν προκειμένω, η Διοίκηση του Νοσοκομείου κάνοντας δεκτή την εισήγηση των εκ του νόμου αρμοδίων οργάνων -της Επιτροπής Χειρουργείου και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας,- αποφάσισε λόγω της έκτακτης αυτής συνθήκης, την εξυπηρέτηση μόνο των επειγόντων περιστατικών στις τρεις αίθουσες που εξασφάλιζαν τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας καθώς και την εξυπηρέτηση των τακτικών χειρουργείων βάσει ιατρικής δεοντολογίας (πολυπλοκότητα συν απαιτούμενος χρόνος τέλεσης χειρουργικής πράξης).

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 14^η Ιουνίου 2024 και ώρα 12.45, όπερ και διαπιστώθηκε, εντελώς ξαφνικά, βλάβη στο μοτέρ προσαρμογής της ΚΚΜ1, στις κλιματιστικές μονάδες του χειρουργείου (αίθουσες 1, 2, 3), ευθύς αφαιρέθηκε το μοτέρ και εστάλη για επισκευή, παρότι και η βλάβη αυτή έγινε μεσούσης 3ήμερης αργίας. Την Κυριακή 16^η Ιουνίου 2024 και ώρα 12.52 ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Τεχνικού του εν λόγω νοσοκομείου, από την συντηρήτρια εταιρεία του χειρουργείου ότι παρουσιάστηκε **-ακράιως συμπτωματικά-**, βλάβη και, συγκεκριμένα το προηγούμενο βράδυ, και στο δεύτερο μοτέρ προσαρμογής της ΚΚΜ3 (αίθουσες 6, 7 και 10), το οποίο αφαιρέθηκε αμέσως και εστάλη άμεσα για επισκευή. Κατόπιν εντατικών προσπάθειών και συνεννοήσεων της Διοικήσεως και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Νοσοκομείου, επετεύχθη η εξασφάλιση ενός καινούργιου μοτέρ για την ΚΚΜ3, το οποίο και τοποθετήθηκε την Δευτέρα 17/06/24 στις 16.00 (απόγευμα). Έτσι, την Τρίτη το πρωί, ήτοι στις 18/06/24, τέθηκαν σε λειτουργία οι αίθουσες 6, 7 και 10). Απεκατεστάθη, δηλαδή, άμεσα το 50% της βλάβης. Την 19^η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.48 τοποθετήθηκε και το επισκευασμένο μοτέρ της ΚΚΜ1.

Την επομένη ημέρα αντικαταστάθηκαν και τα σακκόφιλτρα καθώς και οι ιμάντες κίνησης της ΚΚΜ1, οπότε η λειτουργία απεκατεστάθη στο 100% και στις τρεις (3) αίθουσες και όλες πλέον επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών, εξυπηρετήθηκαν

με ασφάλεια και κατά απόλυτη προτεραιότητα, μέσα σε διάστημα 48 ωρών μόλις, όπως άλλωστε ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, όλοι οι συμπολίτες μας των οποίων είχε αναβληθεί η τακτική τους χειρουργική επέμβαση.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι, οι βλάβες αυτές μετά και από τη σύνταξη του υπ αριθμ πρωτ: 38313/19-06-24 επίσημου ενημερωτικού εγγράφου της συντηρήτριας εταιρείας, προκλήθηκαν είτε: 1) από την αφαίρεση των αποχετεύσεών τους, άγνωστο από ποιους, με αποτέλεσμα να μην αποχετεύονται τα συμπυκνώματα, τα οποία λόγω των συνθηκών καύσωνα ήταν αυξημένα και έκαψαν το μοτέρ είτε 2) από τις συνεχόμενες διακοπές ρεύματος που παρατηρήθηκαν εκείνες τις ημέρες. Σημειώνεται δε ότι, μετά από ενδελεχή έλεγχο, εντοπίστηκαν εμφανή σημεία δολιοφθοράς (αφαίρεση σωληνώσεων και αποχετεύσεων), σε σημείο που δεν έχει πρόσβαση το κοινό.

Καθιστούμε σαφές, ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου, έχει ήδη καταθέσει μήνυση για τις αξιόποινες πράξεις, ήτοι α) της φθοράς δημόσιας περιουσίας, β) της παρακώλυσης λειτουργίας του νομικού προσώπου (νοσοκομείο) και γ) της προσβολής της προσωπικότητας του νομικού προσώπου (νοσοκομείο), λόγω της αφαίρεσης των αποχετεύσεων στο ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ Βούλας.

Συγκεκριμένα, την 20^η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και την Υποδιευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ο Διοικητής μετέβη στο οικείο αστυνομικό τμήμα όπου υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων, εν ονόματι του Δημοσίου, για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Εν κατακλείδι, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω βλάβες απεκαταστάθησαν πλήρως σε διάστημα 2 ημερών, κατόπιν άμεσων και συστηματικών ενεργειών της Διοικήσεως, η οποία εμπράκτως και αμέριστα καταβάλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης τέτοιων ξαφνικών θεμάτων, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προϊόν «πολυτέλειας», αλλά – όπως αναζητά ήδη η Δικαιοσύνη – σχετίζονται με ενέργειες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη φθορά, αφού οι εν λόγω μονάδες συντηρούνται διαρκώς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ