



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

66d04d6cca19f33c22f3b3e9

ΑΠ:65382

Υπογραφή: 30/08/24 13:35

Διανομή: 02/09/24 09:43

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email : info@ypes.gr

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το υπ αριθ. 56661/30-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης/Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με την Κοινοβουλευτική Ερώτηση υπ' αριθμ. **6065/25-7-2024** με θέμα: «Επικίνδυνο για την υγεία το νερό ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Ερμιόνης».

β)Το υπ' αριθμ. 256829/29-8-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα μετά των συνημμένων.

γ)Το με ημερομηνία 23-8-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα – απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιόνης μετά των συνημμένων.

δ)Το υπ' αριθμ. 59955/2-8-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) , γ) και δ) σχετικά.

Ο Γραμματέας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Δημήτριος Κατσαρός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ.Δ/νση: Ναυπλίου57
Ταχ.Κώδικας: 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2713610102
E-mail : ektelestikos@ppel.gov.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66e407e888022d56fd0787b3
ΑΠ:Υ.Σ.6413
Υπογραφή: 13/09/24 15:03
Διανομή: 17/09/24 10:59

Τρίπολ

Αριθμ.Πρωτ.

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
EMAIL: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση 6065/25-7-2024 των βουλευτών κκ.Ν.
Καραθανασόπουλου κ.α

Σε απάντηση του αριθμ.58717/30/07/07/2024 έγγραφου σας αναφορικά με Επίκαιρη Ερώτηση 6065/25-7-2024 των βουλευτών κκ.Ν. Καραθανασόπουλου κ.α με θέμα« Επικίνδυνο για την υγεία το νερό ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Ερμιονίδας »
σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό υπόμνημα του προϊσταμένου διεύθυνση τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

66d04193ca19f33c22f0d6cf

ΑΠ:256829

Υπογραφή: 29/08/24 12:41

Διανομή: 29/08/24 12:43

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

Ταχ.Δ/ση : Βασιλέως Παύλου 9
Ταχ.Κώδικας : 21100
Πληρ. : Γ. Λυκουρέντζου
Τηλέφωνο : 2752362245
Email : arg.ygeionomiko@eppe.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(δια ΙΡΙΔΑΣ)**

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αργολίδας (δια ΙΡΙΔΑΣ)
2. Δ/ση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας
Πελοποννήσου (δια ΙΡΙΔΑΣ)

ΘΕΜΑ: Περί της με αριθμ. 6065/25-7-2024 κοινοβουλευτικής ερώτησης των Βουλευτών κκ. Ν. Καραθανασόπουλου κ.α. με θέμα: «Επικίνδυνο για την υγεία το νερό ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Ερμιονίδας».

ΣΧΕΤ: α. Το από 2/8/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το με αριθμ. 58717/30-7-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

β. το από 30/7/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του Τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) με τα οποία μας κοινοποιήθηκε η εν θέματι κοινοβουλευτική ερώτηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η Υπηρεσία μας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων ασκεί εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει να ελέγχεται αυστηρά όσον αφορά στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Οι φυσιολογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 3525/Β'/2023). Οι Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τον υπεύθυνο φορέα Ύδρευσης (Δημοτική Αρχή, Δ.Ε.Υ.Α. κλπ), αλλά συνεργάζονται, προτείνουν και συστήνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων για να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού και ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία μας λαμβάνει εκτός επιτρεπόμενων ορίων αποτελέσματα που προκύπτουν από δειγματοληψίες, βρίσκεται σε διαρκή διάυλο επικοινωνίας με τους φορείς που επιλαμβάνονται αρμοδίως με α' βαθμό ευθύνης, εν προκειμένω τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση κάθε ενδεδειγμένου και καθιερωμένου δια νόμου μέτρου για την προστασία

της υγείας και προτείνει συστάσεις για τη λήψη επανορθωτικών ενεργειών, ώστε να παρέχεται στους κατοίκους νερό καθαρό και πλήρως απαλλαγμένο από υγειονομικούς κινδύνους.

Η Υπηρεσία μας ύστερα από τις διενεργηθείσες δειγματοληψίες αποστέλλει κάθε έτος σχετική αλληλογραφία προς τη ΔΕΥΑ Ερμιονίδας με την οποία θέτει και προτείνει επανορθωτικές ενέργειες σχετικά με τα προαναφερθέντα στις περιπτώσεις απόκλισης παραμετρικών τιμών που ορίζει η προαναφερθείσα ΚΥΑ, δεδομένου ότι οι εν λόγω αποκλίσεις που ετησίως παρατηρούνται καθιστούν το νερό ύδρευσης μη πόσιμο σε απαγορευτικό χαρακτήρα για τις εξαιρετικά εκτός ορίων τιμές των αλάτων εκ της αγωγιμότητας, του νατρίου, των χλωριούχων αλλά και των θειικών κυρίως στις περιοχές του Κρανιδίου, του Πορτοχελίου, της Ερμιόνης και της Κοιλιάδας του Δήμου Ερμιονίδας, περιοχές καταγεγραμμένες ως οι πιο πυκνοκατοικημένες του Δήμου αλλά και με αυξημένη τουριστική κίνηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επιπρόσθετα βρέθηκε η ύπαρξη μικρού αριθμού μικροοργανισμών (κολοβακτηριοειδών) για τα οποία δόθηκαν οι απαραίτητες συστάσεις προς την αρμόδια ΔΕΥΑ με το με αριθμ. 114662/11-4-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την αποτελεσματικότητα της χλωρίωσης. Αντίθετα, οι περιοχές των Διδύμων, του Ηλιοκάστρου, του Ράδου, της Θερμής και του Λουκαϊτίου δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αυξημένης αγωγιμότητας και ιόντων αλάτων και συνήθως υδρεύονται με καλής ποιότητας νερό.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα αποτελέσματα πρόσφατων μετρήσεων από δειγματοληψίες που διενήργησε η Υπηρεσία μας:

	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	Χλωρίοντα	Νάτριο	Θειικά
ΚΡΑΝΙΔΙ	10.992-11.081 $\mu\text{S/cm}$	3.915 mg/l	1.367-1.411 mg/l	322 mg/l
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ	5.544 $\mu\text{S/cm}$	1.665 mg/l	581 mg/l	Εντός ορίων
ΚΟΙΛΑΔΑ	11.035 $\mu\text{S/cm}$	3.828 mg/l	1.384 mg/l	322 mg/l
ΕΡΜΙΟΝΗ	2.724 $\mu\text{S/cm}$	797 mg/l	Εντός ορίων	Εντός ορίων
Επιτρεπόμενο Όριο	2.500 $\mu\text{S/cm}$	250 mg/l	200 mg/l	250 mg/l

Οι ανωτέρω αποκλίσεις είναι πιθανώς προερχόμενες από διείσδυση θαλασσινού νερού ή από την υπεράντληση των διαθέσιμων πηγών υδροληψίας που οδηγεί σε περαιτέρω κακή ποιότητα νερού των υπάρχουσών γεωτρήσεων τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει σε μείωση των βροχοπτώσεων και λειψυδρία, φαινόμενο πολύ συχνό στις παράκτιες περιοχές όλης της χώρας. Η μεγάλη ανισοκατανομή της ζήτησης του νερού, η υπεράντλησή του και η υπερδόμηση είναι αιτίες που ευθύνονται ποικιλοτρόπως για τα φαινόμενα λειψυδρίας και ακαταλληλότητας του ύδατος ύδρευσης που παρατηρούνται σε όλη την επικράτεια.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να ενημερώνονται δεόντως, η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας παρέχει πληροφορίες στους δημότες για την ποιότητα του νερού δια της ανάρτησης επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων αναλύσεων χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στην ιστοσελίδα του φορέα, ως οφείλει από τις κείμενες

διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται στη σχετική ΚΥΑ πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως στο κοινό.

Το ανωτέρω πρόβλημα για την ακαταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε περιοχές της Ερμιονίδας αποτελεί ένα χρονίζον πρόβλημα πολλών δεκαετιών που δεν έχει επιλυθεί. Παρά τα χρόνια προβλήματα, οφείλει ωστόσο να αποτελεί κύριο μέλημα του α' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η προσπάθεια για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού για τους δημότες. Το χρονίζον αυτό πρόβλημα δε λύνεται με μικρές τοπικές (in situ) επανορθωτικές ενέργειες και προσωρινές λύσεις που θα μπορούσε η ΔΕΥΑ να προσφέρει στην παρούσα φάση αλλά χρήζει ενεργειών εξασφάλισης αναγκαίας χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, την κατασκευή μεγάλων έργων ύστερα από μελέτη σκοπιμότητας και μελέτη για την επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας αφαλάτωσης (αντίστροφη ώσμωση, θερμική αφαλάτωση κλπ) ή διύλισης νερού, κατασκευής φραγμάτων, αναβάθμισης συστημάτων ελέγχου ποιότητας, υδρονομίας συγκράτησης ομβρίων, αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων κλπ. Η χρηματοδότηση συναφών έργων μπορεί να προέλθει από δημοτικά κεφάλαια, κρατικές επιχορηγήσεις, διεθνείς χρηματοδοτήσεις και προγράμματα στήριξης και αναμφίβολα τα ζητήματα αυτά αφορούν σε αποφάσεις πολλών συναρμοδίων φορέων κρατικών και αυτοδιοικητικών.

Για την ενημέρωσή σας παρατίθενται παρακάτω δυνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία εκ των αποκλίσεων των παραμετρικών τιμών που βρέθηκαν εκτός των ορίων.

Τα χλωριούχα υπάγονται στις υποχρεωτικές παραμέτρους για την ποιότητα του πόσιμου νερού, οι δε ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες καθώς σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία η παραμετρική τιμή των χλωριούχων ορίζεται στο όριο των 250 μg/L. Τα χλωριούχα στο πόσιμο νερό προέρχονται από διείσδυση θαλασσινού νερού, φυσικές πηγές, και σε σπάνιες περιπτώσεις από λύματα και βιομηχανικά απόβλητα. Απότομη αύξηση τους στο νερό δείχνουν πιθανή επαφή με θαλασσινό νερό. Η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού και κατ'επέκταση τον βαθμό διάβρωσης των μετάλλων στο σύστημα διανομής, σε συνάρτηση πάντα με την αλκαλικότητα του νερού. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων στο πόσιμο νερό άνω των 250 mg/L προσδίδουν μια χαρακτηριστική γλυφή γεύση στο νερό χωρίς ωστόσο να έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στην υγεία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα χλωριόντα δίνουν αλατώδη γεύση στο νερό αλλά δεν είναι επικίνδυνα, με εξαίρεση στα άτομα που πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς και των νεφρών.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μέτρο της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο νερό. Στη βιβλιογραφία δεν ανευρίσκονται δεδομένα που να τη συνδέουν άμεσα με την υγεία. Ωστόσο θεωρείται μία σημαντική λειτουργική παράμετρος.

Όσον αφορά στο νάτριο πρόκειται για χημικό στοιχείο απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Στους υγιείς ενήλικες, η περίσσεια νατρίου αποβάλλεται αυτόματα από το σώμα. Στα ευαίσθητα όμως άτομα, όπως αυτά που υποφέρουν από υπέρταση, τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι, τα υψηλά επίπεδα νατρίου ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και συνίσταται διατροφή πτωχή σε νάτριο. Το νάτριο ρυθμίζει την ωσμωτική πίεση του πλάσματος στο αίμα. Είναι η κύρια αιτία κατακράτησης υγρών από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα θειικά ιόντα δύναται να προέρχονται από το νερό της βροχής, τη γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων από τα οποία διέρχεται το νερό ή από ανθρωπογενή αίτια (λιπάσματα, βιομηχανικά λύματα κ.α.). Η παρουσία συγκεκριμένων βακτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε αναγωγή των θειικών ενώσεων σε θειούχες, οι οποίες δίνουν χαρακτηριστική οσμή στο νερό. Είναι σημαντική παράμετρος, καθώς θειικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου έχουν παροδική καθαρτική δράση (διάρροιες) στους ανθρώπους.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΜΕΛΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Από: Γραφείο συμβάσεων ΔΕΥΑΕΡ [symvaseis@deyaer.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024 9:26 πμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr; 'Ιωάννης Γεωργόπουλος'
Κοινοποίηση: info@ypes.gr; m.kostopoulou@ypes.gr; 'ΔΕΥΑ Ερμιονίδας'; 'Γραφείο Προέδρου ΔΕΥΑΕΡ';
protokolo@deyaer.gr
Θέμα: FW: Σχετικά με κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας- Ορθή επανάληψη ως προς τους παραλήπτες
Συνημμένα: 240822- ΑΠ1066_ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ_ΚΚΕ 240731- ΑΠ0969 u.pdf;
240822- ΑΠ1066_ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ_ΚΚΕ 240731- ΑΠ0969 final.pdf

Σχετικά με την κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας που μας διαβιβάστηκαν με το 58717/30-07-24 έγγραφό σας και συνέχεια της 696/01-08-2024 ενημέρωσης ότι θα σας απαντήσουμε εντός των επόμενων ημερών, σας αποστέλλουμε την απάντησή μας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, δεδομένων των δυσκολιών των αυξημένων θερινών αναγκών της επιχείρησης και τις άδειες των υπαλλήλων.

Το δεύτερο pdf σας αποστέλλεται για τις υπερσυνδέσεις των εγγράφων που αναφέρονται στο έγγραφο

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

με τιμή,
Ιωάννα Μερεμέτη
διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.- MSc Structural Engineering
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας
Κρανίδι, 21300
Τηλ.2754022945, Εσωτερικό 44
email επικοινωνίας: info@deyaer.gr



From: Γραφείο συμβάσεων ΔΕΥΑΕΡ <symvaseis@deyaer.gr>
Sent: Thursday, August 22, 2024 2:43 PM
To: 'magionos@apd-depin.gov.gr' <magionos@apd-depin.gov.gr>; 'Ιωάννης Γεωργόπουλος' <dimarxosermonidas@gmail.com>
Cc: 'm.kostopoulou@ypes.gr' <m.kostopoulou@ypes.gr>; 'info@ypes.gr' <info@ypes.gr>; 'deyaer@deyaer.gr' <deyaer@deyaer.gr>; 'Γραφείο Προέδρου ΔΕΥΑΕΡ' <proedros@deyaer.gr>; 'protokolo@deyaer.gr' <protokolo@deyaer.gr>
Subject: Σχετικά με κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας

Σχετικά με την κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας που μας διαβιβάστηκαν με το 58717/30-07-24 έγγραφό σας και συνέχεια της 696/01-08-2024 ενημέρωσης ότι θα σας απαντήσουμε εντός των επόμενων ημερών, σας αποστέλλουμε την απάντησή μας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, δεδομένων των δυσκολιών των αυξημένων θερινών αναγκών της επιχείρησης και τις άδειες των υπαλλήλων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

με τημή,
Ιωάννα Μεραβίτη
διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχ. Συστημάτων Επιτήρησης
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ερμιονίδας
Κρανίδι, 21300
Τηλ.2754022945, Εσωτερικά 44
email επικοινωνίας: info@deya-ermionidas.gr



Χωρίς ιούς ψηφιακής