

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/7187/19581
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2024

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Παναγιού (Γιώτα)
Πούλου
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο - Χρήστο
Αυλωνίτη
Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
Βουλευτή κ. Γεώργιο Γαβρήλο
Βουλευτή κα Ειρήνη (Ρένα) Δούρου
Βουλευτή κα Ουρανία (Ράνια)
Θρασκιά
Βουλευτή κα Ειρήνη (Νίνα)
Κασιμάτη
Βουλευτή κ. Γεώργιο Καραμέρο
Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο
Μεϊκόπουλο
Βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο
Βουλευτή κ. Γεώργιο Παπαηλιού
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαρακιώτη
Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ Γραφείο ΓΓ
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 7187/01-10-2024 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η διακοπή της υδροδότησης στο ΚΕΠΒ-ΚΕΝ Θήβας παρατηρήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2024 στις 09:00, σε μέρος των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο δίκτυο υπήρξε πτώση πίεσης, αλλά όχι γενική διακοπή υδροδότησης. Το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν βλάβη στην αντλία της γεώτρησης, η οποία τελικά αντικαταστάθηκε με νέα αντλία, ενώ παράλληλα έγινε έλεγχος της καλωδίωσης για τυχόν φθορές.

Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τον δήμο Θηβαίων, καθώς και με την άμεση ανταπόκριση ενός ιδιώτη εργολάβου, ο οποίος προέβη στην ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, η οποία ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 18:00.

Λόγω της διακοπής νερού, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του Κέντρου, δόθηκε η δυνατότητα στους νεοσύλλεκτους να εξέλθουν προαιρετικά του στρατοπέδου, ώστε να εξυπηρετηθούν. Σημειώνεται δε ότι αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν, εννοείται πως έλαβαν όλες τις απαιτούμενες παροχές (σίτιση, χορήγηση εμφιαλωμένου νερού κ.λπ.).

Αναφορικά με τα εναλλακτικά μέσα υδροδότησης, ως τέτοια χρησιμοποιούνται τα οργανικά υδροφόρα μέσα του Κέντρου, ενισχυόμενα από τα αντίστοιχα των τοπικών φορέων, ενώ όσον αφορά στα λαμβανόμενα μέτρα για την αποτροπή βλαβών, συχνά εκτελούνται λειτουργικοί έλεγχοι στις υποδομές του ΚΕΠΒ, καθώς και περιοδική συντήρησή τους.

Τέλος, αναφέρεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο 2024 έχει αποσταλεί αίτημα στη ΔΕΥΑ Θήβας, για την εξέταση της ένταξης του Στρατοπέδου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

