



Αρ./Ημερ.: ΤρΔ/422917/31.10.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 144/25.10.2024 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Καρασμάνης Γεώργιος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Καρασμάνη Γεωργίου, αναφορικά με τις συνεχόμενες κλοπές Μετασχηματιστών στην περιοχή του οικισμού Ραχώνας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Από την αρχή του έτους 2024 έως και τέλος Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Περιοχής Έδεσσας, έχουν αναφερθεί και αποκατασταθεί εικοσιένα (21) συμβάντα κλοπών ή φθορών στους Υποσταθμούς Διανομής Μέσης Τάσης/Χαμηλής Τάσης με αντίστοιχη καταστροφή Μετασχηματιστών. Ειδικότερα στην συγκεκριμένη αγροτική περιοχή του οικισμού Ραχώνας οι κλοπές/καταστροφές Μετασχηματιστών ανέρχονται σε οκτώ (8). Να σημειωθεί πως το μέσο κόστος αποκατάστασης κάθε συμβάντος ανέρχεται σε περίπου €3.500. Αυτά τα φαινόμενα δολιοφθοράς πλέον διαπράττονται σε όλη την περίοδο του έτους καθώς και επαναλαμβανόμενα στους ίδιους Υποσταθμούς Διανομής κυρίως λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους. Καθώς η αγροτική περιοχή του Νομού Πέλλας, αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλη έκταση σε συνδυασμό με την γεωγραφική διασπορά των Υποσταθμών Διανομής των οποίων το συνολικό πλήθος ανέρχεται σε 3.568, καθίσταται δύσκολα επιτηρούμενη και ελέγξιμη.



2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, συνειδητοποιώντας το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στους αγρότες – παραγωγούς καταβάλλει κάθε προσπάθεια τόσο στην επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση των Μ/Σ όσο και στην κάλυψη των υλικών που απαιτούνται ενώ εντείνεται η διαδικασία Επιθεωρήσεων Δικτύου. Σήμερα δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα τοποθέτησης Μετασχηματιστή ή αποκατάστασης Υποσταθμού Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Περιοχή Έδεσσας.
3. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου υπάρχει διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα συνεχίζονται από την μία κατάλληλες τροποποιήσεις των κατασκευών ώστε να δυσχεραίνουν το έργο της καταστροφής και από την άλλη αποτρεπτικά, η τοποθέτηση και δοκιμαστική εφαρμογή **πilotικών εγκαταστάσεων έξυπνων ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεειδοποίησης** σε επιλεγμένα σημεία Υποσταθμών που εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα κλοπών.

Η αντιμετώπιση των κλοπών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αγροτικών αντλιοστασίων καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λοιπών επιχειρήσεων, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκτίμηση



Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων