



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/456662/25.11.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη,
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1621/18.11.2024 (ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/126620/3335/19.11.2024) Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Γιώργος Μαρίνος και Λοιποί

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου και Λοιπών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους, του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Για το ΔΕΔΔΗΕ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (χρηστών ΕΔΔΗΕ, εργαζομένων, μετόχων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λ.π.), με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και της Εταιρίας. Είναι διαχρονική η εταιρική περιβαλλοντική κουλτούρα και η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων της Εταιρίας στα θέματα περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική της προτεραιότητα, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων μας, όλες οι μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε χρόνο, υλοποιούν μια σειρά έργων, επαναληπτικού χαρακτήρα, ανάπτυξης, καθώς και έργων εκσυγχρονισμού και τηλεπλητήρησης του δικτύου Μέσης Τάσης, εναρμονισμένα με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές.



Το χρονικό διάστημα από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2024 σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις τάσης στο δίκτυο Μεταφοράς Υψηλής Τάσης αρμοδιότητας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) που τροφοδοτεί τον Υ/Σ 150/20 KV ΚΑΡΥΣΤΟΥ. Συνακόλουθα, το φαινόμενο αυτό μετακύλησε στη Μέση και Χαμηλή Τάση γενόμενο αντιληπτό από το σύνολο των καταναλωτών του Δήμου Καρύστου ως επαναλαμβανόμενες διακοπές.

Επίσης, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή κατά το διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν βλάβες στο δίκτυο Μέσης Τάσης οι οποίες επηρέασαν κυρίως τις περιοχές Κατσαρώνι, Πόθι, Γιαννίτσι. Οι βλάβες αυτές αποκαταστάθηκαν άμεσα.

Σημειώνουμε ότι από τις ανωτέρω βλάβες στο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης δεν δικαιολογούνται βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές καταναλωτών.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε πως για θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50160/ November 1999, Voltage characteristics of Electricity supplied by public distribution systems. Σε συμφωνία με το πρότυπο αυτό εκδόθηκε στην Ελλάδα το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN50160/25-05-2000: «Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δημόσια δίκτυα Διανομής, το οποίο παραμένει και σήμερα σε ισχύ. Στα πρότυπα αυτά καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης τάσης (ΧΤ & ΜΤ), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια αδιαλείπτως, πλην όμως δεν εγγυάται την παροχή σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή διακοπών και δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για τυχόν ζημιές τους από τέτοιες ανωμαλίες ή διακοπές.

Εξάλλου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο ΔΕΔΔΗΕ εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, έχει δρομολογήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου σε τοπικό επίπεδο, όπως μετατόπιση δικτύων σε δασικές περιοχές και υπογειοποιήσεις δικτύων, με σκοπό την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, ως προς την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια:

- εργασίες προληπτικής και εντοπισμένης συντήρησης, κλαδεμάτων και αποψιλώσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αξίας μεγαλύτερης των 425.000 €,
- έργα επενδύσεων αξίας άνω των 600.000 €.
- έργα εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπτήρησης του δικτύου αξίας 100.000 €, ενώ στο άμεσο μέλλον θα υλοποιηθούν αντίστοιχα έργα προϋπολογισμού άνω των 50.000 €.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι, ήδη έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) επτά (7) έργα προϋπολογισμού 680.000 €, τα οποία θα αναβαθμίσουν και θα ενισχύσουν το δίκτυο Μέσης Τάσης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καρύστου.



Τέλος, έχει προγραμματιστεί η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μόνο για την περιοχή του Κάβο Ντόρο, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα προϋπολογιζόμενης αξίας 2.375.000 €. Σημειώνεται, ότι το Φεβρουάριο του 2024 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υπογειοποίησης τμήματος τριών εναέριων διασυνδετικών γραμμών αιολικών πάρκων συνολικού μήκους 11 χιλιομέτρων στο Ποτάμι Πλατανιστού. Επιπρόσθετα, το πρώτο εξάμηνο του 2024 υπογειοποιήθηκαν 2,5 χιλιόμετρα εναέριου δικτύου ΜΤ στην περιοχή Αντιά και βελτιώθηκαν-μετατοπίστηκαν 2,4 χιλιόμετρα εναέριου δικτύου ΜΤ στην περιοχή Πρινιά.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση Αιτημάτων για εγκατάσταση νέων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), επισημαίνεται ότι στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της νότιας Εύβοιας (δηλ. νοτίως του Αλιβερίου), ο ΔΕΔΔΗΕ συνάπτει Συμβάσεις Σύνδεσης μόνο για ΦΒ συστήματα από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη" και " Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι" (δηλ. ΦΒ συστήματα από Αυτοπαραγωγούς (Οικίες, Αγρότες και Φορείς κεντρικής κυβέρνησης) με Ενεργειακό Συμψηφισμό / Net Metering) εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW), καθώς σύμφωνα με το ισχύον Ρυθμιστικό πλαίσιο, το Δίκτυο νοτίως του Αλιβερίου έχει χαρακτηριστεί ως Κορεσμένο και δεν δύναται να απορροφήσει επιπλέον παραγόμενη ενέργεια από νέους σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι δεν υπάγονται στο προαναφερθέν πρόγραμμα. Για ΑΠΕ που συνδέονται στην υψηλή τάση αρμόδιος είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ).

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων