

Δημοτικό Διαμέρισμα Πετραλώνων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ													ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολ NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/l	K mg/l	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία	15/1/2024																								0	0	0			0,22
	05/02/2024	615	8,0								0,30	0,3																		
	09/05/2024	548	7,9	17,25	38	52	31,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	23	9	<1,0	<10	24	<1,0			0	0	0			0,24
	12/08/2024	520	7,9	14,78	34	44	22,1	<2,22	<0,05		<0,10														0	0	0			0,21
	02/09/2024																								0	0	0			0,23
	26/11/2024																								0	0	0			0,23
Νηπιαγωγείο	11/03/2024	589	7,9	18,14	42	53	32,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	54	9	<1,0	<10	23	<1,0			0	0	0			0,20
	01/04/2024	586	7,9									0,3													0	0	0	0		0,22
	03/06/2024																								0	0	0			0,27
	26/11/2024	472	9,2	15,01	34	44	23,0	<2,22	<0,05		<0,10			<25	<50	<10	43	16	<1,0	<10	16	<1,0			0	0	0			0,24
Δημοτικό Σχολείο	01/07/2024																								0	0	0			0,32
ΠΗΓΕΣ																														

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».