



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά
E-mail Δ/σης: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες : Αγγελολογιαννάκη Ελ.
Τηλέφωνο : 28213-45813
E-mail : aggelogiannaki@crete.gov.gr

Χανιά, 06/12/2024

Αριθ. Πρωτ. : 435684

Σχετ.: 421882

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΧ

Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα ΕΕΛ και Ελέγχου
Ποιότητας Νερών
Ταχ. Δ/σης: Μεγίστης Λαύρας 15
Μουρνιές, ΤΚ 73300
protokollo@devach.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Χανίων στην θέση «Κουμπελή» Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων 2024

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
2. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β'/29-12-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [...] και άλλες επείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού.
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
8. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
9. Η Κ.Υ.Α. 5673/400/5.3.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/77923/4107/16-07-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (ΕΣΠΕ) 2024-2029 και Προγράμματα Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων για το β' εξάμ. του 2024 και το έτος 2025»
12. Η Υ.Α. 145077/01-10-2009 «Ανανέωση Τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στην περιοχή Κουμπελή του Νομού Χανίων και είχαν εγκριθεί με τις ΚΥΑ 10669/2001 και 147051/2005»
13. Η Υ.Α. 204460/25-10-2011 «Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 145077/1.10.2009 για το έργο : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χανίων που βρίσκεται στην περιοχή “Κουμπελή”, Νομός Χανίων»»
14. Η με αρ. πρωτ. 172043/9-04-2014 Απόφαση Γεν. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής «Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 145077/1.10.2009 για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χανίων (ΕΕΛ Χανίων), που βρίσκεται στην περιοχή “Κουμπελή”, Νομός Χανίων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 204460/25.10.2011 (ΑΔΑ: 45ΟΥΟ-ΠΘΝ)»
15. Η με αρ. πρωτ. 22234/26-04-2016 Απόφαση Γεν. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής «Τροποποίηση της ΚΥΑ 145077/1.10.2009 «Ανανέωση Τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στην περιοχή Κουμπελή του Νομού Χανίων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 204460/25.10.2011 και την Απόφαση Γεν. Δ/ντριας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με α.π. 172043/9.4.2014»
16. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6688/448/26-02-2024 έγγραφο του ΥΠΕΝ για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης έως 09-04-2029
17. Το με αρ. πρωτ. 17483/21-12-2023 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ για την «Αποστολή στοιχείων ποιότητας ιλύος ΕΕΚ Χανίων» για το 2023
18. Το με αρ. πρωτ. 1186/29-01-2024 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η έκθεση παρακολούθησης του αποδέκτη από το ΕΛΚΕΘΕ 2023
19. Η από 3/10/2024 έκθεση αυτοψίας με ζητούμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
20. Το με αρ. πρωτ. 15564/10-10-2024 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ με το οποίο προσκομίσθηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία (αρ. πρωτ. 355457/10-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης
21. Το με αρ. 156.509/8-10-2024 Πιστοποιητικό ανάλυσης του δείγματος που λήφθηκε κατά την αυτοψία (Αρ. πρωτ. 353346/09-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
22. Η με αρ. πρωτ. 394432/11-11-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου με κλήση υποβολής απόψεων για μη συμμορφώσεις που διαπιστώθηκαν
23. Η με αρ. 18489/27-11-2024 υποβολή απόψεων από την ΔΕΥΑΧ (αρ. πρωτ. 421882/27-11-2024 Περιφέρεια Κρήτης)

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 03/10/2024

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, εκτός οικισμού Κουμπελή

Υπεύθυνος εγκατάστασης: ΔΕΥΑ Χανίων με ΑΦΜ 997570622

Υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία: Βεγλιρής Εμμανουήλ, ΠΕ Γεωπόνων και Αγγελογιαννάκη Ελένη, ΠΕ Περιβάλλοντος

Είδος Ελέγχου: Τακτικός 2024

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν ασήμαντες μη-συμμορφώσεις (βάσει της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011) σχετικά με την διαχείριση των στερεών μεταλλικών αποβλήτων από τις εργασίες εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση. Με την σχετ. (23) απάντηση επισυνάφθηκε σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων για την εκποίηση των

μεταλλικών αποβλήτων που προέκυψαν από εργασίες της ΔΕΥΑΧ σε διάφορες δραστηριότητες (ΕΕΛ, αντλιοστάσια κλπ).

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (13) σχετικής Υ.Α., ως εξής:

Πίνακας 1. Κριτήρια κατάταξης παραβάσεων βάσει του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α.

Κριτήριο κατάταξης	Τιμή	Αιτιολογία
Ιστορικό συμμόρφωσης	Ουδέτερο	Μία βεβαίωση παράβασης για την λειτουργία της ΕΕΛ σε βάθος δεκαετίας
Κατηγορία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A	A1
Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι	
Βαθμός συνεργασίας	Θετικός	

Παράβαση 1^η

Έχει αφαιρεθεί προσωρινά τμήμα του τοιχίου στο κτίριο εξάμμωσης προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση του εξοπλισμού κατά παράβαση του όρου δ8.1. της σχετ. (13) ΑΕΠΟ που υποχρεώνει οι εργασίες αυτές να γίνονται σε κλειστό χώρο.

Στο σχετ. (23) υπόμνημα αναφέρεται ότι η αφαίρεση του τοιχίου έγινε από τον ανάδοχο (Envitec), ο οποίος έχει και την υποχρέωση να το αποκαταστήσει. Το κενό στον τοίχο του κτιρίου εξάμμωσης ενέχει τον κίνδυνο διαφυγής οσμών και βάση του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. κατατάσσεται **ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση** και παραμένει στην ίδια κατηγορία βάσει των υπόλοιπων κριτηρίων αξιολόγησης (Σχήμα 3, Παραρτήματος Δ, σχετ. (10) Υ.Α.) του ανωτέρω Πίνακα 1 της παρούσας.

Παράβαση 2^η

Παράβαση του όρου δ4.3 της σχετ. (13) ΑΕΠΟ «Ο χώρος υποδοχής βοθρολυμάτων να διατηρείται καθαρός για την αποφυγή εστίας εντόμων», καθώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η παραμονή στάσιμων υδάτων με άλγη στις δεξαμενές παραλαβής βοθρολυμάτων καθώς και η αφαίρεση της σκεπής της υποδοχής των βοθρολυμάτων.

Στο σχετ. (23) υπόμνημα αναφέρεται ότι η αφαίρεση της σκεπής του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων έγινε από τον ανάδοχο (Envitec) και θα μπει σε προτεραιότητα η αποκατάστασή της. Για τα στάσιμα ύδατα αναφέρεται ότι έχουν απομακρυνθεί. Η εν λόγω παράβαση, βάσει του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. κατατάσσεται ως **χαμηλής σοβαρότητας παράβαση** και παραμένει στην ίδια κατηγορία συνεκτιμώντας τα υπόλοιπα κριτήρια (Σχήμα 3, Παραρτήματος Δ, σχετ. (10) Υ.Α.) του ανωτέρω Πίνακα 1 της παρούσας.

Παράβαση 3^η

Παράβαση της περιγραφόμενης στις σχετ. (13)-(17) ΑΕΠΟ διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων που προβλέπει δύο δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης καθώς από το 2021 η μία δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης είναι εκτός λειτουργίας.

Στο σχετ. (23) υπόμνημα αναφέρεται ότι στην σύμβαση εκσυγχρονισμού προβλέπεται και η αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος περιστροφής της δεξαμενής εντός του 2025. Παρότι η δεξαμενή ήταν εκτός λειτουργίας από το 2021, αυτό δεν επέφερε έως σήμερα διαπιστωμένα προβλήματα στην τελική ποιότητα

των επεξεργασμένων λυμάτων, επομένως βάσει του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. κατατάσσεται ως **χαμηλής σοβαρότητας παράβαση** και παραμένει στην ίδια κατηγορία συνεκτιμώντας τα υπόλοιπα κριτήρια του ανωτέρω Πίνακα 1 της παρούσας (Σχήμα 3, Παραρτήματος Δ, σχετ. (10) Υ.Α.).

Παράβαση 4^η

Παράβαση του όρου δ9.2 της σχετ. (13) ΑΕΠΟ

«Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997».

καθώς από τον Φεβρουάριο 2024 και έως την ανάληψη καθηκόντων του νέου Χημικού Μηχανικού, η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς αρμόδιο υπεύθυνο λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το σχετ. (23) υπόμνημα, καθώς και τα στοιχεία που είχαν σταλεί με το σχετ. (20), η θέση του Χημικού Μηχανικού έχει καλυφθεί στην παρούσα φάση με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μηνών) και στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έχει επίσης συμπεριληφθεί νέα πρόσληψη. Βάσει του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. κατατάσσεται ως **μέτριας σοβαρότητας διοικητική παράβαση**.

Παράβαση 5^η

Παράβαση των παρ. δ10- δ11-δ12 της σχετ. (13) ΑΕΠΟ, καθώς η μονάδα συμπαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης της γεννήτριας και η περίσσεια βιοαερίου από τους λέβητες καίγεται στον πυρσό.

Στο σχετ. (23) υπόμνημα έχει συμπεριληφθεί σύμβαση με Ανάδοχο για την επισκευή της γεννήτριας. Η κατάταξη της παράβασης, γίνεται με βάση τον Πίνακα 1 της σχετ. (10) Υ.Α. καθώς λόγω της μη συμπαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει επιβάρυνση όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας από την εγκατάσταση και (έμμεση) επιβάρυνση στο περιβάλλον από την αύξηση των αέριων ρύπων λόγω της καύσης του βιοαερίου στον πυρσό. Επομένως, βάσει του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. κατατάσσεται ως **χαμηλής σοβαρότητας παράβαση** και παραμένει στην ίδια κατηγορία συνεκτιμώντας τα υπόλοιπα κριτήρια του ανωτέρω Πίνακα 1 της παρούσας (Σχήμα 3, Παραρτήματος Δ, σχετ. (10) Υ.Α.).

Παράβαση 6^η

Παράβαση του όρου δ12.5 της σχετ. (13) ΑΕΠΟ λόγω του ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις βιοαερίου και καυσαερίων από τους λέβητες καυσαερίων για το έτος 2023.

Σύμφωνα με το σχετ. (23) Υπόμνημα πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις βιοαερίου για το 2024 επομένως υπάρχει συμμόρφωση ως προς την ανωτέρω παράβαση. Η παράβαση κατατάσσεται ως χαμηλής σοβαρότητας διοικητική παράβαση, καθώς αφορούσε έλλειψη μετρήσεων για μόνο ένα έτος, βάσει του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (10) Υ.Α. και συνεκτιμώντας τα υπόλοιπα κριτήρια του ανωτέρω Πίνακα 1 της παρούσας.

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 2. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Άνοιγμα στο κτίριο εξάμμωσης για εκτέλεση εργασιών Όρος δ.8.1. ΑΕΠΟ	Ανακατασκευή του τοιχίου στο κτίριο εξάμμωσης	Χαμηλή	Έξι μήνες από την παραλαβή
2	Αφαίρεση στέγης από τον χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων	Αποκατάσταση στέγης χώρου παραλαβής βοθρολυμάτων	Χαμηλή	Έξι μήνες από την παραλαβή
3	Λειτουργία δεύτερης δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης	Επαναλειτουργία της δεξαμενής	Χαμηλή	Ένα έτος από την παραλαβή
4	Όρος δ.9.2. έλλειψη κατάλληλης ειδικότητας υπεύθυνου λειτουργίας	Να υπάρχει υπεύθυνος κατάλληλης ειδικότητας	Μέτρια	Υπάρχει συμμόρφωση
5	Η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται εκτός λειτουργίας	Επισκευή γεννήτριας της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.	Χαμηλή	Έξι μήνες από την παραλαβή
6	Μη διεξαγωγή μετρήσεων βιοαερίου για το 2023	Ετήσιες μετρήσεις βιοαερίου	Χαμηλή	Υπάρχει συμμόρφωση

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας δηλ η ΔΕΥΑΧ. οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, **τη Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (13) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε.Χ.
Κ.Α.Α.

Δρ. Άννα Καγιαμπάκη
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α΄ βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Α. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

Β. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

& Φορέα διαχείρισης ΗΠΜ

sec.dipa@prv.ypeka.gr

Εσωτερική Διανομή :

1. Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης
2. Αγγελογιαννάκη Ελ.
3. Αρχείο Ελέγχων