



Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2025
Αριθ. Πρωτ.: 90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Άλκηστη-Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 1510 926
Email: koinel@civilprotection.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».
ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 1395/ 12.03.2025 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από σχετικό επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το παρελθόν από αξιωματικό της Π.Υ. Χαλκίδας στον εν λόγω οικισμό, προτάθηκε η τοποθέτηση υδροστομίων στον οικισμό και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της τήρησης των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας εκ μέρους των ιδιοκτητών, όπως δημιουργία αντιπυρικής ζώνης γύρω από τα σπίτια, κλάδεμα των δένδρων, απομάκρυνση των ξερών κλαδιών κλπ..

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται η υπ' αρ. 21837 οικ. Φ.700.20/2024 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση της υπ' αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα» (Β' 2695), καθώς επίσης και η υπ' αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23 Απόφαση με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ Β' 3475), στο Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθ. 4) του οποίου ειδικότερα καθορίζονται τα μέτρα πυροπροστασίας για οικισμούς.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επ' αυτών, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

-Ο-
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ευάγγελος Τουρνάς