



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14-5-2025

Αρ. Πρωτ.: 2883

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σε απάντηση της με αρ. **2730/16-1-2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Π. Τσαπανίδου, Ε. Ακρίτα, Κ. Βέττα, Χ. Γιαννούλη, Ε. Δούρου, Μ. Ζαμπάρα, Ε. Κασιμάτη, Μ. Κοντοτόλη, Α. Μεικόπουλο, Κ. Μπάρκα, Α. Νοτοπούλου, Α. Παναγιωτόπουλο, Γ. Παπαηλιού, Ν. Παππά και Γ. Ψυχογιό, με θέμα «Πτώση ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ'αρ. 1431/27-01-2025 έγγραφο του Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" το αναφερόμενο περιστατικό σημειώθηκε στις 14/01/2025 και αφορά σε δυσλειτουργία του ανελκυστήρα Α1, ο οποίος βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου.

Η εμπλεκόμενη στο συμβάν ειδικευόμενη ιατρός υπέβαλε έγγραφη λεπτομερή αναφορά για το περιστατικό στο Τμήμα Ποιότητας του Νοσοκομείου, στις 15/01/2025, λαμβάνοντας και στην οποία αναφέρεται ότι ενημερώθηκε άμεσα ο ηλεκτρολόγος του Νοσοκομείου, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την συντηρήτρια εταιρεία, προκειμένου για την αποκατάσταση της βλάβης (Παράρτημα, με αριθμό σχετικού 1).

Το Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» υπέβαλε προς την 1η Υ.Πε. το υπ' αρ. 1137/16-01-2025 έγγραφο για το συμβάν (Παράρτημα, με αριθμό σχετικού 2).

Περαιτέρω, το Νοσοκομείο εξέδωσε την ίδια ημέρα Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο η συντηρήτρια εταιρεία προέβη σε τεχνικό έλεγχο εκ του οποίου διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας βρέθηκε ακινητοποιημένος στο επίπεδο του 3ου ορόφου, με ανοιχτές τις θύρες ορόφου και θαλάμου (Παράρτημα, με αριθμό σχετικού 3).

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στην πλακέτα ελέγχου ταχύτητας ανοίγματος θύρας, η οποία αντικαταστάθηκε. Διενεργήθηκε σειρά ελέγχων σε υποσυστήματα του ανελκυστήρα, καθώς και δοκιμαστικές διαδρομές. Από τους ελέγχους αποκλείστηκε η πιθανότητα ανεξέλεγκτης κίνησης (πτώσης) του θαλάμου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δεν διαπιστώθηκαν περαιτέρω δυσλειτουργίες και ο ανελκυστήρας τέθηκε σε κανονική λειτουργία.

Σημειώνεται ότι, ο ανελκυστήρας συντηρείται δύο φορές το μήνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαθέτει Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Καταχώρησης του Δήμου Αθηναίων με αρ. 10849 έως και τις 30/04/2025 (Παράρτημα, με αριθμό σχετικού 4).

Στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης Ιανουαρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07-08/01/2025, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα (Παράρτημα, με αριθμό σχετικού 5).

Σύμφωνα με το υπ'αρ. 1431/27-01-2025 έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου, για το περιστατικό δεν διατάχθηκε έρευνα, διότι από το σύνολο των εγγράφων για το συμβάν δεν προέκυπτε υπαιτιότητα οιαδήποτε προσώπου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ' αρ. 1869/24-01-2025 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αποτυπώνεται ως εξής:

- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Σε σύνολο τριών (3) οργανικών θέσεων, υπηρετεί ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ μία (1) θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι δεσμευμένη από την Προκήρυξη 2Κ/2019 (υπό αναπλήρωση) και μία (1) θέση ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών είναι επίσης δεσμευμένη από επικείμενη Προκήρυξη.
- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Σε σύνολο πέντε (5) οργανικών θέσεων, υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ένας (1) με ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών. Επίσης υπηρετεί ένας (1) μόνιμος υπάλληλος, αποσπασμένος λόγω συνυπηρέτησης, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ένας (1) επικουρικός υπάλληλος της ίδιας ειδικότητας.
- ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: Σε σύνολο σαράντα τριών (43) οργανικών θέσεων, υπηρετούν συνολικά δεκαεπτά (17) μόνιμοι υπάλληλοι και οκτώ (8) επικουρικοί. Επιπλέον, μία (1) θέση ειδικότητας Υδραυλικών είναι δεσμευμένη από την Προκήρυξη 5Κ/2023, της οποίας τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται άμεσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Π. Τσαπανίδου, Ε. Ακρίτα, Κ. Βέττα,
Χ. Γιαννούλη, Ε. Δούρου, Μ. Ζαμπάρα,
Ε. Κασιμάτη, Μ. Κοντοτόλη, Α. Μεικόπουλο,
Κ. Μπάρκα, Α. Νοτοπούλου,
Α. Παναγιωτόπουλο, Γ. Παπαηλιού,
Ν. Παππά, Γ. Ψυχογιό,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού
Γρ. Αναπλ. Υπουργού
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ